

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Общие требования

Occupational safety standards system. Fire safety. General requirements

МКС 13.220.01

ОКСТУ 0012

Дата введения 1992-07-01

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Министерством внутренних дел СССР, Министерством химической промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.91 N 875

3. ВЗАМЕН [ГОСТ 12.1.004-85](#)

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, раздела, приложения
<a href="#">ГОСТ 2.106-96</a>	Приложение 3 (п.1.3)
<a href="#">ГОСТ 2.118-73</a>	Приложение 3 (п.1.3)
<a href="#">ГОСТ 2.119-73</a>	Приложение 3 (п.1.3)
<a href="#">ГОСТ 2.120-73</a>	Приложение 3 (п.1.3)
<a href="#">ГОСТ 12.0.003-74</a>	1.3
<a href="#">ГОСТ 12.1.010-76</a>	1.5
<a href="#">ГОСТ 12.1.011-78</a>	2.3
<a href="#">ГОСТ 12.1.018-83</a>	2.3
<a href="#">ГОСТ 12.1.033-81</a>	Приложение 1
<a href="#">ГОСТ 12.1.044-89</a>	Приложение 8 (п.5.1, 5.2)
<a href="#">ГОСТ 12.4.008-83</a>	Разд.4
<a href="#">ГОСТ 15.001-88</a>	Приложение 3 (п.1.3)
<a href="#">ГОСТ 19433-88</a>	Приложение 7 (п.1.6, 1.8, 1.9)
<a href="#">СТ СЭВ 383-87</a>	Приложение 1
СН-305-77*	3.1.4

\* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует [РД 34.21.122-87](#), здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

5. ИЗДАНИЕ (сентябрь 2006 г.) с Изменением N 1, утвержденным в октябре 1993 г. (ИУС 1-95)

Настоящий стандарт устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты различного назначения на всех стадиях их жизненного цикла: исследование, разработка нормативных документов, конструирование, проектирование, изготовление, строительство, выполнение услуг (работ), испытание, закупка продукции по импорту, продажа продукции (в том числе на экспорт), хранение, транспортирование, установка, монтаж, наладка, техническое обслуживание, ремонт (реконструкция), эксплуатация (применение) и утилизация. Для объектов, не соответствующих действующим нормам, стандарт устанавливает требования к разработке проектов комплексующих средств и систем обеспечения пожарной безопасности на стадиях строительства, реконструкции и эксплуатации объектов.

Требования стандарта являются обязательными.

Термины, применяемые в стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими критериями эффективности этих систем для материальных ценностей, с учетом всех стадий (каждая разработка, проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и выполнять одну из следующих задач:

исключать возникновение пожара;

обеспечивать пожарную безопасность людей;

обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;

обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.

1.2. Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений, на требуемом уровне.

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанных систем должен быть не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей должен быть не более  $10^{-6}$  воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на каждого человека.

Метод определения уровня обеспечения пожарной безопасности людей приведен в приложении 2\*.

\* Приведенные в приложениях 2, 3 и 5 стандарта методы могут изменяться с согласия головной организации в области пожарной безопасности - ВНИИПО МВД СССР.

1.3. Объекты, пожары на которых могут привести к массовому поражению людей, находящихся на этих объектах, и окружающей территории опасными и вредными производственными факторами (по [ГОСТ 12.0.003](#)), а также опасными факторами пожара и их вторичными проявлениями, должны иметь системы пожарной безопасности, обеспечивающие минимально возможную вероятность возникновения пожара. Конкретные значения минимально возможной вероятности возникновения пожара определяются проектировщиками и технологами при паспортизации этих объектов в установленном порядке.

Перечень этих объектов разрабатывается соответствующими министерствами (ведомствами и т.п.) в установленном порядке.

Метод определения вероятности возникновения пожара (взрыва) в пожароопасном объекте приведен в приложении 3.

1.4. Объекты, отнесенные к соответствующим категориям по пожарной опасности согласно нормам технологического проектирования для определения категорий помещений и зданий по пожарной и взрывопожарной опасности, должны иметь экономически эффективные системы пожарной безопасности.

Метод оценки экономической эффективности систем пожарной безопасности приведен в приложении 4.

1.5. Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются:

- пламя и искры;
- повышенная температура окружающей среды;
- токсичные продукты горения и термического разложения;
- дым;
- пониженная концентрация кислорода.

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и материальные ценности, относятся:

- осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций;
- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок;
- электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;
- опасные факторы взрыва по [ГОСТ 12.1.010](#), происшедшего вследствие пожара;
- огнетушащие вещества.

1.6. Классификация объектов по пожарной и взрывопожарной опасности должна производиться с учетом допустимого уровня их пожарной опасности (требуемого уровня обеспечения пожарной безопасности), а расчеты критериев и показателей ее оценки, в т.ч. вероятности пожара (взрыва), - с учетом массы горючих и труднотлеющих веществ и материалов, находящихся на объекте, взрывопожароопасных зон, образующихся в аварийных ситуациях, и возможного ущерба для людей и материальных ценностей.

1.7. Вероятность возникновения пожара от (в) электрического или другого единичного технологического изделия или оборудования при их разработке и изготовлении не должна превышать значения 10<sup>-6</sup> в год. Значение величины допустимой вероятности пожара при применении изделий на объектах должно устанавливаться расчетом, исходя из требований п.1.2 настоящего стандарта. Метод определения вероятности возникновения пожара от (в) электрических изделий приведен в приложении 5.

1.8. Методики, содержащиеся в стандартах и других нормативно-технических документах и предназначенные для определения показателей пожарной опасности строительных конструкций, их обделок и отделок, веществ, материалов и изделий (в т.ч. незавершенного производства), должны адекватно отражать реальные условия пожара.

1.9. Перечень и требования к эффективности элементов конкретных систем пожарной безопасности должны устанавливаться нормативными и нормативно-техническими документами на соответствующие виды объектов.

Примеры расчета показателей эффективности по пп.1.2, 1.3, 1.7 приведены в приложении 6.

## 2. Требования к способам обеспечения пожарной безопасности системы предотвращения пожара

2.1. Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесенная в нее) источников зажигания.

2.2. Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

- максимально возможным применением негорючих и труднотлеющих веществ и материалов;
- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;
- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т.п.);
- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;
- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);
- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;
- применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

2.3. Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одного из следующих способов или их комбинаций:

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;
- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывопожароопасной зонам, группе и категории взрывопожароопасной смеси в соответствии с требованиями [ГОСТ 12.1.011\\*](#) и [Правил устройства электроустановок](#);

\* В Российской Федерации действуют [ГОСТ Р 51330.2-99](#), [ГОСТ Р 51330.5-99](#), [ГОСТ Р 51330.11-98](#), [ГОСТ Р 51330.19-99](#).

применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющих требованиям электростатической искробезопасности по [ГОСТ 12.1.018](#);

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

исключением возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

применением неискрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций. Порядок совместного хранения веществ и материалов осуществляется в соответствии с приложением 7;

устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

2.4. Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а также наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией:

уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно в помещении или на открытых площадках;

устройством аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного срабатывания горючих газов из аппаратуры;

устройством на технологическом оборудовании систем противозрывной защиты, метод определения безопасной площади разгерметизации оборудования приведен в приложении 8;

периодической очисткой территории, на которой располагается объект, помещений, коммуникаций, аппаратуры от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.п.;

удалением пожароопасных отходов производства;

заменой легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей на пожаробезопасные технические моющие средства.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

### 3. Требования к способам обеспечения пожарной безопасности системы противопожарной защиты

3.1. Противопожарная защита должна достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией:

применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;

применением автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения;

применением основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной опасности;

применением пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов);

устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара;

организацией с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей;

применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара;

применением средств противодымной защиты.

3.2. Ограничение распространения пожара за пределы очага должно достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией:

устройством противопожарных преград;

установлением предельно допустимых по технико-экономическим расчетам площадей противопожарных отсеков и секций, а также этажности зданий и сооружений, но не более определенных нормами;

устройством аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций;

применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре;

применением огнепреграждающих устройств в оборудовании.

3.3. Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое исполнение, чтобы эвакуация людей из него могла быть завершена до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара, а при необходимости эвакуации была обеспечена защита людей в объекте. Для обеспечения эвакуации необходимо:

установить количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов;

обеспечить возможность беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям;

организовать при необходимости управление движением людей по эвакуационным путям (световые указатели, звуковое и речевое оповещение и т.п.).

3.4. Средства коллективной и индивидуальной защиты должны обеспечивать безопасность людей в течение всего времени действия опасных факторов пожара.

Коллективную защиту следует обеспечивать с помощью пожаробезопасных зон и других конструктивных решений. Средства индивидуальной защиты следует применять также для пожарных, участвующих в тушении пожара.

3.5. Система противодымной защиты объектов должна обеспечивать незадымление, снижение температуры и удаление продуктов сгорания и термического разложения на путях эвакуации в течение времени, достаточного для эвакуации людей, и (или) коллективную защиту людей в соответствии с требованиями п.3.6 и (или) защиту материальных ценностей.

3.6. На каждом объекте народного хозяйства должно быть обеспечено своевременное оповещение людей и (или) сигнализация о пожаре в его начальной стадии техническими или организационными средствами.

Перечень и обоснование достаточности для целевой эффективности средств оповещения и (или) сигнализации на объектах согласовываются в установленном порядке.

3.7. В зданиях и сооружениях необходимо предусмотреть технические средства (лестничные клетки, противопожарные стены, лифты, наружные пожарные лестницы, аварийные люки и т.п.), имеющие устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций не менее времени, необходимого для спасения людей при пожаре, и расчетного времени тушения пожара.

3.8. Для пожарной техники должны быть определены:

быстродействие и интенсивность подачи огнетушащих веществ;

допустимые огнетушащие вещества (в том числе с позиций требований экологии и совместимости с горящими веществами и материалами);

источники и средства подачи огнетушащих веществ для пожаротушения;

нормативный (расчетный) запас специальных огнетушащих веществ (порошковых, газовых, пенных, комбинированных);

необходимая скорость наращивания подачи огнетушащих веществ с помощью транспортных средств оперативных пожарных служб;

требования к устойчивости от воздействия опасных факторов пожара и их вторичных проявлений;

требования техники безопасности.

### 4. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Организационно-технические мероприятия должны включать:

организацию пожарной охраны, организацию ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии с законодательством Союза ССР, союзных республик и решением местных Советов депутатов трудящихся;

паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;

организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве, а населения - в порядке, установленном правилами пожарной безопасности соответствующих объектов пребывания людей;

разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действий людей при возникновении пожара;

изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;

нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;

разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 12.4.009. Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей.

## Приложение 1 (обязательное). Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Обязательное

Таблица 1

Термин	Пояснение
Пожар	По СТ СЭВ 383.  Примечание. Одновременно в настоящем стандарте под пожаром понимается процесс, характеризующийся социальным и/или экономическим ущербом в результате воздействия на людей и/или материальные ценности факторов термического разложения и/или горения, развивающийся вне специального очага, а также применяемых огнетушащих веществ
Система пожарной безопасности	Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара и ущерба от него
Уровень пожарной опасности	Количественная оценка возможного ущерба от пожара
Уровень обеспечения пожарной безопасности	Количественная оценка предотвращенного ущерба при возможном пожаре
Отказ системы (элементов) пожарной безопасности	Отказ, который может привести к возникновению предельно допустимого значения опасного фактора пожара в защищаемом объеме объекта
Пожароопасный отказ комплектующего изделия	Отказ комплектующего изделия, который может привести к возникновению опасных факторов пожара
Объект защиты	Здание, сооружение, помещение, процесс, технологическая установка, вещество, материал, транспортное средство, изделия, а также их элементы и совокупности. В состав объекта защиты входит и человек
Устойчивость объекта при пожаре	Свойство объекта предотвращать воздействие на людей и материальные ценности опасных факторов пожара и их вторичных проявлений
Источник загорания	Средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения
Горючая среда	Среда, способная самостоятельно гореть после удаления источника загорания
Пожарная опасность объекта	По ГОСТ 12.1.033.  Примечание. Одновременно в настоящем стандарте под пожарной опасностью понимается возможность причинения ущерба опасными факторами пожара, в том числе их вторичными проявлениями
Пожарная безопасность	По ГОСТ 12.1.033
Система предотвращения пожара	По ГОСТ 12.1.033
Опасный фактор пожара	По ГОСТ 12.1.033
Система противопожарной защиты	По ГОСТ 12.1.033
Противодымная защита	По ГОСТ 12.1.033
Горючесть	По СТ СЭВ 383
Предельно допустимое значение опасного фактора пожара	Значение опасного фактора, воздействие которого на человека в течение критической продолжительности пожара не приводит к травме, заболеванию или отклонению в состоянии здоровья в течение нормативно установленного времени, а воздействие на материальные ценности не приводит к потере устойчивости объекта при пожаре
Критическая продолжительность пожара	Время, в течение которого достигается предельно допустимое значение опасного фактора пожара в установленном режиме его изменения

Продукция	Согласно Закону СССР "О качестве продукции и защите прав потребителя"
-----------	---

\* На территории Российской Федерации действует Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1. - Примечание изготовителя базы данных.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

## Приложение 2 (обязательное). Метод определения уровня обеспечения пожарной безопасности людей

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

Настоящий метод устанавливает порядок расчета уровня обеспечения пожарной безопасности людей и вероятности воздействия опасных факторов пожара на людей, а также обоснования требований к эффективности систем обеспечения пожарной безопасности людей.

#### 1. Сущность метода

1.1. Показателем оценки уровня обеспечения пожарной безопасности людей на объектах является вероятность предотвращения воздействия ( $P_3$ ) опасных факторов пожара (ОФП), перечень которых определяется настоящим стандартом.

1.2. Вероятность предотвращения воздействия ОФП определяют для пожароопасной ситуации, при которой место возникновения пожара находится на первом этаже вблизи одного из эвакуационных выходов из здания (сооружения).

#### 2. Основные расчетные зависимости

2.1. Вероятность предотвращения воздействия ОФП ( $P_3$ ) на людей в объекте вычисляют по формуле

$$P_3 = 1 - Q_3, \quad (1)$$

$Q_3$  - расчетная вероятность воздействия ОФП на отдельного человека в год.

Уровень обеспечения безопасности людей при пожарах отвечает требуемому, если

$$Q_3 \leq Q_3^{\text{д}}, \quad (2)$$

$Q_3^{\text{д}}$  - допустимая вероятность воздействия ОФП на отдельного человека в год.

Допустимую вероятность  $Q_3^{\text{д}}$  принимают в соответствии с настоящим стандартом.

2.2. Вероятность ( $Q_3$ ) вычисляют для людей в каждом здании (помещении) по формуле

$$Q_3 = Q_{3z}(1 - P_3)(1 - P_{3z}), \quad (3)$$

где  $Q_{3z}$  - вероятность пожара в здании в год;

$P_3$  - вероятность эвакуации людей;

$P_{3z}$  - вероятность эффективной работы технических решений противопожарной защиты.

2.3. Вероятность эвакуации ( $P_3$ ) вычисляют по формуле

$$P_3 = 1 - (1 - P_{3z}) \cdot (1 - P_{3n}), \quad (4)$$

где  $P_{3z}$  - вероятность эвакуации по эвакуационным путям;

$P_{3n}$  - вероятность эвакуации по наружным эвакуационным лестницам, переходам в смежные секции здания.

2.4. Вероятность ( $P_{3z}$ ) вычисляют по зависимости

$$P_{3z} = \begin{cases} \frac{\tau_{\text{дн}} - t_p}{\tau_{\text{дн}}}, & \text{если } t_p < \tau_{\text{дн}} < (t_p + \tau_{\text{кз}}); \\ 0,999, & \text{если } (t_p + \tau_{\text{кз}}) \leq \tau_{\text{дн}}; \\ 0, & \text{если } t_p \geq \tau_{\text{дн}}. \end{cases} \quad (5)$$

где  $\tau_{\text{дн}}$  - время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения, мин;

$t_p$  - расчетное время эвакуации людей, мин;

$\tau_{\text{кз}}$  - интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей, мин.

Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий устанавливается по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей.

При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на участки (проход, коридор, дверной проем, лестничный марш, тамбур) длиной  $l_i$  и шириной  $\delta_i$ . Начальными участками являются проходы между рабочими местами, оборудованием, рядами кресел и т.п.

При определении расчетного времени длина и ширина каждого участка пути эвакуации принимаются по проекту. Длина пути по лестничным маршам, а также по пандусам измеряется по длине марша. Длина пути в дверном проеме принимается равной нулю. Проем, расположенный в стене толщиной более 0,7 м, а также тамбур следует считать самостоятельным участком горизонтального пути, имеющим конечную длину  $l_i$ .

Расчетное время эвакуации людей ( $t_p$ ) следует определять как сумму времени движения людского потока по отдельным участкам пути  $l_i$  по формуле

$$t_p = t_1 + t_2 + t_3 + \dots + t_i, \quad (6)$$

где  $t_1$  - время движения людского потока на первом (начальном) участке, мин;

$t_2, t_3, \dots, t_i$  - время движения людского потока на каждом из следующих после первого участка пути, мин.

Время движения людского потока по первому участку пути ( $t_1$ ), мин, вычисляют по формуле

$$l_1 = \frac{l_1}{v_1}, \quad (7)$$

где  $l_1$  - длина первого участка пути, м;

$v_1$  - значение скорости движения людского потока по горизонтальному пути на первом участке, м/мин, определяется по табл.2 в зависимости от плотности  $D$ .

Плотность людского потока ( $D_1$ ) на первом участке пути, м<sup>2</sup>/м<sup>2</sup>, вычисляют по формуле

$$D_1 = \frac{M_1 f}{l_1 \delta_1}, \quad (8)$$

где  $M_1$  - число людей на первом участке, чел.;

$f$  - средняя площадь горизонтальной проекции человека, принимаемая равной, м<sup>2</sup>:

взрослого в домашней одежде	0,1
взрослого в зимней одежде	0,125
подростка	0,07

$\delta_1$  - ширина первого участка пути, м.

Скорость  $v_1$  движения людского потока на участках пути, следующих после первого, принимается по табл.2 в зависимости от значения интенсивности движения людского потока по каждому из этих участков пути, которое вычисляют для всех участков пути, в том числе и для дверных проемов, по формуле

$$q_i = \frac{q_{i-1} \delta_{i-1}}{\delta_i}, \quad (9)$$

$\delta_i, \delta_{i-1}$  - ширина рассматриваемого  $i$ -го и предшествующего ему участка пути, м;

$q_i, q_{i-1}$  - значения интенсивности движения людского потока по рассматриваемому  $i$ -му и предшествующему участкам пути, м/мин, значение интенсивности движения людского потока на первом участке пути ( $q = q_{i-1}$ ), определяемое по табл.2 по значению  $D_1$ , установленному по формуле (8).

Таблица 2

Плотность потока $D$ , м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup>	Горизонтальный путь		Дверной проем	Лестница вниз		Лестница вверх	
	Скорость $v$ , м/мин	Интенсивность $q$ , м/мин	Интенсивность $q$ , м/мин	Скорость $v$ , м/мин	Интенсивность $q$ , м/мин	Скорость $v$ , м/мин	Интенсивность $q$ , м/мин
0,01	100	1	1	100	1	60	0,6
0,05	100	5	5	100	5	60	3
0,1	80	8	8,7	95	9,5	53	5,3
0,2	60	12	13,4	68	13,6	40	8
0,3	47	14,1	16,5	52	16,6	32	9,6
0,4	40	16	18,4	40	16	26	10,4
0,5	33	16,5	19,6	31	15,6	22	11
0,7	23	16,1	18,5	18	12,6	15	10,5
0,8	19	15,2	17,3	13	10,4	13	10,4
0,9 и более	15	13,5	8,5	8	7,2	11	9,9

Примечание. Табличное значение интенсивности движения в дверном проеме при плотности потока 0,9 и более, равное 8,5 м/мин, установлено для дверного проема шириной 1,6 м и более, а при дверном проеме меньшей ширины  $\delta$  интенсивность движения следует определять по формуле  $q = 2,5 + 3,75\delta$ .

Если значение  $q_i$ , определяемое по формуле (9), меньше или равно значению  $q_{\text{max}}$ , то время движения по участку пути ( $t_i$ ) в минуту

$$t_i = \frac{l_i}{v_i}, \quad (10)$$

при этом значения  $q_{\text{max}}$  следует принимать равными, м/мин:

для горизонтальных путей	16,5
для дверных проемов	19,6
для лестницы вниз	16
для лестницы вверх	11

Если значение  $q_i$ , определенное по формуле (9), больше  $q_{\text{max}}$ , то ширину  $\delta_i$  данного участка пути следует увеличивать на такое значение, при котором соблюдается условие

$$q_i \leq q_{\text{max}}, \quad (11)$$

При невозможности выполнения условия (11) интенсивность и скорость движения людского потока по участку пути  $i$  определяют по табл.2 при значении  $D = 0,9$  и более. При этом должно учитываться время задержки движения людей из-за образовавшегося скопления.

При слиянии в начале участка  $i$  двух и более людских потоков (черт.1) интенсивность движения ( $q_i$ ), м/мин, вычисляют по формуле


$$q_i = \frac{\sum_{j=1}^n \delta_{j-1}}{\delta_i} \quad (12)$$

где  $q_{i-1}$  - интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале участка  $i$ , м/мин;

$\delta_{j-1}$  - ширина участков пути слияния, м;

$\delta_i$  - ширина рассматриваемого участка пути, м.

### Черт.1. Слияние людских потоков



Черт.1. Слияние людских потоков

Если значение  $q_i$ , определенное по формуле (12), больше  $q_{\text{max}}$ , то ширину  $\delta_i$  данного участка пути следует увеличивать на такую величину, чтобы соблюдалось условие (11). В этом случае время движения по участку  $i$  определяется по формуле (10).

2.5. Время  $t_{\text{об}}$  вычисляют путем расчета значений допустимой концентрации дыма и других ОПФ на эвакуационных путях в различные моменты времени. Допускается время  $t_{\text{об}}$  принимать равным необходимому времени эвакуации  $t_{\text{нб}}$ .

Необходимое время эвакуации рассчитывается как произведение критической для человека продолжительности пожара на коэффициент безопасности. Предполагается, что каждый опасный фактор воздействует на человека независимо от других.

Критическая продолжительность пожара для людей, находящихся на этаже очага пожара, определяется из условия достижения одним из ОПФ в поэтажном коридоре своего предельно допустимого значения. В качестве критерия опасности для людей, находящихся выше очага пожара, рассматривается условие достижения одним из ОПФ предельно допустимого значения в лестничной клетке на уровне этажа пожара.

Значения температуры, концентраций токсичных компонентов продуктов горения и оптической плотности дыма в коридоре этажа пожара и в лестничной клетке определяются в результате решения системы уравнений теплогазообмена для помещений очага пожара, поэтажного коридора и лестничной клетки.

Уравнения движения, связывающие значения перепадов давлений на проемах с расходами через проемы, имеют вид

$$G = \text{sign}(\Delta P) \mu B (y_2 - y_1) \sqrt{2\bar{\rho} \Delta P} \quad (13)$$

где  $G$  - расход через проем, кг·с<sup>-1</sup>;

$\mu$  - коэффициент расхода проема ( $\mu = 0,8$  для закрытых проемов и  $\mu = 0,64$  для открытых);

$B$  - ширина проемов, м;

$y_2, y_1$  - нижняя и верхняя границы потока, м;

$\bar{\rho}$  - плотность газов, проходящих через проем, кг·м<sup>-3</sup>;

$\Delta P$  - средний в пределах  $y_2, y_1$  перепад полных давлений, Па.

Нижняя и верхняя границы потока зависят от положения плоскости равных давлений

$$y_0 = \frac{P_i - P_j}{g(\rho_j - \rho_i)} \quad (14)$$

$P_i, P_j$  - статическое давление на уровне пола  $i$ -го и  $j$ -го помещений, Па;

$\rho_j, \rho_i$  - средние плотности газа в  $j$ -м и  $i$ -м помещениях, кг·м<sup>-3</sup>;

$g$  - ускорение свободного падения, м·с<sup>-2</sup>.

Если плоскость равных давлений располагается вне границ рассматриваемого проема ( $y_0 < h_1$  или  $y_0 \geq h_2$ ), то поток в проеме течет в одну сторону и границы потока совпадают с физическими границами проема  $h_1$  и  $h_2$ . Перепад давлений ( $\Delta P$ ), Па, в этом случае вычисляют по формуле

$$\Delta P = P_i - P_j + g(h_1 + h_2)(\rho_j - \rho_i)/2 \quad (15)$$

Если плоскость равных давлений располагается в границах потока ( $h_1 < y_0 < h_2$ ), то в проеме текут два потока: из  $i$ -го помещения в  $j$ -е и из  $j$ -го в  $i$ -е. Нижний поток имеет границы  $h_1$  и  $y_0$ , перепад давления  $\Delta P$  для этого потока определяется по формуле

$$\Delta P = P_i - P_j + g(y_0 + h_1)(\rho_j - \rho_i)/2 \quad (16)$$

Поток в верхней части проема имеет границы  $h_0$  и  $h_2$ , перепад давления ( $\Delta P$ ) для него рассчитывается по формуле

$$\Delta P = P_i - P_j + g(h_2 + y_0)(\rho_j - \rho_i)/2 \quad (17)$$

Знак расхода газов (входящий в помещение расход считается положительным, выходящий - отрицательным) и значение  $\beta$  зависит от знака перепада давлений

$$\beta \cdot \text{sign}(\Delta P) = \begin{cases} -1, \bar{\rho} = \rho_j & \text{при } \Delta P < 0 \\ +1, \bar{\rho} = \rho_i & \text{при } \Delta P \geq 0 \end{cases} \quad (18)$$

Уравнение баланса массы выражается зависимостью

$$d(\rho_j V_j) / dt = \psi + \sum_i G_i - \sum_k G_k \quad (19)$$

где  $V_j$  - объем помещения, м<sup>3</sup>;

$t$  - время, с;

$\psi$  - скорость выгорания пожарной нагрузки, кг·с<sup>-1</sup>;

$\sum_i G_i$  - сумма расходов, входящих в помещение, кг·с<sup>-1</sup>;

$\sum_k G_k$  - сумма расходов, выходящих из помещения, кг·с<sup>-1</sup>.

Уравнение энергии для коридора и лестничной клетки

$$d(C \rho_j V_j T_j) / dt = C_p \sum_i T_i G_i - C_p T_j \sum_k G_k \quad (20)$$

где  $C_p, C_p'$  - удельная изохорная и изобарная теплоемкости, кДж кг<sup>-1</sup>К<sup>-1</sup>;

$T_i, T_j$  - температуры газов в  $i$ -м и  $j$ -м помещениях, К.

Уравнение баланса масс отдельных компонентов продуктов горения и кислорода

$$d(X_{L,j}\rho_j V_j) / dt = \psi L L_i + \sum_k \mu_k G_k - X_{L,i} G_i - X_{L,j} \sum_k G_k, \quad (21)$$

где  $X_{L,i}, X_{L,j}$  - концентрация  $L$ -го компонента продуктов горения в  $j$ -м и  $i$ -м помещениях, г кг<sup>-1</sup>;

$L_L$  - количество  $L$ -го компонента продуктов горения (кислорода), выделяющегося (поглощающегося) при сгорании одного килограмма пожарной нагрузки, кг кг<sup>-1</sup>.

Уравнение баланса оптической плотности дыма

$$V_j d\mu_j / dt = \psi D_{\text{дм}} + \sum_k \mu_k G_k - \mu_j \sum_k G_k, \quad (22)$$

$\mu_j, \mu_i$  - оптическая плотность дыма в  $j$ -м и  $i$ -м помещениях, Нп м<sup>-1</sup>;

$D_{\text{дм}}$  - дымообразующая способность пожарной нагрузки, Нп м<sup>2</sup> кг<sup>-1</sup>.

Оптическая плотность дыма при обычных условиях связана с расстоянием предельной видимости в дыму соотношением

$$l_{\text{пр}} = 2,38 / \mu, \quad (23)$$

Значение времени начала эвакуации  $\tau_{\text{нз}}$  для зданий (сооружений) без систем оповещения вычисляются по результатам исследования поведения людей при пожарах в зданиях конкретного назначения.

При наличии в здании системы оповещения о пожаре значение  $\tau_{\text{нз}}$  принимают равным времени срабатывания системы с учетом ее инерционности. При отсутствии необходимых исходных данных для определения времени начала эвакуации в зданиях (сооружениях) без систем оповещения величину  $\tau_{\text{нз}}$  следует принимать равной 0,5 мин - для этажа пожара и 2 мин - для вышележащих этажей.

Если местом возникновения пожара является залпное помещение, где пожар может быть обнаружен одновременно всеми находящимися в нем людьми, то  $\tau_{\text{нз}}$  допускается принимать равным нулю. В этом случае вероятность ( $\bar{P}_{\text{зд}}$ ) вычисляют по зависимости

$$\bar{P}_{\text{зд}} = \begin{cases} 0,999, & \text{если } t_{\text{п}} \leq t_{\text{зд}}; \\ 0, & \text{если } t_{\text{п}} > t_{\text{зд}}. \end{cases} \quad (24)$$

где  $t_{\text{зд}}$  - необходимое время эвакуации из залпных помещений.

Примечание. Зданиями (сооружениями) без систем оповещения считают те здания (сооружения), возникновение пожара внутри которых может быть замечено одновременно всеми находящимися там людьми.

Расчет  $t_{\text{дп}}$  производится для наиболее опасного варианта развития пожара, характеризующегося наибольшим темпом нарастания ОФП в рассматриваемом помещении. Сначала рассчитывают значения критической продолжительности пожара ( $t_{\text{кр}}$ ) по условию достижения каждым из ОФП предельно допустимых значений в зоне пребывания людей (рабочей зоне):

по повышенной температуре

$$t_{\text{кр}}^{\text{т}} = \left\{ \frac{B}{A} \ln \left[ 1 + \frac{70 - t_0}{(273 + t_0)z} \right] \right\}^{1/n}, \quad B = \frac{352 C_p' V}{(1 - \varphi) Q}, \quad (25)$$

по потере видимости

$$t_{\text{кр}}^{\text{в}} = \left\{ \frac{B}{A} \ln \left[ 1 - \frac{V \ln(1,05 \alpha \beta)}{l_{\text{пр}} B D_{\text{дм}} z} \right] \right\}^{1/n}, \quad (26)$$

по пониженному содержанию кислорода

$$t_{\text{кр}}^{\text{O}_2} = \left\{ \frac{B}{A} \ln \left[ 1 - \frac{0,044}{\left( \frac{B L O_2}{V} + 0,27 \right) z} \right] \right\}^{1/n}, \quad (27)$$

по каждому из газообразных токсичных продуктов горения

$$t_{\text{кр}}^{\text{ткс}} = \left\{ \frac{B}{A} \ln \left[ 1 - \frac{V X}{B L z} \right] \right\}^{1/n}, \quad (28)$$

где  $B$  - размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и свободного объема помещения, кг;

$t_0$  - начальная температура воздуха в помещении, °С;

$n$  - показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего материала во времени;

$A$  - размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость выгорания горючего материала и площадь пожара, кг с<sup>-n</sup>;

$z$  - безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распределения ОФП по высоте помещения;

$Q$  - низшая теплота сгорания материала, МДж кг<sup>-1</sup>;

$C_p'$  - удельная изобарная теплоемкость газа, МДж кг<sup>-1</sup> К<sup>-1</sup>;

$\varphi$  - коэффициент теплопотерь;

$\eta$  - коэффициент полноты горения;

$V$  - свободный объем помещения, м<sup>3</sup>;

$\alpha$  - коэффициент отражения предметов на путях эвакуации;

$B$  - начальная освещенность, лк;

$l_{\text{пр}}$  - предельная дальность видимости в дыму, м;

$D_{\text{дм}}$  - дымообразующая способность горящего материала, Нп м<sup>2</sup> кг<sup>-1</sup>;

$L$  - удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг материала, кг кг<sup>-1</sup>;

$X$  - предельно допустимое содержание токсичного газа в помещении, кг м<sup>-3</sup>

$$(\bar{X}_{\text{CO}_2} = 0,11 \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}; \bar{X}_{\text{CO}} = 1,16 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3}; \bar{X}_{\text{HCl}} = 23 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^{-3});$$



$L_{O_2}$  - удельный расход кислорода, кг · кг<sup>-1</sup>.

Если под знаком логарифма получается отрицательное число, то данный ОФП не представляет опасности. Параметр  $Z$  вычисляют по формуле

$$Z = \frac{h}{H} \exp\left(1,4 \frac{h}{H}\right), \text{ при } H \leq 6 \text{ м.} \quad (29)$$

где  $h$  - высота рабочей зоны, м;

$H$  - высота помещения, м.

Определяется высота рабочей зоны

$$h = h_{\text{пл}} + 1,7 - 0,5\delta, \quad (30)$$

где  $h_{\text{пл}}$  - высота площадки, на которой находятся люди, над полом помещения, м;

$\delta$  - разность высот пола, равная нулю при горизонтальном его расположении, м.

Следует иметь в виду, что наибольшей опасности при пожаре подвергаются люди, находящиеся на более высокой отметке. Поэтому, например, при определении необходимого времени эвакуации людей из партера зрительного зала с наклонным полом значение  $h$  следует находить, ориентируясь на наиболее высоко расположенные ряды кресел.

Параметры  $A$  и  $n$  вычисляют так:

для случая горения жидкости с установившейся скоростью

$$A = \psi_F \cdot F, \quad n = 1,$$

где  $\psi_F$  - удельная массовая скорость выгорания жидкости, кг · м<sup>-2</sup> · с<sup>-1</sup>;

для кругового распространения пожара

$$A = 1,05 \psi_F \cdot v^2, \quad n = 3,$$

где  $v$  - линейная скорость распространения пламени, м · с<sup>-1</sup>;

для вертикальной или горизонтальной поверхности горения в виде прямоугольника, одна из сторон которого увеличивается в двух направлениях за счет распространения пламени (например распространение огня в горизонтальном направлении по занавесу после охвата его пламенем по всей высоте)

$$A = \psi_F \cdot v \cdot b, \quad n = 2,$$

где  $b$  - перпендикулярный к направлению движения пламени размер зоны горения, м.

При отсутствии специальных требований значения  $\alpha$  и  $B$  принимаются равными 0,3 и 50 лк соответственно, а значение  $t_{\text{пр}} = 20$  м.

Исходные данные для проведения расчетов могут быть взяты из справочной литературы.

Из полученных в результате расчетов значений критической продолжительности пожара выбирается минимальное

$$t_{\text{кр}} = \min\left\{t_{\text{кр}}^{\alpha}, t_{\text{кр}}^B, t_{\text{кр}}^{O_2}, t_{\text{кр}}^{T^*}\right\}. \quad (31)$$

Необходимое время эвакуации людей ( $t_{\text{эв}}$ ), мин, из рассматриваемого помещения рассчитывают по формуле

$$t_{\text{эв}} = \frac{0,8t_{\text{кр}}}{60}. \quad (32)$$

При расположении людей на различных по высоте площадках необходимое время эвакуации следует определять для каждой площадки.

Свободный объем помещения соответствует разности между геометрическим объемом и объемом оборудования или предметов, находящихся внутри. Если рассчитать свободный объем невозможно, допускается принимать его равным 80% геометрического объема.

При наличии в здании незадымляемых лестничных клеток, вероятность  $\hat{Q}_3$  для людей, находящихся в помещениях, расположенных выше этажа пожара, вычисляют по формуле

$$\hat{Q} = \hat{Q}_3 (1 - F_{\text{л.з}}). \quad (33)$$

2.6. Вероятность эвакуации людей  $F_{\text{л.з}}$  по наружным эвакуационным лестницам и другим путям эвакуации принимают равной 0,05 - в жилых зданиях, 0,03 - в остальных при наличии таких путей; 0,001 - при их отсутствии.

2.7. Вероятность эффективного срабатывания противопожарной защиты  $F_{\text{л.з}}$  вычисляют по формуле

$$F_{\text{л.з}} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - R_i), \quad (34)$$

где  $n$  - число технических решений противопожарной защиты в здании;

$R_i$  - вероятность эффективного срабатывания  $i$ -го технического решения.

2.8. Для эксплуатируемых зданий (сооружений) вероятность воздействия ОФП на людей допускается проверять окончательно с использованием статистических данных по формуле

$$\hat{Q}_3 = \frac{n}{T} \frac{M_{\text{ж}}}{N_0}, \quad (35)$$

где  $n$  - коэффициент, учитывающий пострадавших людей;

$T$  - рассматриваемый период эксплуатации однотипных зданий (сооружений), год;

$M_{\text{ж}}$  - число жертв пожара в рассматриваемой группе зданий (сооружений) за период;

$N_0$  - общее число людей, находящихся в зданиях (сооружениях).

Однотипными считают здания (сооружения) с одинаковой категорией пожарной опасности, одинакового функционального назначения и с близкими основными параметрами: геометрическими размерами, конструктивными характеристиками, количеством горючей нагрузки, вместимостью (числом людей в здании), производственными мощностями.

### 3. Оценка уровня обеспечения безопасности людей

3.1. Для проектируемых зданий (сооружений) вероятность первоначально оценивают по (3) при  $F_2$ , равной нулю. Если при этом выполняется условие  $\hat{Q}_3 \leq \hat{Q}_3^{\text{н}}$ , то безопасность людей в зданиях (сооружениях) обеспечена на требуемом уровне системой предотвращения пожара. Если это условие не выполняется, то расчет вероятности взаимодействия ОФП на людей  $\hat{Q}_3$  следует проводить по расчетным зависимостям, приведенным в разд. 2.

3.2. Допускается уровень обеспечения безопасности людей в зданиях (сооружениях) оценивать по вероятности  $Q_2$  в одном или нескольких помещениях, наиболее удаленных от выходов в безопасную зону (например верхние этажи многоэтажных зданий).

## Приложение 3 (обязательное). Метод определения вероятности возникновения пожара (взрыва) в пожаровзрывоопасном объекте

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Обязательное

Настоящий метод устанавливает порядок расчета вероятности возникновения пожара (взрыва) в объекте и изделии.

#### 1. Сущность метода

1.1. Вероятность возникновения пожара (взрыва) в пожаровзрывоопасном объекте определяют на этапах его проектирования, строительства и эксплуатации.

1.2. Для расчета вероятности возникновения пожара (взрыва) на действующих или строящихся объектах необходимо располагать статистическими данными о времени существования различных пожаровзрывоопасных событий. Вероятность возникновения пожара (взрыва) в проектируемых объектах определяют на основе показателей надежности элементов объекта, позволяющих рассчитывать вероятность производственного оборудования, систем контроля и управления, а также других устройств, составляющих объект, которые приводят к реализации различных пожаровзрывоопасных событий.

Под пожаровзрывоопасными понимают события, реализация которых приводит к образованию горючей среды и появлению источника зажигания.

1.3. Численные значения необходимых для расчетов вероятности возникновения пожара (взрыва) показателей надежности различных технологических аппаратов, систем управления, контроля, связи и тому подобных, используемых при проектировании объекта, или исходные данные для их расчета выбирают в соответствии с ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.118, ГОСТ 2.119, ГОСТ 2.120, ГОСТ 15.001\*, из нормативно-технической документации, стандартов и паспортов на элементы объекта. Необходимые сведения могут быть получены в результате сбора и обработки статистических данных об отказах анализируемых элементов в условиях эксплуатации.

\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 15.201-2000.

Сбор необходимых статистических данных проводят по единой программе, входящей в состав настоящего метода.

1.4. Пожаровзрывоопасность любого объекта определяется пожаровзрывоопасностью его составных частей (технологических аппаратов, установок, помещений). Вероятность возникновения пожара (взрыва) в объекте в течение года  $Q_1(ПЗ)$  вычисляют по формуле

$$Q_1(ПЗ) = 1 - \prod_{j=1}^n [1 - Q_j(ПЗ)], \quad (36)$$

где  $Q_j(ПЗ)$  - вероятность возникновения пожара в  $j$ -м помещении объекта в течение года;

$n$  - количество помещений в объекте.

1.5. Возникновение пожара (взрыва) в любом из помещений объекта (событие  $ПЗ$ ) обусловлено возникновением пожара (взрыва) или в одном из технологических аппаратов, находящихся в этом помещении (событие  $ПЗА_j$ ), или непосредственно в объеме исследуемого помещения (событие  $ПЗО_j$ ). Вероятность  $Q_1(ПЗ)$  вычисляют по формуле

$$Q_1(ПЗ) = 1 - \left\{ \prod_{j=1}^n [1 - Q_j(ПЗА)] \right\} [1 - Q_1(ПЗО)], \quad (37)$$

где  $Q_j(ПЗА)$  - вероятность возникновения пожара в  $j$ -м технологическом аппарате  $i$ -го помещения в течение года;

$Q_1(ПЗО)$  - вероятность возникновения пожара в объеме  $i$ -го помещения в течение года;

$m$  - количество технологических аппаратов в  $j$ -м помещении.

1.6. Возникновение пожара (взрыва) в любом из технологических аппаратов (событие  $ПЗА_j$ ) или непосредственно в объеме помещения (событие  $ПЗО_j$ ) обусловлено совместным образованием горючей среды (событие  $ГС$ ) в рассматриваемом элементе объекта и появлением в этой среде источника зажигания (событие  $ИЗ$ ). Вероятность ( $Q_2(ПЗО)$  или  $Q_2(ПЗА)$ ) возникновения пожара в рассматриваемом элементе объекта равна вероятности объединения (суммы) всех возможных пожарных пересечений (произведений) случайных событий образования горючих сред и появления источников зажигания

$$Q_2(ПЗО) = Q_2 \left[ \bigcup_{k=1}^K \bigcup_{n=1}^N (ГС_k \cap ИЗ_n) \right], \quad (38)$$

где  $K$  - количество видов горючих веществ;

$N$  - количество источников зажигания;

$ГС_k$  - событие образования  $k$ -й горючей среды;

$ИЗ_n$  - событие появления  $n$ -го источника зажигания;

$\cap$  - специальный символ пересечения (произведения) событий;

$\cup$  - специальный символ объединения (суммы) событий.

Вероятность ( $Q_2(ПЗО)$  или  $Q_2(ПЗА)$ ) вычисляют по аппроксимирующей формуле

$$Q_2(ПЗО) = 1 - \prod_{k=1}^K \prod_{n=1}^N [1 - Q_2(ГС_k) \cdot Q_2(ИЗ_n) / ГС_k], \quad (39)$$

где  $Q_2(ГС_k)$  - вероятность появления в  $j$ -м элементе объекта  $k$ -й горючей среды в течение года;

$Q_2(ИЗ_n / ГС_k)$  - условная вероятность появления в  $i$ -м элементе объекта  $n$ -го источника зажигания, способного воспламенить  $k$ -ю горючую среду.

#### 2. Расчет вероятности образования горючей среды

2.1. Образование горючей среды (событие  $ГС_k$ ) в рассматриваемом элементе объекта обусловлено совместным появлением в нем достаточного количества горючего вещества или материала (событие  $ГВ$ ) и окислителя (событие  $ОК$ ) с учетом параметров состояния (температуры, давления и т.д.). Вероятность образования  $k$ -й горючей среды ( $Q_3(ГС_k)$ ) для случая независимости событий  $ГВ$  и  $ОК$  вычисляют по формуле

$$Q_3(ГС_k) = Q_3(ГВ) \cdot Q_3(ОК_m), \quad k = i + 10(m - 1), \quad (40)$$

где  $Q_i(TB_i)$  - вероятность появления достаточного для образования горючей среды количества  $i$ -го горючего вещества в  $i$ -м элементе объекта в течение года;

$Q_i(OK_m)$  - вероятность появления достаточного для образования горючей среды количества  $m$ -го окислителя в  $i$ -м элементе объекта в течение года;

$k, l, m$  - порядковые номера горючей среды, горючего вещества и окислителя.

2.2. Появление в рассматриваемом элементе объекта горючего вещества  $k$ -го вида является следствием реализации любой из  $a_n$  причин. Вероятность  $Q_i(TB_k)$  вычисляют по формуле

$$Q_i(TB_k) = 1 - \prod_{n=1}^z [1 - Q_i(a_n)], \quad (41)$$

где  $Q_i(a_n)$  - вероятность реализации любой из  $a_n$  причин, приведенных ниже;

$Q_i(a_1)$  - вероятность постоянного присутствия в  $i$ -м элементе объекта горючего вещества  $k$ -го вида;

$Q_i(a_2)$  - вероятность разгерметизации аппаратов или коммуникаций с горючим веществом, расположенных в  $i$ -м элементе объекта;

$Q_i(a_3)$  - вероятность образования горючего вещества в результате химической реакции в  $i$ -м элементе объекта;

$Q_i(a_4)$  - вероятность снижения концентрации флегматизатора в горючем газе, паре, жидкости или взрывзвеси  $i$ -го элемента объекта ниже минимально допустимой;

$Q_i(a_5)$  - вероятность нарушения периодичности очистки  $i$ -го элемента объекта от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.д.;

$z$  - количество  $a_n$  причин, характерных для  $i$ -го объекта;

$n$  - порядковый номер причины.

2.3. На действующих и строящихся объектах вероятность ( $Q_i(a_n)$ ) реализации в  $i$ -м элементе объекта  $a_n$  причины, приводящей к появлению  $k$ -го горючего вещества, вычисляют на основе статистических данных о времени существования этой причины по формуле

$$Q_i(a_n) = \frac{K_{\text{Б}}}{\tau_p} \sum_{j=1}^m \tau_j, \quad (42)$$

где  $K_{\text{Б}}$  - коэффициент безопасности, определение которого изложено в разд.4;

$\tau_p$  - анализируемый период времени, мин;

$m$  - количество реализаций  $a_n$  причины в  $i$ -м элементе объекта за анализируемый период времени;

$\tau_j$  - время существования  $a_n$  причины появления  $k$ -го вида горючего вещества при  $j$ -й реализации в течение анализируемого периода времени, мин.

Общие требования к программе сбора и обработки статистических данных изложены в разд.4.

2.4. В проектируемых элементах объекта вероятность ( $Q_i(a_n)$ ) вычисляют для периода нормальной эксплуатации элемента как вероятность отказа технических устройств (изделий), обеспечивающих невозможность реализации  $a_n$  причины, по формуле

$$Q_i(a_n) = 1 - R_i(a_n) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad (43)$$

где  $R_i(a_n)$  - вероятность безотказной работы производственного оборудования (изделия), исключающего возможность реализации  $a_n$  причины;

$\lambda$  - интенсивность отказов производственного оборудования (изделия), исключающего возможность реализации  $a_n$  причины, ч<sup>-1</sup>;

$t$  - общее время работы оборудования (изделия) за анализируемый период времени, ч.

2.5. Данные о надежности оборудования (изделия) приведены в нормативно-технических документах, стандартах и паспортах. Интенсивность отказов элементов, приборов и аппаратов приведена в разд.5.

2.6. При отсутствии сведений о параметрах надежности анализируемого оборудования (изделия) последние определяют расчетным путем на основе статистических данных об отказах этого оборудования (изделия).

2.7. Появление в  $i$ -м элементе объекта  $k$ -го вида окислителя является следствием реализации любой из  $b_n$  причин.

Вероятность ( $Q_i(OK_k)$ ) вычисляют по формуле

$$Q_i(OK_k) = 1 - \prod_{n=1}^z [1 - Q_i(b_n)], \quad (44)$$

где  $Q_i(b_n)$  - вероятность реализации любой из  $b_n$  причин, приведенных ниже;

$Q_i(b_1)$  - вероятность того, что концентрация окислителя, подаваемого в смесь  $i$ -го элемента объекта, больше допустимой по горючести;

$Q_i(b_2)$  - вероятность подсоса окислителя в  $i$ -й момент с горючим веществом;

$Q_i(b_3)$  - вероятность постоянного присутствия окислителя в  $i$ -м элементе объекта;

$Q_i(b_4)$  - вероятность вскрытия  $i$ -го элемента объекта с горючим веществом без предварительного пропаривания (продувки инертным газом);

$z$  - количество  $b_n$  причин, характерных для  $i$ -го элемента объекта;

$n$  - порядковый номер причины.

2.8. Вероятности ( $Q_i(b_n)$ ) реализации событий, обуславливающих возможность появления окислителя  $k$ -го вида в опасном количестве, вычисляют для проектируемых элементов по формуле (42), а для строящихся и действующих элементов по формуле (42).

2.9. Вероятность ( $Q_i(b_2)$ ) подсоса окислителя в аппарат с горючим веществом вычисляют как вероятность совместной реализации двух событий: нахождение аппарата под разрежением (событие  $S_1$ ) и разгерметизации аппарата (событие  $S_2$ ) по формуле

$$Q_i(b_2) = Q_i(S_1) Q_i(S_2), \quad (45)$$

2.10. Вероятность ( $Q_i(S_1)$ ) нахождения  $i$ -го элемента объекта под разрежением в общем случае вычисляют по формуле (42), принимая равной единице, если элемент во время работы находится под разрежением, и 0,5, если элемент с равной периодичностью находится под разрежением и давлением.

2.11. Вероятность ( $Q_i(S_2)$ ) разгерметизации  $i$ -го элемента на разных стадиях его разработки и эксплуатации вычисляют по формулам (42 и 43).

2.12. При расчете вероятности образования в проектируемом элементе объекта горючей среды ( $Q_1(LC)$ ), нарушения режимного характера не учитывают.

2.13. При необходимости учитывают и иные события, приводящие к образованию горючей среды.

### 3. Расчет вероятности появления источника зажигания (инициирования взрыва)

3.1. Появление  $n$ -го источника зажигания (инициирования взрыва) в анализируемом элементе объекта (событие  $ИЗ_n$ ) обусловлено появлением в  $n$  и  $m$   $n$ -го энергетического (теплового) источника (событие  $ЭИ_n$ ) с параметрами достаточными для воспламенения  $k$ -й горючей среды (событие  $Б_k^i$ ). Вероятность ( $Q_1(ИЗ_n / LC_k)$ ) появления  $n$ -го источника зажигания в  $i$ -м элементе объекта вычисляют по формуле

$$Q_1(ИЗ_n / LC_k) = Q_1(ЭИ_n) \cdot Q_1(Б_k^i), \quad (46)$$

где  $Q_1(ЭИ_n)$  - вероятность появления в  $i$ -м элементе объекта в течение года  $n$ -го энергетического (теплового) источника;

$Q_1(Б_k^i)$  - условная вероятность того, что воспламеняющая способность появившегося в  $i$ -м элементе объекта  $n$ -го энергетического (теплового) источника достаточна для зажигания  $k$ -й горючей среды, находящейся в этом элементе.

3.1.1. Разряд атмосферного электричества в анализируемом элементе объекта возможен или при поражении объекта молнией (событие  $C_1$ ), или при вторичном ее воздействии (событие  $C_2$ ), или при заносе в него высокого потенциала (событие  $C_3$ ).

Вероятность ( $Q_1(ЭИ_n)$ ) разряда атмосферного электричества в  $i$ -м элементе объекта вычисляют по формуле

$$Q_1(ЭИ_n) = 1 - \prod_{i=1}^3 [1 - Q_1(C_n)], \quad (47)$$

где  $Q_1(C_n)$  - вероятность реализации любой из  $C_n$  причин, приведенных ниже;

$Q_1(C_1)$  - вероятность поражения  $i$ -го элемента объекта молнией в течение года;

$Q_1(C_2)$  - вероятность вторичного воздействия молнии на  $i$ -й элемент объекта в течение года;

$Q_1(C_3)$  - вероятность заноса в  $i$ -й элемент объекта высокого потенциала в течение года;

$n$  - порядковый номер причины.

3.1.2. Поражение  $i$ -го элемента объекта молнией возможно при совместной реализации двух событий - прямого удара молнии (событие  $t_1$ ) и отсутствия неисправности, неправильного конструктивного исполнения или отказа молниевода, защищающего  $i$ -й элемент объекта (событие  $t_2$ ). Вероятность ( $Q_1(C_1)$ ) вычисляют по формуле

$$Q_1(C_1) = Q_1(t_1) \cdot Q_1(t_2), \quad (48)$$

где  $Q_1(t_1)$  - вероятность отсутствия неисправности, неправильного конструктивного исполнения или отказа молниевода, защищающего  $i$ -й элемент объекта;

$Q_1(t_2)$  - вероятность прямого удара молнии в  $i$ -й элемент объекта в течение года.

3.1.3. Вероятность ( $Q_1(t_2)$ ) прямого удара молнии в объект вычисляют по формуле

$$Q_1(t_2) = 1 - e^{-N_{гм} \cdot \tau_p}, \quad (49)$$

где  $N_{гм}$  - число прямых ударов молнии в объект за год;

$\tau_p$  - продолжительность периода наблюдения, год.

Для объектов прямоугольной формы

$$N_{гм} = (S + 6H) \cdot (L + 6H) \cdot n_{гм} \cdot 10^{-6}, \quad (50)$$

Для круглых объектов

$$N_{гм} = (2R + 6H)^2 \cdot n_{гм} \cdot 10^{-6}, \quad (51)$$

где  $S$  - длина объекта, м;

$L$  - ширина объекта, м;

$H$  - наибольшая высота объекта, м;

$R$  - радиус объекта, м;

$n_{гм}$  - среднее число ударов молнии на 1 км<sup>2</sup> земной поверхности выбирают из табл.3.

Таблица 3

Продолжительность грозовой деятельности за год, ч	20-40	40-60	60-80	80-100 и более
Среднее число ударов молнии в год на 1 км <sup>2</sup>	3	6	9	12

3.1.4. Вероятность ( $Q_1(t_1)$ ) принимают равной единице в случае отсутствия молниезащиты на объекте или наличия ошибок при ее проектировании и изготовлении.

Вывод о соответствии основных параметров молниевода требованиям, предъявляемым к молниезащите объектов 1, 2 и 3-й категорий, делают на основании результатов проверочного расчета и детального обследования молниевода. Основные требования к молниеводам объектов 1, 2 и 3-й категорий приведены в СН-305. При наличии молниезащиты вероятность ( $Q_1(t_1)$ ) вычисляют по формуле

$$Q_1(t_1) = \frac{K_6}{\tau_p} \cdot \sum_{j=1}^m x_j + (1 - \beta), \quad (52)$$

где  $K_0$  - коэффициент безопасности, определение которого изложено в разд.4;

$T_p$  - анализируемый период времени, мин;

$t_j$  - время существования неисправности молниеввода при  $j$ -й ее реализации в течение года, мин;

$m$  - количество неисправных состояний молниезащиты;

$\delta$  - вероятность безотказной работы молниезащиты

( $\delta = 0,995$  при наличии молниезащиты типа А и  $\delta = 0,95$  при наличии молниезащиты типа Б).

Для проектируемых объектов вероятность ошибки при проектировании молниезащиты не рассчитывают.

При расчете  $Q_1(t_1)$  существующей молниезащиты нарушение периодичности проверки сопротивления заземлителей (один раз в два года) рассматривают как нахождение молниезащиты в неисправном состоянии. Время существования этой неисправности определяют как продолжительность периода между запланированным и фактическим сроками проверки.

3.1.5. Вероятность ( $Q_1(C_2)$ ) вторичного воздействия молнии на объект вычисляют по формуле

$$Q_1(C_2) = Q_1(t_2) \cdot Q_1(t_3), \quad (53)$$

где  $Q_1(t_2)$  - вероятность отказа защитного заземления в течение года.

3.1.6. Вероятность ( $Q_1(t_3)$ ) при отсутствии защитного заземления или перемычек в местах сближения металлических коммуникаций принимают равной единице. Вероятность ( $Q_1(t_3)$ ) неисправности существующей системы защиты от вторичных воздействий молнии определяют на основании результатов ее обследования аналогично вероятности ( $Q_1(e_n)$ ) по формуле (42).

Для проектируемых объектов вероятность отказа неисправности защитного заземления не рассчитывается, а принимается равной единице или нулю в зависимости от ее наличия в проекте.

3.1.7. Вероятность ( $Q_1(C_3)$ ) заноса высокого потенциала в защищаемый объект вычисляют аналогично вероятности ( $Q_1(C_2)$ ) по (53).

3.1.8. Вероятность  $Q_1(t_2)$  при расчете ( $Q_1(C_2)$ ) и ( $Q_1(C_3)$ ) вычисляют по формуле (49), принимая значения параметров  $S$  и  $L$  в формулах (50 и 51) необходимо увеличить на 100 м.

3.1.9. Электрическая искра (дуга) может появиться в анализируемом элементе объекта (событие  $TH_n$ ) при коротком замыкании электропроводки (событие  $e_1$ ), при проведении электросварочных работ (событие  $e_2$ ), при искрении электрооборудования, не соответствующего по исполнению категории и группе горючей среды, находящейся в этом элементе (событие  $e_3$ ), при разрядах статического электричества (событие  $e_4$ ).

Вероятность ( $Q_1(TH_n)$ ) вычисляют по формуле

$$Q_1(TH_n) = 1 - \prod_{n=1}^z [1 - Q_1(e_n)], \quad (54)$$

где  $Q_1(e_n)$  - вероятность реализации любой из  $e_n$  причин, приведенных ниже;

$Q_1(e_1)$  - вероятность появления искр короткого замыкания электропроводки в  $i$ -м элементе в течение года;

$Q_1(e_2)$  - вероятность проведения электросварочных работ в  $i$ -м элементе объекта в течение года;

$Q_1(e_3)$  - вероятность несоответствия электрооборудования  $i$ -го элемента объекта категории и группе горючей среды в течение года;

$Q_1(e_4)$  - вероятность возникновения в  $i$ -м элементе объекта разрядов статического электричества в течение года;

$z$  - количество  $e_n$  причин;

$n$  - порядковый номер причины.

3.1.10. Вероятность ( $Q_1(a_1)$ ) появления в  $i$ -м элементе объекта искр короткого замыкания вычисляют только для действующих и строящихся элементов объектов по формуле

$$Q_1(a_1) = Q_1(v_1) \cdot Q_1(v_2) \cdot Q_1(z), \quad (55)$$

где  $Q_1(v_1)$  - вероятность возникновения короткого замыкания электропроводки в  $i$ -м элементе объекта в течение года;

$Q_1(v_2)$  - вероятность того, что значение электрического тока в  $i$ -м элементе объекта лежит в диапазоне пожароопасных значений;

$Q_1(z)$  - вероятность отсутствия или отказа аппаратов защиты от короткого замыкания в течение года, определяющаяся по п.3.1.30.

3.1.11. Вероятность ( $Q_1(v_1)$ ) короткого замыкания электропроводки на действующих и строящихся объектах вычисляют на основании статистических данных по формуле (42).

3.1.12. Вероятность ( $Q_1(v_2)$ ) нахождения электрического тока в диапазоне пожароопасных значений вычисляют по формуле

$$Q_1(v_2) = \frac{I_2 - I_1}{I_{кз} - I_0}, \quad (56)$$

где  $I_{кз}$  - максимальное установившееся значение тока короткого замыкания в кабеле или проводе;

$I_0$  - длительно допустимый ток для кабеля или провода;

$I_1$  - минимальное пожароопасное значение тока, протекающего по кабелю или проводу;

$I_2$  - максимальное пожароопасное значение тока, протекающего по кабелю; если  $I_2$  больше  $I_{кз}$ , то принимают  $I_2 = I_{кз}$ .

Значения токов  $I_1$  и  $I_2$  определяют экспериментально. Для кабелей и проводов с поливинилхлоридной изоляцией  $I_1 = 2,5 I_0$ , а значение  $I_2 = 21 I_0$  и  $18 I_0$  для кабеля и провода соответственно. В отсутствие данных по  $I_1$  и  $I_2$  вероятность ( $Q_1(v_2)$ ) принимают равной 1.

3.1.13. Вероятность ( $Q_1(e_2)$ ) проведения в  $i$ -м элементе объекта электросварочных работ вычисляют только для действующих и строящихся элементов объекта на основе статистических данных по формуле (42).

3.1.14. Вероятность ( $\hat{Q}_i(e_3)$ ) при непрерывной работе электрооборудования принимают на всех объектах равной единице, если электрооборудование не соответствует категории и группе горючей смеси, или  $10^{-8}$  - если соответствует. При периодической работе электрооборудования и его несоответствии категории и группе горючей среды вероятность ( $\hat{Q}_i(e_3)$ ) вычисляют аналогично вероятности ( $\hat{Q}_i(a_n)$ ) по формуле (42). Если электрическая искра появляется лишь при включении и выключении электрооборудования, не соответствующего категории и группе горючей среды (при  $n$  включениях и выключениях), то вероятность ( $\hat{Q}_i(e_3)$ ) вычисляют аналогично вероятности ( $\hat{Q}_i(b_2)$ ) по формуле (49). В случае соответствия электрооборудования горючей среде, вычисленное по формуле (49) значение вероятности ( $\hat{Q}_i(e_3)$ ) умножают на  $10^{-8}$ .

3.1.15. Вероятность ( $\hat{Q}_i(e_4)$ ) появления в  $i$ -м элементе объекта искр статического электричества вычисляют по формуле

$$\hat{Q}_i(e_4) = \hat{Q}_i(x_1) \cdot \hat{Q}_i(x_2), \quad (57)$$

где  $\hat{Q}_i(x_1)$  - вероятность появления в  $i$ -м элементе условий для статической электризации в течение года;

$\hat{Q}_i(x_2)$  - вероятность наличия неисправности, отсутствия или неэффективности средств защиты от статического электричества в течение года.

3.1.16. Вероятность ( $\hat{Q}_i(x_1)$ ) принимают равной единице, если в  $i$ -м элементе объекта применяют и выбирают вещества с удельным объемным электрическим сопротивлением, превышающим  $10^5$  Ом·м. В остальных случаях ( $\hat{Q}_i(x_1)$ ) принимают равной нулю.

3.1.17. Вероятность ( $\hat{Q}_i(x_2)$ ) принимают равной единице при отсутствии или неэффективности средств защиты от статического электричества. Вероятность ( $\hat{Q}_i(x_2)$ ) неисправности средств защиты в действующих элементах вычисляют на основании статистических данных аналогично вероятности ( $\hat{Q}_i(a_n)$ ) по формуле (42).

Вероятность ( $\hat{Q}_i(x_2)$ ) в проектируемых элементах объекта вычисляют аналогично вероятности ( $\hat{Q}_i(a_n)$ ) по формуле (43) на основании данных о надежности проектируемых средств защиты от статического электричества (например средств ионизации или увлажнителя воздуха и т.п.).

3.1.18. Фрикционные искры (искры удара и трения) появляются в анализируемом элементе объекта (событие  $\overline{M}_n$ ) при применении искроопасного инструмента (событие  $f_1$ ), при разрушении движущихся узлов и деталей (событие  $f_2$ ), при применении рабочей обуви, подбитой металлическими набойками и гвоздями (событие  $f_3$ ), при попадании в движущиеся механизмы посторонних предметов (событие  $f_4$ ) и т.д., при ударе крышки металлического лока (событие  $f_5$ ). Вероятность ( $\hat{Q}_i(\overline{M}_n)$ ) вычисляют по формуле

$$\hat{Q}_i(\overline{M}_n) = 1 - \prod_{n=1}^z [1 - \hat{Q}_i(f_n)], \quad (58)$$

где  $\hat{Q}_i(f_n)$  - вероятность реализации любой из  $f_n$  причин, приведенных ниже;

$\hat{Q}_i(f_1)$  - вероятность применения в  $i$ -м элементе объекта металлического, шиферного и другого искроопасного инструмента в течение года;

$\hat{Q}_i(f_2)$  - вероятность разрушения движущихся узлов и деталей  $i$ -го элемента объекта в течение года;

$\hat{Q}_i(f_3)$  - вероятность использования рабочими обуви, подбитой металлическими набойками и гвоздями, в  $i$ -м элементе объекта в течение года;

$\hat{Q}_i(f_4)$  - вероятность попадания в движущиеся механизмы  $i$ -го элемента объекта посторонних предметов в течение года;

$\hat{Q}_i(f_5)$  - вероятность удара крышки металлического лока в  $i$ -м элементе объекта в течение года;

$n$  - порядковый номер причины;

$z$  - количество  $f_n$  причин.

3.1.19. Вероятность ( $\hat{Q}_i(f_1)$ ) вычисляют только для действующих и строящихся элементов объекта на основании статистических данных аналогично вероятностям ( $\hat{Q}_i(a_n)$ ) и ( $\hat{Q}_i(b_2)$ ) по формулам (42 или 49).

3.1.20. Вероятность ( $\hat{Q}_i(f_2)$ ) для действующих и строящихся элементов объекта вычисляют на основании статистических данных аналогично вероятности ( $\hat{Q}_i(a_n)$ ) по формуле (43).

Для проектируемых элементов объекта вероятность ( $\hat{Q}_i(f_2)$ ) вычисляют аналогично вероятности ( $\hat{Q}_i(a_n)$ ) по формуле (43) на основании параметров надежности составных частей.

3.1.21. Вероятность ( $\hat{Q}_i(f_3)$ ) и ( $\hat{Q}_i(f_5)$ ) вычисляют только для действующих и строящихся элементов объекта аналогично вероятности ( $\hat{Q}_i(a_n)$ ) по формуле (42).

3.1.22. Вероятность ( $\hat{Q}_i(f_4)$ ) вычисляют для действующих и строящихся элементов объекта на основании статистических данных аналогично вероятности ( $\hat{Q}_i(a_n)$ ) по формуле (42), а для проектируемых элементов по формуле (43), как вероятность отказа защитных средств.

3.1.23. Открытое пламя и искры появляются в  $i$ -м элементе объекта (событие  $\overline{M}_n$ ) при реализации любой из причин  $h_n$ . Вероятность ( $\hat{Q}_i(\overline{M}_n)$ ) вычисляют по формуле

$$\hat{Q}_i(\overline{M}_n) = 1 - \prod_{n=1}^l [1 - \hat{Q}_i(h_n)], \quad (59)$$

где  $\hat{Q}_i(h_n)$  - вероятность реализации любой из  $h_n$  причин, приведенных ниже;

$\hat{Q}_i(h_1)$  - вероятность сжигания топлива в печах  $i$ -го элемента объекта в течение года;

$\hat{Q}_i(h_2)$  - вероятность проведения газосварочных и других огневых работ в  $i$ -м элементе объекта в течение года;

$\hat{Q}_i(h_3)$  - вероятность несоблюдения режима курения в  $i$ -м элементе объекта в течение года;

$\hat{Q}_i(h_4)$  - вероятность отсутствия или неисправности искрогасителей на двигателях внутреннего сгорания, расположенных в  $i$ -м элементе объекта, в течение года;

$\hat{Q}_i(h_5)$  - вероятность использования рабочими спичек, зажигалок или горелок в  $i$ -м элементе объекта в течение года;

$\hat{Q}_i(h_6)$  - вероятность выбросов нагретого газа из технического оборудования в  $i$ -м элементе объекта в течение года;

$z$  - количество причин;

$n$  - порядковый номер причины.

3.1.24. Вероятность ( $Q_i(h_i)$ ) вычисляют для всех элементов объекта по формуле

$$Q_i(h_i) = \frac{K_{\sigma}}{T_p} \sum_{j=1}^m \tau_{ij} \quad (60)$$

где  $K_{\sigma}$  - коэффициент безопасности, определение которого изложено в разд.4;

$T_p$  - анализируемый период времени, мин;

$m$  - количество включений печи в течение анализируемого периода времени;

$\tau_{ij}$  - время работы печи  $i$ -го элемента объекта при  $j$ -м ее включении в течение анализируемого периода времени, мин.

3.1.25. Вероятности ( $Q_i(b_2)$ ), ( $Q_i(b_3)$ ), ( $Q_i(b_4)$ ), ( $Q_i(b_5)$ ) и ( $Q_i(b_6)$ ) вычисляют только для действующих и строящихся объектов на основе статистических данных аналогично вероятности по формуле (60).

3.1.26. Нагрев вещества, отдельных узлов и поверхностей технологического оборудования  $i$ -го элемента объекта, контактирующих с горючей средой, выше допустимой температуры (событие  $M_n$ ) возможен при реализации любой из  $K_n$  причин. Вероятность вычисляют по формуле

$$Q_i(M_n) = 1 - \prod_{k=1}^8 [1 - Q_i(K_n)] \quad (61)$$

где  $Q_i(K_n)$  - вероятность реализации любой из  $K_n$  причин, приведенных ниже;

$Q_i(K_1)$  - вероятность нагрева горючего вещества или поверхности оборудования  $i$ -го элемента объекта при возникновении перегрузки электросети, машины и аппаратов в течение года;

$Q_i(K_2)$  - вероятность отказа системы охлаждения аппарата  $i$ -го элемента объекта в течение года;

$Q_i(K_3)$  - вероятность нагрева поверхностей и горючих веществ при возникновении повышенных переходных сопротивлений электрических соединений  $i$ -го элемента объекта в течение года;

$Q_i(K_4)$  - вероятность использования электронагревательных приборов в  $i$ -м элементе объекта в течение года;

$Q_i(K_5)$  - вероятность нагрева поверхностей при трении в подшипниках в  $i$ -м элементе объекта в течение года;

$Q_i(K_6)$  - вероятность разогрева от трения транспортных лент и приводных ремней в  $i$ -м элементе в течение года;

$Q_i(K_7)$  - вероятность нагрева поверхностей инструмента и материалов при обработке в  $i$ -м элементе объекта в течение года;

$Q_i(K_8)$  - вероятность нагрева горючих веществ в  $i$ -м элементе объекта до опасных температур по условиям технологического процесса в течение года.

3.1.27. Перегрузка электрических коммуникаций, машин и аппаратов (событие  $K_1$ ) возможна при неисправности или несоответствии аппаратов защиты электрических сетей, а также при реализации любой из причин  $y_m$ .

Вероятность ( $Q_i(K_1)$ ) вычисляют по формуле

$$Q_i(K_1) = \left\{ 1 - \prod_{m=1}^6 [1 - Q_i(y_m)] \right\} Q_i(z) \quad (62)$$

где  $Q_i(y_m)$  - вероятность реализации любой из  $y_m$  причин, приведенных ниже;

$Q_i(y_1)$  - вероятность несоответствия сечения электропроводников нагрузке электроприемников в  $i$ -м элементе в течение года;

$Q_i(y_2)$  - вероятность подключения дополнительных электроприемников в  $i$ -м элементе объекта в электропроводке, не рассчитанной на эту нагрузку;

$Q_i(y_3)$  - вероятность увеличения момента на валу электродвигателя в  $i$ -м элементе объекта в течение года;

$Q_i(y_4)$  - вероятность повышения напряжения в сети  $i$ -го элемента объекта в течение года;

$Q_i(y_5)$  - вероятность отключения фазы (двухфазный режим работы в установках трехфазного тока) в сети  $i$ -го элемента объекта в течение года;

$Q_i(y_6)$  - вероятность уменьшения сопротивления электроприемников в  $i$ -м элементе объекта в течение года;

$Q_i(z)$  - вероятность отсутствия неисправности или несоответствия аппаратов защиты электрических систем  $i$ -го элемента объекта от перегрузки в течение года.

3.1.28. Вероятности ( $Q_i(b_1)$ ), ( $Q_i(b_2)$ ), ( $Q_i(b_4)$ ), ( $Q_i(b_5)$ ), ( $Q_i(b_6)$ ) вычисляют только для действующих и строящихся объектов аналогично вероятности ( $Q_i(h_i)$ ) по формуле (60).

3.1.29. Вероятность ( $Q_i(b_3)$ ) вычисляют для действующих и строящихся объектов аналогично вероятности ( $Q_i(h_i)$ ) по формуле (60), а для проектируемых объектов аналогично вероятности ( $Q_i(a_n)$ ) по формуле (43), как вероятность заклинивания механизмов, приводящих в действие электродвигателем.

3.1.30. Вероятность ( $Q_i(z)$ ) вычисляют для действующих элементов объекта аналогично вероятности ( $Q_i(h_i)$ ) по формуле (60), для проектируемых элементов при отсутствии аппаратов защиты принимают равной единице, а при их наличии вычисляют аналогично вероятности ( $Q_i(a_n)$ ) по формуле (43).

3.1.31. Вероятности ( $Q_i(K_2)$ ) вычисляют для проектируемых элементов объекта аналогично вероятности ( $Q_i(a_n)$ ) по формуле (43) как вероятность отказа устройств, обеспечивающих охлаждение аппарата, а для строящихся и действующих элементов аналогично вероятности ( $Q_i(h_i)$ ) по формуле (60).

3.1.32. Вероятность ( $Q_i(K_3)$ ), ( $Q_i(K_4)$ ) и ( $Q_i(K_6)$ ) вычисляют только для действующих и строящихся объектов аналогично вероятности ( $Q_i(h_i)$ ) по формуле (60).

3.1.33. Вероятность ( $Q_i(K_5)$ ) и ( $Q_i(K_7)$ ) вычисляют для проектируемых элементов объекта аналогично вероятности ( $Q_i(a_n)$ ) по формуле (43), как вероятность отказа системы смазки механизмов  $i$ -го элемента, а для строящихся и действующих элементов аналогично вероятности ( $Q_i(h_i)$ ) по формуле (60).

3.1.34. Вероятность ( $Q_i(K_8)$ ) принимают равной единице, если в соответствии с технологической необходимостью происходит нагрев горючих веществ до опасных температур, или нулю, если такой процесс не происходит.

Вероятность ( $Q_i(M_n)$ ) появления в горючем веществе или материале очагов экзотермического окисления или разложения, приводящих к самозогаранию, вычисляют по формуле

$$Q_i(M_n) = 1 - \prod_{n=1}^3 [1 - Q_i(m_n)], \quad (63)$$

где  $Q_i(m_n)$  - вероятность реализации любой из  $m_n$  причин, приведенных ниже;

$Q_i(m_1)$  - вероятность появления в  $i$ -м элементе объекта очага теплового самовозгорания в течение года;

$Q_i(m_2)$  - вероятность появления в  $i$ -м элементе объекта очага химического возгорания в течение года;

$Q_i(m_3)$  - вероятность появления в  $i$ -м элементе объекта очага микробиологического самовозгорания в течение года.

3.1.35. Вероятность ( $Q_i(m_1)$ ) вычисляют для всех элементов объекта по формуле

$$Q_i(m_1) = Q_i(A) \cdot Q_i(F_1), \quad (64)$$

где  $Q_i(A)$  - вероятность появления в  $i$ -м элементе объекта в течение года веществ, склонных к тепловому самовозгоранию;

$Q_i(F_1)$  - вероятность нагрева веществ, склонных к самовозгоранию, выше безопасной температуры.

3.1.36. Вероятность ( $Q_i(A)$ ) вычисляют для всех элементов объекта по формулам (60 или 43).

3.1.37. Вероятность ( $Q_i(F_1)$ ) принимают равной единице, если температура среды, в которой находится это вещество, выше или равна безопасной температуре или нулю, если температура среды ниже ее.

Безопасную температуру среды для веществ, склонных к тепловому самовозгоранию ( $t_6$ ), °C, вычисляют по формуле

$$t_6 = 0,7t_c, \quad (65)$$

где  $t_c$  - температура самовозгорания вещества, вычисляемая по п.5.1.6, °C.

3.1.38. Вероятность ( $Q_i(m_2)$ ) вычисляют для всех элементов объекта по формуле

$$Q_i(m_2) = Q_i(a_1) \cdot Q_i(a_2), \quad (66)$$

где  $Q_i(a_1)$  - вероятность появления в  $i$ -м элементе объекта химически активных веществ, реагирующих между собой с выделением большого количества тепла, в течение года;

$Q_i(a_2)$  - вероятность контакта химически активных веществ в течение года.

3.1.39. Вероятности ( $Q_i(a_1)$ ) и ( $Q_i(a_2)$ ) вычисляют аналогично вероятности ( $Q_i(h_1)$ ) по формуле (60), если реализация событий  $a_1$  и  $a_2$  обусловлена технологическими условиями или мероприятиями организационного характера и вычисляют аналогично вероятности  $Q_i(h_1)$  по формуле (43), если эти события зависят от надежности оборудования.

3.1.40. Вероятность ( $Q_i(m_3)$ ) рассчитывают для действующих и строящихся объектов аналогично вероятности ( $Q_i(h_3)$ ) по формуле (60).

3.2. Вероятность ( $Q_i(E_k^k)$ ) того, что воспламеняющаяся способность появившегося в  $i$ -м элементе объекта  $k$ -го энергетического (теплового) источника достаточна для зажигания  $k$ -й горючей среды, находящейся в этом элементе, определяется экспериментально или сравнением параметров энергетического (теплового) источника с соответствующими показателями пожарной опасности горючей среды.

3.2.1. Если данные для определения ( $Q_i(E_k^k)$ ) отсутствуют или их достаточность вызывает сомнение, то значение вероятности ( $Q_i(E_k^k)$ ) принимают равным 1.

3.2.2. Вероятность ( $Q_i(E_k^k)$ ) принимают равной нулю в следующих случаях:

если источник не способен нагреть вещество выше 80% значения температуры самовоспламенения вещества или температуры самовозгорания вещества, имеющего склонность к тепловому самовозгоранию;

если энергия, переданная тепловым источником горючему веществу (паро-, газо-, пылевоздушной смеси) ниже 40% минимальной энергии зажигания;

если за время остывания теплового источника он не способен нагреть горючие вещества выше температуры воспламенения;

если время воздействия теплового источника меньше суммы периода индукции горючей среды и времени нагрева локального объема этой среды от начальной температуры до температуры воспламенения.

3.3. Данные о пожароопасных параметрах источников зажигания приведены в разд.5.

3.4. При обосновании невозможности расчета вероятности появления источника зажигания в рассматриваемом элементе объекта с учетом конкретных условий его эксплуатации допускается вычислять этот параметр по формуле

$$Q_i(t;E) = 1 - e^{-t/\tau_{\Sigma i}} \quad (67)$$

где  $t$  - время работы  $i$ -го элемента объекта за анализируемый период времени, ч;

$\tau_{\Sigma i} = 3,03 \cdot 10^4 E_0^{1,2}$  - среднее время работы  $i$ -го элемента объекта до появления одного источника зажигания, ч ( $E_0$  - минимальная энергия зажигания горючей среды  $i$ -го элемента объекта, Дж).

3.5. При необходимости учитывают и иные события, приводящие к появлению источника зажигания.


#### 4. Общие требования к программе сбора и обработки статистических данных

4.1. Программу сбора статистических данных разрабатывают для действующих, строящихся и проектируемых объектов на основе анализа пожарной опасности помещений и технологического оборудования.

4.2. Анализ пожарной опасности проводят отдельно по каждому технологическому аппарату, помещению и заканчивают разработкой структурной схемы причинно-следственной связи пожароопасных событий, необходимых и достаточных для возникновения пожара (взрыва) в объекте (далее - модель возникновения пожара). Общий вид структурной схемы возникновения пожара в здании показан на черт.2.

#### Черт.2. Общий вид структурной схемы возникновения пожара в здании показан





Черт.2

4.3. Статистические данные о времени существования пожароопасных объектов на действующих и строящихся объектах и времени безотказной работы различных изделий проектируемых объектов собирают только по событиям конечного уровня, приведенным на модели возникновения пожара, для которых в методе отсутствуют аналитические зависимости.

4.4. На основании модели возникновения пожара по каждому элементу объекта разрабатывают формы сбора статистической информации о причинах, реализация которых может привести к возникновению пожара (взрыва).

4.5. Статистическую информацию, необходимую для расчета параметров надежности различных изделий, используемых в проектных решениях, собирает проектная организация на действующих объектах. При этом для наблюдения выбирают изделия, работающие в период нормальной эксплуатации и в условиях, идентичных тем, в которых будет эксплуатироваться проектируемое изделие.

4.6. В качестве источников информации о работоспособности технологического оборудования используют:

журналы старшего машиниста;

старшего аппаратчика;

начальника смены;

учета пробега оборудования;

дефектов;

ремонтные карты;

ежемесячные (ежеквартальные) технические отчеты;

отчеты ремонтных служб;

график планово-предупредительных ремонтов;

ежемесячные отчеты об использовании оборудования;

справочные и паспортные данные о надежности различных элементов.

4.7. Источниками информации о нарушении противопожарного режима в помещениях, неисправности средств тушения, связи и сигнализации являются:

книга службы объектовой пожарной части МВД СССР;

журнал дополнительных мероприятий по охране объекта (для объектов, охраняемых пожарной охраной МВД СССР);

журнал наблюдения за противопожарным состоянием объекта (для объектов, охраняемых пожарной охраной МВД СССР);

журнал осмотра складов, лабораторий и других помещений перед их закрытием по окончании работы;

предписания Государственного пожарного надзора МВД СССР;

акты пожарно-технических комиссий о проверке противопожарного состояния объектов;

акты о нарушении правил пожарной безопасности органов Государственного пожарного надзора МВД СССР.

4.8. При разработке форм сбора и обработки статистической информации используют:

наставление по организации профилактической работы на объектах, охраняемых воинской и профессиональной пожарной охраной МВД СССР;

устав службы пожарной охраны МВД СССР;

форму, приведенную в табл.4.

Таблица 4

Наименование анализируемого элемента объекта	Анализируемое событие (причина)		Порядковый номер реализации события (причины)	Дата и время		Время $t_j$ существования события (причины), мин	Общее время ( $\tau$ ) работы $i$ -го элемента объекта, мин
	Наименование	Обозначение		обнаружения (возникновения) причины	устранения (исчезновения) причины		
Компрессор левая каскада	Разрушение и детали поршневой группы	$f_2$	1	01.03.84 10-35	01.03.84 10-40	5	18-104
			2	10.04.84 15-17	10.04.84 15-21	4	
			3	21.05.84 12-54	21.05.84 12-59	5	
			4	17.12.84 01-12	17.12.84 01-15	3	

4.9. На основании собранных данных вычисляют коэффициент безопасности  $K_n$  в следующей последовательности.

4.9.1. Вычисляют среднее время существования пожаровзрывоопасного события ( $\tau_0$ ) (среднее время нахождения в отказе) по формуле

$$\tau_0 = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \tau_{ij} \quad (68)$$

где  $\tau_{ij}$  - время существования  $i$ -го пожаровзрывоопасного события, мин;

$m$  - общее количество событий (изделий);

$j$  - порядковый номер события (изделия).

4.9.2. Точечную оценку дисперсии ( $D_0$ ) среднего времени существования пожаровзрывоопасного события вычисляют по формуле

$$D_0 = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (\tau_{ij} - \tau_0)^2 \quad (69)$$

4.9.3. Среднее квадратическое отклонение ( $\sigma_{\tau_0}$ ) точечной оценки среднего времени существования события -  $\tau_0$  вычисляют по формуле

$$\sigma_{\tau_0} = \sqrt{D_0} = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (\tau_{ij} - \tau_0)^2} \quad (70)^*$$

\* Формула соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

4.9.4. Из табл.5 выбирают значение коэффициента  $t_{\beta}$  в зависимости от числа степеней свободы ( $m-1$ ) при доверительной вероятности  $\beta = 0,95$ .

Таблица 5

$m-1$	1	2	От 3 до 5	От 6 до 10	От 11 до 20	20
$t_{\beta}$	12,71	4,30	3,18	2,45	2,20	2,09

4.9.5. Коэффициент безопасности ( $K_{\tau_0}$ ) (коэффициент, учитывающий отклонение значения параметра  $\tau_0$ , вычисленного по формуле (68), от его истинного значения) вычисляют из формулы

$$K_{\tau_0} = 1 + \frac{t_{\beta} \sigma_{\tau_0}}{\tau_0} \quad (71)$$

4.9.6. При реализации в течение года только одного события коэффициент безопасности принимают равным единице.

## 5. Определение пожароопасных параметров тепловых источников интенсивности отказов элементов

### 5.1. Пожароопасные параметры тепловых источников

#### 5.1.1. Разряд атмосферного электричества

##### 5.1.1.1. Прямой удар молнии

Опасность прямого удара молнии заключается в контакте горючей среды с каналом молнии, температура в котором достигает 30000 °С при силе тока 200000 А и времени действия около 100 мкс. От прямого удара молнии воспламеняются все горючие среды.

##### 5.1.1.2. Вторичное воздействие молнии

Опасность вторичного воздействия молнии заключается в искровых разрядах, возникающих в результате индукционного и электромагнитного воздействия атмосферного электричества на производственное оборудование, трубопроводы и строительные конструкции. Энергия искрового разряда превышает 250 мДж и достаточна для воспламенения горючих веществ с минимальной энергией зажигания до 0,25 Дж.

##### 5.1.1.3. Занос высокого потенциала

Занос высокого потенциала в здание происходит по металлическим коммуникациям не только при их прямом поражении молнией, но и при расположении коммуникаций в непосредственной близости от молниеотвода. При соблюдении безопасных расстояний между молниеотводами и коммуникациями энергия возможных искровых разрядов достигает значений 100 Дж и более, то есть достаточна для воспламенения всех горючих веществ.

#### 5.1.2. Электрическая искра (дуга)

##### 5.1.2.1. Термическое действие тока короткого замыкания

Температуру проводника ( $t_{\text{кз}}$ ), °С, нагреваемого током короткого замыкания, вычисляют по формуле

$$t_{\text{кз}} = t_{\text{н}} + \frac{I_{\text{кз}}^2 \cdot R \cdot \tau_{\text{кз}}}{C_{\text{пр}} \cdot m_{\text{пр}}} \quad (72)$$

где  $t_{\text{н}}$  - начальная температура проводника, °С;

$I_{\text{кз}}$  - ток короткого замыкания, А;

$R$  - сопротивление проводника, Ом;

$\tau_{\text{кз}}$  - время короткого замыкания, с;

$C_{\text{пр}}$  - теплоемкость проводника, Дж кг<sup>-1</sup> К<sup>-1</sup>;

$m_{\text{пр}}$  - масса проводника, кг.

Воспламеняемость кабеля и проводника с изоляцией зависит от значения плотности тока короткого замыкания  $I_{\text{кз}}$ , т.е. от значения отношения  $I_{\text{кз}}$  к длительно допустимому току кабеля или провода. Если эта кратность больше 2,5, но меньше 18 для кабеля и 21 для провода, то происходит воспламенение поливинилхлоридной изоляции.

##### 5.1.2.2. Электрические искры (капли металла)

Электрические искры (капли металла) образуются при коротком замыкании электропроводки, электросварке и при плавлении электродов электрических ламп накаливания общего назначения. Размер капель металла при этом достигает 3 мм (при поточной сварке - 4 мм). При коротком замыкании и электросварке частицы вылетают во всех направлениях, и их скорость не превышает 10 и 4 м·с<sup>-1</sup> соответственно. Температура капель зависит от вида металла и равна температуре плавления. Температура капель алюминия при коротком замыкании достигает 2500 °С, температура сварочных частиц и никелевых частиц ламп накаливания достигает 2100 °С. Размер капель при резке металла достигает 15-26 мм, скорость - 1 м·с<sup>-1</sup>, температура 1500 °С. Температура дуги при сварке и резке достигает 4000 °С, поэтому дуга является источником зажигания всех горючих веществ.

Зона разлета частиц при коротком замыкании зависит от высоты расположения провода, начальной скорости полета частиц, угла вылета и носит вероятностный характер. При высоте расположения провода 10 м вероятность попадания частиц на расстояние 9 м составляет 0,06, 7 м - 0,45 и 5 м - 0,92, при высоте расположения 3 м вероятность попадания частиц на расстояние 8 м составляет 0,01, 6 м - 0,29 и 4 м - 0,96, а при высоте 1 м вероятность разлета частиц на 6 м - 0,06, 5 м - 0,24, 4 м - 0,66 и 3 м - 0,99.

Количество теплоты, которое капля металла способна отдать горючей среде при остывании до температуры ее самовоспламенения, рассчитывают следующим способом.

Среднюю скорость полета капли металла при свободном падении ( $\omega_k$ ), м·с<sup>-1</sup>, вычисляют по формуле

$$\omega_k = 0,5\sqrt{2gH}; \quad (73)$$

где  $g=9,81$  м·с<sup>-1</sup> - ускорение свободного падения;

$H$  - высота падения, м.

Объем капли металла ( $V_k$ ), м<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$V_k = \frac{\pi d_k^3}{6} = 0,524 d_k^3; \quad (74)$$

где  $d_k$  - диаметр капли, м.

Массу капли ( $m_k$ ), кг, вычисляют по формуле

$$m_k = V_k \rho_k; \quad (75)$$

где  $\rho$  - плотность металла, кг·м<sup>-3</sup>.

В зависимости от продолжительности полета капли возможны три ее состояния: жидкое, кристаллизации, твердое.

Время полета капли в расплавленном (жидком) состоянии ( $\tau_p$ ), с, рассчитывают по формуле

$$\tau_p = \frac{C_p \cdot m_k}{\alpha \cdot S_k} \ln \frac{T_k - T_0}{T_{пл} - T_0}; \quad (76)$$

где  $C_p$  - удельная теплоемкость расплава металла, Дж·кг<sup>-1</sup>·К<sup>-1</sup>;

$m_k$  - масса капли, кг;

$S_k = 0,785 d_k^2$  - площадь поверхности капли, м<sup>2</sup>;

$T_k, T_{пл}$  - температура капли в начале полета и температура плавления металла соответственно, К;

$T_0$  - температура окружающей среды (воздуха), К;

$\alpha$  - коэффициент теплоотдачи, Вт·м<sup>-2</sup>·К<sup>-1</sup>.

Коэффициент теплоотдачи определяют в следующей последовательности:

а) вычисляют число Рейнольдса по формуле

$$Re = \frac{\omega_k \cdot d_k}{\nu}; \quad (77)$$

где  $d_k$  - диаметр капли, м;

$\nu = 15,1 \cdot 10^{-6}$  - коэффициент кинематической вязкости воздуха при температуре 20 °С, м<sup>2</sup>·с<sup>-1</sup>;

б) вычисляют критерий Нуссельта по формуле

$$Nu = 0,62 Re^{0,5}; \quad (78)$$

в) вычисляют коэффициент теплоотдачи по формуле

$$\alpha = \frac{Nu \lambda_a}{d_k}; \quad (79)$$

где  $\lambda_a = 22 \cdot 10^{-3}$  - коэффициент теплопроводности воздуха, Вт·м<sup>-1</sup>·К<sup>-1</sup>.

Если  $\tau \leq \tau_p$ , то конечную температуру капли определяют по формуле

$$T_{кон} = T_0 + (T_k - T_0) \exp \left( - \frac{\alpha \cdot S_k}{C_p \cdot m_k} \cdot \tau \right); \quad (80)$$

Время полета капли, в течение которого происходит ее кристаллизация, определяют по формуле

$$\tau_{кр} = \frac{m_k \cdot C_{кр}}{\alpha \cdot S_k \cdot (T_{пл} - T_0)}; \quad (81)$$

где  $C_{кр}$  - удельная теплота кристаллизации металла, Дж·кг<sup>-1</sup>.

Если  $\tau_p < \tau \leq (\tau_p + \tau_{кр})$ , то конечную температуру капли определяют по формуле

$$T_{кон} = T_{пл}; \quad (82)$$

Если  $\tau > (\tau_p + \tau_{кр})$ , то конечную температуру капли в твердом состоянии определяют по формуле

$$T_{кон} = T_0 + (T_{пл} - T_0) \exp \left( - \frac{\alpha \cdot S_k}{C_k \cdot m_k} \cdot [\tau - (\tau_p + \tau_{кр})] \right); \quad (83)$$

где  $C_k$  - удельная теплоемкость металла, Дж·кг<sup>-1</sup>·К<sup>-1</sup>.

Количество тепла ( $W$ ), Дж, отдаваемое каплей металла твердому или жидкому горючему материалу, на который она попала, вычисляют по формуле

$$W = V_k \cdot \rho_k \cdot C_k \cdot (T_{кон} - T_{са}); \quad (84)$$

где  $T_{са}$  - температура самовоспламенения горючего материала, К;

$K$  - коэффициент, равный отношению тепла, отданного горючему веществу, к энергии, запасенной в капле.


Если отсутствует возможность определения коэффициента  $K$ , то принимают  $K=1$ .

Более строгое определение конечной температуры капли может быть проведено при учете зависимости коэффициента теплоотдачи от температуры.

5.1.2.3. Электрические лампы накаливания общего назначения

Пожарная опасность светильников обусловлена возможностью контакта горячей среды с колбой электрической лампы накаливания, нагретой выше температуры самососаждения горячей среды. Температура нагрева колбы электрической лампы зависит от мощности лампы, ее размеров и расположения в пространстве. Зависимость максимальной температуры на колбе горизонтально расположенной лампы от ее мощности и времени приведена на черт.3.

Черт.3. Зависимость максимальной температуры на колбе горизонтально расположенной лампы от ее мощности и времени



Черт.3

5.1.2.4. Искры статического электричества

Энергию искры ( $W_{\text{из}}$ ), Дж, способной возникнуть под действием напряжения между пластиной и каким-либо заземленным предметом, вычисляют по запасенной конденсатором энергии из формулы

$$W_{\text{из}} = 0,5 CU^2, \quad (85)$$

где  $C$  - емкость конденсатора, Ф;


$U$  - напряжение, В.

Разность потенциалов между заряженным телом и землей измеряют электрометрами в реальных условиях производства.

Если  $W_{\text{из}} \geq 0,4W_{\text{из,з}}$  ( $W_{\text{из,з}}$  - минимальная энергия зажигания среды), то искру статического электричества рассматривают как источник зажигания.

Реальную опасность представляет "контактная" электризация людей, работающих с движущимися диэлектрическими материалами. При соприкосновении человека с заземленным предметом возникает искра с энергией от 2,5 до 7,5 мДж. Зависимость энергии электрического разряда с тела человека и от потенциала зарядов статического электричества показана на черт.4.

Черт.4. Зависимость энергии электрического разряда с тела человека и от потенциала зарядов статического электричества



Черт.4

5.1.3. Механические (фрикционные) искры (искры от удара и трения)

Размеры искр удара и трения, которые представляют собой раскаленную до свечения частичку металла или камня, обычно не превышают 0,5 мм, а их температура находится в пределах температуры плавления металла. Температура искр, образующихся при соударении металлов, способных вступать в химическое взаимодействие друг с другом с выделением значительного количества тепла, может превышать температуру плавления, и поэтому ее определяют экспериментально или расчетом.

Количество теплоты, отдаваемое искрой при охлаждении от начальной температуры  $t_{\text{н}}$  до температуры самососаждения горячей среды  $t_{\text{св}}$ , вычисляют по формуле (84), а время остывания  $\tau$  - следующим образом.

Отношение температур ( $\Theta_{\text{н}}$ ) вычисляют по формуле

$$\Theta_{\text{н}} = \frac{t_{\text{н}} - t_{\text{св}}}{t_{\text{н}} - t_{\text{в}}}, \quad (86)$$

где  $t_{\text{в}}$  - температура воздуха, °С.

Коэффициент теплоотдачи ( $\alpha$ ), Вт·м<sup>-2</sup>·К<sup>-1</sup>, вычисляют по формуле

$$\alpha = 188 \sqrt{v_{\text{н}}}, \quad (87)$$

где  $v_{\text{н}}$  - скорость полета искры, м·с<sup>-1</sup>.

Скорость искры ( $v_{\text{н}}$ ), образующейся при ударе свободно падающего тела, вычисляют по формуле

$$v_{\text{н}} = \sqrt{2gH}, \quad (88)$$

а при ударе о вращающееся тело по формуле

$$v_{\text{н}} = 2\pi n R, \quad (89)$$

где  $n$  - частота вращения, с<sup>-1</sup>;

$R$  - радиус вращающегося тела, м.

Скорость полета искр, образующихся при работе с ударным инструментом, принимают равной 16 м·с<sup>-1</sup>, а с выскаемых при ходьбе в обуви, подбитой металлическими набойками или гвоздями, 12 м·с<sup>-1</sup>.

Критерий Био вычисляют по формуле


$$B_1 = \frac{\alpha d_{\text{н}}}{\lambda_{\text{ж}}}, \quad (90)$$

где  $d_{и}$  - диаметр искры, м;

$\lambda_{ж}$  - коэффициент теплопроводности металла искры при температуре самовоспламенения горючего вещества ( $t_{св}$ ), Вт·м<sup>-1</sup>·К<sup>-1</sup>.

По значениям относительной избыточной температуры  $\Theta_{и}$  и критерия  $B_i$  определяют по графику (черт.5) критерий Фурье.

**Черт.5. График определения значений относительной избыточной температуры и критерия Био**



Черт.5

Длительность остывания частицы металла ( $\tau$ ), с, вычисляют по формуле

$$\tau = \frac{R_0}{\lambda_{ж}} \cdot d_{и}^2 C_{ж} \rho_{ж} \quad (91)$$

где  $R_0$  - критерий Фурье;

$C_{ж}$  - теплоемкость металла искры при температуре самовоспламенения горючего вещества, Дж·кг<sup>-1</sup>·К<sup>-1</sup>;

$\rho_{ж}$  - плотность металла искры при температуре самовоспламенения горючего вещества, кг·м<sup>-3</sup>.

При наличии экспериментальных данных о поджигающей способности фракционных искр вывод об их опасности для анализируемой горючей среды допускается делать без проведения расчетов.

5.1.4. Открытое пламя и искры дегазителей (лечей)

Пожарная опасность пламени обусловлена интенсивностью теплового воздействия (плотностью теплового потока), площадью воздействия, ориентацией (взаимным расположением), периодичностью и временем его воздействия на горючие вещества. Плотность теплового потока диффузионных пламен (свечи, свечи, газовой горелки) составляет 18-40 кВт·м<sup>-2</sup>, а предварительно перемешанных (паяльные лампы, газовые горелки) 60-140 кВт·м<sup>-2</sup>. В табл.6 приведены температурные и временные характеристики некоторых пламен и малокалорийных источников тепла.

Таблица 6

Наименование горючего вещества (изделия) или пожароопасной операции	Температура пламени (тления нагрева), °С	Время горения (тления), мин
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости	800	-
Древесина и лесопиломатериалы	1000	-
Природные и сжиженные газы	1200	-
Газовая сварка металла	3150	-
Газовая резка металла	1350	-
Тлеющая папироса	320-410	2-2,5
Тлеющая сигарета	420-460	26-30
Горящая свечка	620-640	0,33

Открытое пламя опасно не только при непосредственном контакте с горючей средой, но и при ее облучении. Интенсивность облучения ( $\mathcal{E}_p$ ), Вт·м<sup>-2</sup>, вычисляют по формуле

$$\mathcal{E}_p = 5,7 \cdot \epsilon_{сп} \left[ \left( \frac{T_{ф}}{100} \right)^4 - \left( \frac{T_{св}}{100} \right)^4 \right] \cdot \varphi_{ф} \quad (92)$$

где 5,7 - коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт·м<sup>-2</sup>·К<sup>-4</sup>;

$\epsilon_{сп}$  - приведенная степень черноты системы

$$\epsilon_{сп} = \left( \frac{1}{\epsilon_{ф}} + \frac{1}{\epsilon_{с}} - 1 \right) \quad (93)$$

$\epsilon_{ф}$  - степень черноты факела (при горении дерева равна 0,7, нефтепродуктов 0,85);

$\epsilon_{с}$  - степень черноты облучаемого вещества принимают по справочной литературе;

$T_{ф}$  - температура факела пламени, К;

$T_{св}$  - температура горючего вещества, К;

$\varphi_{ф}$  - коэффициент облученности между излучающей и облучаемой поверхностями.

Критические значения интенсивности облучения в зависимости от времени облучения для некоторых веществ приведены в табл.7.

Таблица 7

Материал	Минимальная интенсивность облучения, Вт·м <sup>-2</sup> , при продолжительности облучения, мин		
	3	5	15
Древесина (сосна влажностью 12%)	18800	16900	13900
Древесно-стружечная плита плотностью 417 кг·м <sup>-3</sup>	13900	11900	8300

Торф брикетный	31500	24400	13200
Торф кусковой	16600	14350	9800
Хлопок-волокно	11000	9700	7500
Слоистый пластик	21600	19100	15400
Стеклопластик	19400	18600	17400
Пергамин	22000	19750	17400
Резина	22600	19200	14800
Уголь	-	35000	35000

Пожарная опасность искр пеленых труб, котельных, труб паровозов и тепловозов, а также других машин, костров, в значительной степени определяется их размером и температурой. Установлено, что искра диаметром 2 мм поперекоса, если имеет температуру 1000 °С, диаметром 3 мм - 800 °С, диаметром 5 мм - 600 °С.

Теллосодержание и время остывания искры до безопасности температуры вычисляют по формулам (76 и 91). При этом диаметр искры принимают 3 мм, а скорость полета искры ( $\omega_{\text{и}}$ ), м·с<sup>-1</sup>, вычисляют по формуле

$$\omega_{\text{и}} = \sqrt{0,5\omega_{\text{в}}^2 + 5H} \quad (94)$$

где  $\omega_{\text{в}}$  - скорость ветра, м·с<sup>-1</sup>;

$H$  - высота трубы, м.

#### 5.1.5. Нагрев вещества, отдельных узлов и поверхностей технологического оборудования

Температуру нагрева электропровода при возникновении перегрузки ( $t_{\text{ж}}$ ), °С, вычисляют по формуле

$$t_{\text{ж}} = t_{\text{ср.ж}} + \left( \frac{I_{\text{ф}}}{I_{\text{доп}}} \right)^2 (t_{\text{н.н}} - t_{\text{ср.ж}}) \quad (95)$$

где  $t_{\text{ср.ж}}$  - нормативная температура среды для прокладки провода, принимается в соответствии с правилами электрооборудования, утвержденными Госэнергонадзором, °С;

$I_{\text{ф}}$  - фактический ток в проводнике, А;

$t_{\text{н.н}}$  - нормативная температура жилы электропровода, °С;

$I_{\text{доп}}$  - допустимый ток в проводнике, А

Температуру газа при сжатии в компрессоре и отсутствии его охлаждения ( $T_{\text{ж}}$ ), К, вычисляют по формуле

$$T_{\text{ж}} = T_{\text{н}} \left( \frac{P_{\text{к}}}{P_{\text{н}}} \right)^{\frac{k-1}{k}} \quad (96)$$

где  $T_{\text{н}}$  - температура газа в начале сжатия, К;

$P_{\text{к}}, P_{\text{н}}$  - давление газа в конце и начале сжатия, кг·м<sup>-2</sup>;

$k$  - показатель адиабаты (равен 1,67 и 1,4 соответственно для одно- и двухатомных газов).

Для многоатомных газов показатель адиабаты вычисляют по формуле

$$k = C_p / C_v \quad (97)$$

где  $C_p, C_v$  - изобарная и изохорная удельные массовые теплоемкости газов, Дж·кг<sup>-1</sup>·К<sup>-1</sup>.

Температуру нагрева электрических контактов при возникновении повышенных переходных сопротивлений ( $t_{\text{ж.к}}$ ), °С, вычисляют по формуле

$$t_{\text{ж.к}} = t_{\text{ср}} + \frac{P}{S\alpha_{\text{общ}}} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad (98)$$

где  $t_{\text{ср}}$  - температура среды, °С;

$t$  - время, с;

$\tau_{\text{к}}$  - постоянная времени нагрева контактов, с;

$P$  - электрическая мощность, выделяющаяся в контактных переходах, Вт;

$S$  - площадь поверхности теплообмена, м<sup>2</sup>;

$\alpha_{\text{общ}}$  - общий коэффициент теплоотдачи, Вт·м<sup>-2</sup>·К<sup>-1</sup>.

До максимальной температуры контакты нагреваются за время

$$t \approx 5\tau_{\text{к}} \quad (99)$$

Электрическую мощность ( $P$ ), выделяющуюся в контактных переходах, вычисляют по формуле

$$P = I^2 \sum_{i=1}^n U_i \quad (100)$$

где  $I$  - ток в сети, А;

$U_i$  - падение напряжения в  $i$ -й контактной паре в электрическом контакте,

$n$  - количество контактных пар в контакте.

Значение падения напряжений на контактных парах  $U_i$  для деталей из некоторых материалов приведены в табл.8.

Таблица 8

Наименование материала	Алюминий	Графит	Латунь	Медь	Сталь
Алюминий	0,28				
Графит	3,0	3,0			

Латунь	0,63	2,4	0,54		
Медь	0,65	3,0	0,60	0,65	
Сталь	1,4	1,6	2,1	3,0	2,5

Коэффициент теплообмена вычисляют в зависимости от температуры контактов по формулам:

$$\alpha_{общ} = 4,073 \sqrt{t_{ж.к} - t_{тр}}, \text{ если } t_{ж.к} \leq 60 \text{ } ^\circ\text{C}; \quad (101)$$

$$\alpha_{общ} = 11,63e^{0,0029t_{ж.к}}, \text{ если } t_{ж.к} > 60 \text{ } ^\circ\text{C}. \quad (102)$$

Постоянную времени нагрева контактов вычисляют по формуле

$$\tau_{ж} = \frac{Cm}{S\alpha_{общ}}, \quad (103)$$

где  $C$  - удельная массовая теплоемкость металла контактов, Джкг<sup>-1</sup>·К<sup>-1</sup>;

$m$  - масса контактов, кг.

Расчет  $t_{ж.к}$  проводят в следующей последовательности. Для заданной температуры  $t_{ж.к}$  вычисляют  $\alpha_{общ}$  и  $C$ , а затем по формуле (98) вычисляют  $t_{ж.к}$ . Если выбранное и вычисленное значения  $t_{ж.к}$  отличаются более чем на 5%, то вычисление необходимо повторить.

Температуру подшипника скольжения при отсутствии смазки и принудительного охлаждения ( $t_{п.с}$ ), °С, вычисляют по формуле

$$t_{п.с} = t_{тр} + \frac{a}{\alpha_{общ} \cdot S} \left( 1 - e^{-\frac{\tau}{\tau_{п}}} \right), \quad (104)$$

где  $t_{тр}$  - температура среды, °С;

$a = 0,44 \beta N \dot{m}$  - коэффициент мощности, Вт;

$f$  - коэффициент трения скольжения;

$N$  - сила, действующая на подшипник, кг;

$d$  - диаметр шипа вала, м;

$n$  - частота вращения вала, мин<sup>-1</sup>;

$S$  - площадь поверхности теплообмена подшипника (поверхность подшипника, омываемая воздухом), м<sup>2</sup>;

$\tau$  - время работы подшипника, с;

$\tau_{п} = \frac{mC}{\alpha_{общ} \cdot S_{п}}$  - постоянная времени нагрева подшипника, с;

$m$  - масса подшипника, кг.

Время нагрева подшипника ( $\tau$ ), с, до заданной температуры вычисляют по формуле

$$\tau = \tau_{п} \ln \left[ \frac{a}{a - \alpha_{общ} S (t_{п.с} - t_{тр})} \right]. \quad (105)$$

Практически при  $\tau = 5 \tau_{п}$  температура подшипника достигает максимального значения, вычисляемого по формуле

$$t_{п.с}^{max} = t_{тр} + \frac{a}{\alpha_{общ} \cdot S}. \quad (106)$$

В формулах (106, 107, 108) коэффициент теплообмена  $\alpha_{общ}$  вычисляют по формулам (101 или 102).

Последовательность расчета температуры подшипника аналогична расчету температуры нагрева контактов.

### 5.1.6. Нагрев вещества при самовозгорании

Минимальную температуру среды, при которой происходит тепловое самовозгорание, вычисляют из выражения

$$\lg t_c = A_p + n_p \lg S, \quad (107)$$

а время нагревания вещества до момента самовозгорания из выражения

$$\lg \tau_c = \frac{1}{n_p} (A_p - \lg t_c), \quad (108)$$

где  $t_c$  - температура окружающей среды, °С;

$\tau_c$  - время нагрева, ч;

$A_p, n_p, n_p, n_p$  - эмпирические константы;

$S$  - удельная поверхность теп, м<sup>-1</sup>.

$$S = \frac{F}{V} = 2 \left( \frac{1}{l} + \frac{1}{b} + \frac{1}{h} \right), \quad (109)$$

где  $F$  - полная наружная поверхность тела, м<sup>2</sup>;


$V$  - объем тела, м<sup>3</sup>;

$l, b, h$  - размеры тела вдоль соответствующей координатной оси, м; например, для прямоугольного параллелепипеда:  $l$  - длина,  $b$  - ширина,  $h$  - высота; для цилиндра:  $l = b = D_{ц}$ ,  $h$  - высота; для шара:  $l = b = h = D_{ш}$  и т.д.

### 5.2. Интенсивность отказов элементов оборудования, приборов и аппаратов

Зависимость интенсивности повреждений оборудования, приводящих к взрыву, от взрывоопасной концентрации для производства дивинила, метана, этилена и аммиака приведена на черт.6.

**Черт.6. Зависимость интенсивности повреждений оборудования, приводящих к взрыву, от взрывоопасной концентрации для производства дивинила, метана, этилена и аммиака**



Черт. 6

Интенсивность отказов различных элементов технологических аппаратов и защитных устройств определяют по табл. 9, 10.

Таблица 9

**Интенсивность отказа элементов**

Наименование элемента	Интенсивность отказов ( $\lambda \cdot 10^6$ ), ч <sup>-1</sup>		
	Нижний предел	Среднее значение	Верхний предел
<b>Механические элементы</b>			
Гильзы	0,02	0,045	0,08
Дифференциалы	0,012	1,00	1,58
Замки	0,0003	0,0005	0,0009
Кольца переменного сечения	0,045	0,55	3,31
Коробки колчатого вала	0,1	0,9	1,8
Коробки передач:			
соединительные	0,11	0,2	0,36
секторные	0,051	0,912	1,8
скоростные	0,087	2,175	4,3
Корпуса	0,03	1,1	2,05
Муфты:			
сцепления	0,04	0,06	1,1
скользящие	0,07	0,3	0,94
Ограничители	0,165	0,35	0,783
Ограничительные сменные кольца	-	0,36	-
Противовесы:			
большие	0,13	0,3375	0,545
малые	0,005	0,0125	0,03
Пружины	0,004	0,1125	0,221
Приводы:			
со шкивом	-	0,16	-
дополнительного сервомеханизма	0,86	12,5	36,6
обычных сервомеханизмов	0,86	12,5	36,6
более экономичные	0,6	3,3	18,5
менее	0,17	1,8	9,6
Приводные ремни передач	-	3,6	-
Подшипники:			
шариковые	0,02	0,65	2,22
соединительных муфт	0,008	0,21	0,42
роликовые	0,2	0,5	1,0
Шарикоподшипники:			
мощные	0,072	1,8	3,53
маломощные	0,035	0,875	1,72
Рессоры маломощные	-	0,112	-
Ролики	0,02	0,075	0,1
Соединения:			
механические	0,02	0,02	1,96



вращающиеся	6,89	7,50	9,55
паяные	0,0001	0,004	1,05
Соединительные коробки	0,28	0,4	0,56
Сервомеханизмы	1,1	2,0	3,4
Стержни	0,15	0,35	0,62
Устройства связи:			
направленные	0,065	1,52	3,21
поворотные	0,001	0,025	0,049
гибкие	0,027	0,039	1,348
жесткие	0,001	0,025	0,049
Фильтры механические	0,045	0,3	1,8
Шестерни	0,002	0,12	0,98
Штанги плунжера	-	0,68	-
Штифты:			
с нарезкой	0,006	0,025	0,1
направляющие	0,65	1,625	2,6
Шариры универсальные	1,12	2,5	12,0
Шасси	-	0,921	-
Эксцентрики	0,001	0,002	0,004
Пружины	0,09	0,22	0,42
Теплообменники	2,21	15,0	18,6
<b>Гидравлические и пневматические элементы</b>			
Диафрагмы	0,1	0,6	0,9
Источники гидравлические мощности	0,28	6,1	19,3
Задвижки клапанов	0,112	5,1	44,8
Задвижки возбуждения	0,112	0,212	2,29
Клапаны:			
шариковые	1,11	4,6	7,7
рычажные	1,87	4,6	7,4
нагруженные	0,112	5,7	18,94
сверхскоростные	1,33	3,4	5,33
обходные	0,16	2,24	8,13
стопорные	0,112	2,3	4,7
контрольные	0,24	1,9	2,2
дренажные	-	0,224	-
наполнительные	0,1	0,112	1,12
поплавковые	5,6	8,0	11,2
горючего	1,24	6,4	37,2
давления	0,112	5,6	32,5
первичные	0,165	6,3	14,8
двигателя	-	37,2	-
регулятора	-	0,56	-
разгрузочные:	0,224	5,7	14,1
давления	0,224	3,92	32,5
термические	5,6	8,4	12,3
резервуарные	2,70	6,88	10,8
селекторные	3,7	16,0	19,7
регулируемые	0,67	1,10	2,14
ручные переключающие	0,112	6,5	10,2
скользящие	0,56	1,12	2,28
ползунковые	-	1,12	-
соленоидные:	2,27	11,0	19,7
трехходовые	1,87	4,6	7,41

четырёхходовые	1,81	4,6	7,22
импульсные	2,89	6,9	9,76
перепускные	0,26	0,5	2,86
разгрузочные	3,41	5,7	15,31
Сервоклапаны	16,8	30,0	56,0
Манометры	0,135	1,3	15,0
Моторы гидравлические	1,45	1,8	2,25
Нагнетатели	0,342	2,4	3,57
Насосы с машинным приводом	1,12	8,74	31,3
Поршни гидравлические	0,08	0,2	0,85
Приводы постоянной скорости пневматические	0,3	2,8	6,2
Прокладки:			
пробковые	0,003	0,04	0,077
пропитанные	0,05	0,137	0,225
из сплава "Монель"	0,0022	0,05	0,908
кольцеобразные	0,01	0,02	0,035
феноловые (пластмассовые)	0,01	0,05	0,07
резиновые	0,011	0,02	0,03
Регуляторы:			
давления	0,89	4,25	15,98
гидравлические	-	3,55	-
пневматические	3,55	7,5	15,98
Резервуары гидравлические	0,083	0,15	0,27
Сифоны	0,09	2,287	6,1
Соединения:			
гидравлические	0,012	0,03	2,01
пневматические	0,021	0,04	1,15
Соединительные гидравлические муфты	-	0,56	-
Трубопроводы	0,25	1,1	4,85
Цилиндры	0,005	0,007	0,81
Цилиндры пневматические	0,002	0,004	0,013
Шланги:			
высокого давления	0,157	3,93	5,22
гибкие	-	0,067	-
пневматические	-	3,66	-

Таблица 10

**Интенсивность отказов защитных устройств**

Наименование элемента	Среднее значение интенсивности отказов ( $\lambda \cdot 10^6$ ), ч <sup>-1</sup>
Индикаторы взрывов автоматических систем подавления взрывов (АСПВ)	0,25
Блоки управления автоматических систем подавления взрывов (на каждый канал)	0,12
Гидропушки ГП (АСПВ)	0,27
Оросители АС (АСПВ)	0,32
Пламеотсекатели ПО (АСПВ)	0,39
Кабели (АСПВ)	0,047
Предохранительные мембраны	0,0112

**Приложение 4 (справочное). Метод оценки экономической эффективности систем пожарной безопасности**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**  
Справочное

1. Экономическая оценка эффективности затрат на обеспечение пожарной безопасности

1.1. Эффективность затрат на обеспечение пожарной безопасности народнохозяйственных объектов является обязательным условием при технико-экономическом обосновании мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности. Расчеты экономического эффекта могут использоваться при определении цен на научно-техническую продукцию противопожарного назначения, а также для обоснования выбора мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при формировании планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, экономического и социального развития объектов.

Эффективность затрат на обеспечение пожарной безопасности определяется как социальными (оценивает соответствие фактического положения установленному социальному нормативу), так и экономическими (оценивает достижимый экономический результат) показателями.

Экономический эффект отражает собой превышение стоимостных оценок конечных результатов над совокупными затратами ресурсов (трудовых, материальных, капитальных и др.) за расчетный период. Конечным результатом создания и использования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности является значение предотвращенных потерь, которые рассчитывают исходя из вероятности возникновения пожара и возможных экономических потерь от него до и после реализации мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте. Численное значение затрат на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности определяется на основе бухгалтерской отчетности объекта защиты.

1.2. Затраты на обеспечение пожарной безопасности следует считать эффективными с социальной точки зрения, если они обеспечивают выполнение норматива по исключению воздействия на людей опасных факторов пожара, установленного настоящим стандартом (разд.1 и приложение 2).

1.3. Экономический эффект определяется по всему циклу реализации мероприятия по обеспечению пожарной безопасности за расчетный период времени, включающий в себя время проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, освоение и производство элементов систем и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также время использования результатов осуществления мероприятия на охраняемом объекте.

За начальный год расчетного периода принимается год начала финансирования работ по осуществлению мероприятия. Началом расчетного периода, как правило, считается первый год выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Конечный год расчетного периода определяется моментом завершения использования результатов осуществления мероприятия. Конечный год использования результатов мероприятия по обеспечению пожарной безопасности определяется разработчиком и согласовывается с основным заказчиком (потребителем). При его установлении целесообразно руководствоваться: плановыми сроками замены элементов систем и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; сроками службы элементов и систем по обеспечению пожарной безопасности (с учетом морального старения), указанными в документации на них (ГОСТ, ОСТ, ТУ, паспорт и др.); экспертной оценкой при отсутствии нормативов.

1.4. При проведении расчетов экономического эффекта разновременные затраты и результаты приводятся к единому моменту времени - расчетному году. В качестве расчетного года принимается год, предшествующий началу использования мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Приведение выполняется умножением значений затрат и результатов предотвращенных потерь соответствующего года на коэффициент дисконтирования ( $\alpha$ ), вычисляемый по формуле

$$\alpha = (1 + E)^{t - t_p} \quad (110)$$

где  $E$  - норматив приведения разновременных затрат и результатов, численно равный нормативу эффективности капитальных вложений ( $E = E_k = 0,1$ );

$t_p$  - расчетный год;

$t$  - год, затраты и результаты которого приводятся к расчетному году.

1.5. В число возможных вариантов реализации мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта на этапе технико-экономического обоснования отбираются те, которые отвечают ограничениям технического и социального характера. В число рассматриваемых вариантов включаются наилучшие, технико-экономические показатели которых превосходят или соответствуют лучшим мировым и отечественным достижениям. При этом должны учитываться возможности закупки техники за рубежом, организации собственного производства на основе приобретения лицензий, организации совместного производства с зарубежными партнерами. Лучшим признается вариант мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, который имеет наибольшее значение экономического эффекта либо при условии тождества предотвращаемых потерь - затраты на его достижение минимальны.

Если целью осуществления мероприятия по обеспечению пожарной безопасности является не непосредственное предотвращение пожара, а обеспечение достоверной информации об основных характеристиках и параметрах уровня обеспечения пожарной безопасности, контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, в случае невозможности определения влияния данного мероприятия на стоимостную оценку предотвращенных потерь, то при сравнении альтернативных вариантов по обеспечению пожарной безопасности лучшим принимается тот, затраты на достижение которого минимальны.

1.6. Экономический эффект затрат на обеспечение пожарной безопасности определяется по результатам эксплуатации за расчетный период. Экономический эффект за расчетный период независимо от направленности мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (разработка, производство и использование новых, совершенствование существующих элементов систем и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности) ( $\mathcal{E}_T$ ), руб., рассчитывают по формуле

$$\mathcal{E}_T = \Pi_{\text{прТ}} - \mathcal{Z}_T \quad (111)$$

или

$$\mathcal{E}_T = \sum_{t=t_n}^{t_k} \Pi_{\text{прТ}} \cdot \alpha_{t_p} - \sum_{t=t_n}^{t_k} \mathcal{Z}_t \cdot \alpha_t \quad (112)$$

где  $\mathcal{E}_T$  - экономический эффект реализации мероприятия по обеспечению пожарной безопасности за расчетный период ( $T$ );

$\Pi_{\text{прТ}}, \Pi_{\text{прТ}}^t$  - стоимостная оценка предотвращенных потерь соответственно за расчетный период ( $T$ ) и в году ( $t$ ) расчетного периода;

$\mathcal{Z}_T, \mathcal{Z}_t$  - стоимостная оценка затрат на реализацию мероприятия по обеспечению пожарной безопасности соответственно за расчетный период ( $T$ ) и в году ( $t$ ) расчетного периода;

$\alpha_t, \alpha_{t_p}$  - коэффициенты приведения разновременных соответственно затрат и предотвращенных потерь к расчетному году;

$t_n$  - начальный год расчетного периода;

$t_k$  - конечный год расчетного периода;

$t$  - текущий год расчетного периода.

1.7. Затраты на реализацию мероприятия по обеспечению пожарной безопасности за расчетный период ( $\mathcal{Z}_T$ ), руб., рассчитывают по формуле

$$\mathcal{Z}_T = \mathcal{Z}_{\text{эксп}} + \mathcal{Z}_T^{\text{пр}} + \mathcal{Z}_T^{\text{ср}} \quad (113)$$

где  $\sum_{k \in K} z_k$  - затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, руб.;

$\sum_{k \in K} z_k^0$  - затраты при производстве мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, руб.;

$\sum_{k \in K} z_k^1$  - затраты при использовании мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (без учета затрат на приобретение созданных элементов мероприятий), руб.

Затраты при производстве (использовании) мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ( $\sum_{k \in K} z_k^0$ ), руб., рассчитывают по формуле

$$\sum_{k \in K} z_k^0 = \sum_{t=0}^T \sum_{i=1}^n z_i^{k(0)} \cdot \alpha_i = \sum_{t=0}^T (H_t + K_t - J_t) \alpha_i, \quad (114)^*$$

\* Формула соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

где  $\sum_{i=1}^n z_i$  - значение затрат всех ресурсов в году  $t$ ;

$H_t$  - текущие издержки при производстве (использовании) мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в году  $t$ ;

$K_t$  - единовременные затраты при производстве (использовании) мероприятий в году  $t$ ;

$J_t$  - остаточная стоимость (ликвидационное сальдо) основных фондов, выбывших в году  $t$ .

При оценке остаточной стоимости фондов могут быть рассмотрены три различных случая:

а) созданные ранее фонды, которые высвобождаются в году за ненадобностью, могут до конца своего срока службы эффективно использоваться где-то в другом месте. В этом случае в качестве  $J_t$  следует учитывать остаточную стоимость фондов;

б) фонды в конце расчетного периода, отслужившие лишь часть своего срока службы и эффективно функционирующие. В этом случае в качестве  $J_t$  следует учитывать остаточную стоимость фондов;

в) фонды, высвобожденные за ненадобностью в году  $t$ , которые нигде более по своему назначению использованы быть не могут. В этом случае в качестве  $J_t$  следует учитывать ликвидационное сальдо.

## 2. Расчет экономических потерь от пожара

2.1. Значение предотвращенных потерь ( $\Pi_{\text{пр}}$ ), руб., определяют по формуле

$$\Pi_{\text{пр}} = \Pi_1 - \Pi_2, \quad (115)$$

где  $\Pi_1, \Pi_2$  - экономические потери от одного пожара на охраняемом объекте соответственно до и после реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, руб.

Экономические потери ( $\Pi_1$  и  $\Pi_2$ ) от пожара на объекте за год могут быть определены на основании статистических данных о пожарах и использовании расчетного метода (разд.1, 2, 3).

2.2. При использовании статистических данных экономические потери ( $\Pi_{\text{ж}}$ ), руб., от  $j$ -го пожара, вычисляют по формуле

$$\Pi_{\text{ж}} = \sum_{j=1}^N (\Pi_{\text{нв}j} + \Pi_{\text{оф}j} + \Pi_{\text{нв}j} + \Pi_{\text{сз}j}), \quad (116)$$

где  $\Pi_{\text{ж}}$  - экономические потери от  $j$ -го пожара, руб.;

$\Pi_{\text{нв}j}$  - потери части национального богатства от  $j$ -го пожара, руб.;

$\Pi_{\text{оф}j}$  - потери в результате отвлечения ресурсов на компенсацию последствий  $j$ -го пожара, руб.;

$\Pi_{\text{нв}j}$  - потери из-за неиспользования возможностей вследствие  $j$ -го пожара, руб.;

$\Pi_{\text{сз}j}$  - социально-экономические потери от  $j$ -го пожара, руб.;

$N$  - количество пожаров за год.

2.3. Потери части национального богатства состоят из материальных ценностей, уничтоженных или поврежденных в результате воздействия опасных факторов пожара и его вторичных проявлений, а также средств пожаротушения.

Потери части национального богатства от  $j$ -го пожара ( $\Pi_{\text{нв}j}$ ), руб., вычисляют по формуле

$$\Pi_{\text{нв}j} = \sum_{i=1}^N (\Pi_{\text{оф}j}^{\text{н}} + \Pi_{\text{нв}j}^{\text{н}} + \Pi_{\text{нв}j}^{\text{н}} + \Pi_{\text{нв}j}^{\text{н}} + \Pi_{\text{нв}j}^{\text{н}} + \Pi_{\text{нв}j}^{\text{н}} + \Pi_{\text{нв}j}^{\text{н}}), \quad (117)$$

где  $\Pi_{\text{оф}j}^{\text{н}}$  - потери в результате уничтожения  $j$ -м пожаром основных производственных фондов, руб.;

$\Pi_{\text{нв}j}^{\text{н}}$  - потери в результате повреждения  $j$ -м пожаром основных производственных фондов, руб.;

$\Pi_{\text{нв}j}^{\text{н}}$  - потери в результате уничтожения  $j$ -м пожаром основных производственных фондов, руб.;

$\Pi_{\text{нв}j}^{\text{н}}$  - потери в результате повреждения  $j$ -м пожаром основных производственных фондов, руб.;

$\Pi_{\text{нв}j}^{\text{н}}$  - потери в результате уничтожения (повреждения)  $j$ -м пожаром товарно-материальных ценностей (оборотных фондов, материальных ресурсов текущего потребления), руб.;

$\Pi_{\text{нв}j}^{\text{н}}$  - потери в результате уничтожения (повреждения)  $j$ -м пожаром личного имущества населения, руб.;

$\Pi_{\text{нв}j}^{\text{н}}$  - потери в результате уничтожения  $j$ -м пожаром природных ресурсов, руб.

2.4. Потери в результате отвлечения ресурсов на компенсацию последствий пожара - приведенные затраты на восстановительные работы на объекте, на котором произошел пожар.

Потери в результате отвлечения ресурсов на компенсацию последствий  $j$ -го пожара ( $\Pi_{\text{оф}j}$ ), руб., вычисляют по формуле

$$\Pi_{\text{оф}j} = \sum_{i=1}^N (\Pi_{\text{оф}j}^{\text{о}} + \Pi_{\text{оф}j}^{\text{о}}), \quad (118)$$

где  $\Pi_{0p,j}^0$  - потери в результате отвлечения ресурсов на восстановление объекта после  $j$ -го пожара, руб.;

$\Pi_{0p,j}^a$  - потери в результате отвлечения ресурсов на восстановление природных ресурсов, пострадавших от  $j$ -го пожара, руб.

2.5. Потери из-за неиспользования возможностей - часть прибыли, недополученная объектом в результате его простоя и выбытия трудовых ресурсов из производственной деятельности в результате пожара.

Потери из-за неиспользования возможностей вследствие  $j$ -го пожара  $\Pi_{на,j}$ , руб., вычисляются по формуле

$$\Pi_{на,j} = \sum_{j=1}^M (\Pi_{пр,j} + \Pi_{кпр,j}), \quad (119)$$

где  $\Pi_{пр,j}$  - потери от простоя объекта в результате  $j$ -го пожара, руб.;

$\Pi_{кпр,j}$  - потери при выбытии трудовых ресурсов из производственной деятельности в результате  $j$ -го пожара, руб.

2.6. Социально-экономические потери - затраты на проведение мероприятий вследствие гибели и травмирования людей на пожаре.

Социально-экономические потери от  $j$ -го пожара ( $\Pi_{сэ,j}$ ), руб., вычисляются по формуле

$$\Pi_{сэ,j} = \sum_{j=1}^M (\Pi_{сэ,j}^t + \Pi_{сэ,j}^c), \quad (120)$$

где  $\Pi_{сэ,j}^t$  - социально-экономические потери от травмирования людей на  $j$ -м пожаре, руб.;

$\Pi_{сэ,j}^c$  - социально-экономические потери от гибели людей на  $j$ -м пожаре, руб.

Социально-экономические потери от травмирования людей на  $j$ -м пожаре ( $\Pi_{сэ,j}^t$ ), руб., вычисляются по формуле

$$\Pi_{сэ,j}^t = \sum_{j=1}^M (S_{вп,j} + S_{тп,j} + S_{скп,j}), \quad (121)$$

где  $S_{вп,j}$  - выплаты пособий по временной нетрудоспособности травмированным на  $j$ -м пожаре людям, руб.;

$S_{пн,j}$  - выплаты пенсий лицам, ставшим инвалидами в результате  $j$ -го пожара, руб.;

$S_{лп,j}$  - расходы на клиническое лечение лиц, травмированных на  $j$ -м пожаре, руб.;

$S_{скп,j}$  - расходы на санаторно-курортное лечение лиц, травмированных на  $j$ -м пожаре, руб.

Социально-экономические потери при гибели людей в результате  $j$ -го пожара ( $\Pi_{сэ,j}^c$ ), руб., вычисляются по формуле

$$\Pi_{сэ,j}^c = \sum_{j=1}^M (S_{птп,j} + S_{пкп,j}), \quad (122)$$

где  $S_{птп,j}$  - выплаты пособий на погребение погибших в результате  $j$ -го пожара лиц, руб.;

$S_{пкп,j}$  - выплаты пенсий по случаю потери кормильца в результате  $j$ -го пожара, руб.

## 2.7. Расчет составляющих экономических потерь от пожара

Потери в результате уничтожения  $j$ -м пожаром основных производственных фондов ( $\Pi_{п.о.ф.,j}^u$ ), руб., вычисляются по формуле

$$\Pi_{п.о.ф.,j}^u = \sum_{i=1}^n S_{oi} - (S_{ni} + S_{ди}), \quad (123)$$

где  $S_{oi}$  - остаточная стоимость основных фондов  $i$ -го вида, руб.ед<sup>-1</sup>;

$S_{ni}$  - стоимость материальных ценностей  $i$ -го вида, годных для дальнейшего использования, руб.ед<sup>-1</sup>;

$S_{ди}$  - ликвидационная стоимость материальных ценностей  $i$ -го вида, руб.ед<sup>-1</sup>;

$n$  - количество видов основных фондов, ед.

2.8. Потери в результате повреждения  $j$ -м пожаром основных производственных фондов ( $\Pi_{п.о.ф.,j}^p$ ), руб., вычисляются по формуле

$$\Pi_{п.о.ф.,j}^p = \sum_{i=1}^n \left[ S_{oi} \gamma \frac{K_i}{100} - (S_{ni} + S_{ди}) \right], \quad (124)$$

где  $\gamma$  - коэффициент, учитывающий повреждение материальных ценностей;

$K_i$  - удельный вес стоимости конструктивных элементов в общей стоимости материальных ценностей, %.

2.9. Потери в результате уничтожения и повреждения  $j$ -м пожаром основных производственных фондов вычисляются следующим образом.

Если по основным производственным фондам начисляются амортизационные отчисления, то потери стоимости при их уничтожении вычисляются по формуле (123), а при повреждении - по формуле (124).

Если по основным производственным фондам не начисляются амортизационные отчисления, то потери стоимости вычисляются по формулам:

при уничтожении

$$\Pi_{п.о.ф.,j}^u = \sum_{i=1}^n S_{oi} - (S_{ni} + S_{ди}), \quad (125)$$

при повреждении

$$\Pi_{п.о.ф.,j}^p = \sum_{i=1}^n \left[ S_{oi} \gamma \frac{K_i}{100} - (S_{ni} + S_{ди}) \right], \quad (126)$$

где  $S_{oi}$  - первоначальная стоимость основных фондов  $i$ -го вида, руб.ед<sup>-1</sup>.

2.10. Потери в результате уничтожения (повреждения) товарно-материальных ценностей (оборотных фондов, материальных ресурсов текущего потребления)  $j$ -м пожаром ( $\Pi_{\text{ТМД}}^{(j)}$ ), руб., вычисляют по формуле

$$\Pi_{\text{ТМД}}^{(j)} = \sum_{i=1}^n [S_{\text{ТМД}i} - (S_{\text{ТМД}i}^{\text{ост}} + S_{\text{ТМД}i}^{\text{пов}})], \quad (127)$$

где  $S_{\text{ТМД}i}$  - общая стоимость товарно-материальных ценностей  $i$ -го вида на момент пожара, руб.;

$S_{\text{ТМД}i}^{\text{ост}}$  - стоимость товарно-материальных ценностей  $i$ -го вида, оставшихся после пожара, руб.;

$S_{\text{ТМД}i}^{\text{пов}}$  - стоимость поврежденных товарно-материальных ценностей  $i$ -го вида с учетом их обесценения, руб.

2.11. Потери, связанные с уничтожением (повреждением) личного имущества населения  $j$ -м пожаром, вычисляют следующим образом:

по застрахованному имуществу на основе данных органов государственного страхования по расчетной сумме потерь, исходя из государственных розничных цен, действующих на момент пожара, за вычетом стоимости износа и остатков, годных к дальнейшему использованию;

по незастрахованному имуществу при отсутствии достоверных данных, исходя из средних статистических потерь от пожара.

2.12. Потери в результате отвлечения ресурсов на компенсацию последствий  $j$ -го пожара (на восстановление объекта и природных ресурсов после пожара ( $\Pi_{\text{ОР}j}$ ), руб., вычисляют по формуле

$$\Pi_{\text{ОР}j} = \sum_{i=1}^m (H_i + E_n K_i), \quad (128)$$

где  $H_i$  -  $i$ -е издержки при восстановительных работах, руб.;

$K_i$  -  $i$ -е единовременные дополнительные вложения, руб.;

$E_n$  - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;

$m$  - количество видов затрат на восстановительные работы.

2.13. Потери от простоя объекта в результате  $j$ -го пожара ( $\Pi_{\text{ПРО}j}$ ), руб., вычисляют по формуле

$$\Pi_{\text{ПРО}j} = \sum_{i=1}^m (\Pi_{\text{ЗП}ij} + \Pi_{\text{П}ij}), \quad (129)$$

где  $\Pi_{\text{ЗП}ij}$  - заработная плата и условно-постоянные расходы за время простоя объекта в результате  $j$ -го пожара, руб.;

$\Pi_{\text{П}ij}$  - прибыль, недополученная за период простоя объекта в результате  $j$ -го пожара, руб.

2.14. Потери при выбитии трудовых ресурсов из производственной деятельности в результате  $j$ -го пожара ( $\Pi_{\text{КТР}j}$ ), руб., рассчитывают только для сферы материального производства по формуле

$$\Pi_{\text{КТР}j} = \sum_{i=1}^m (\Pi_{\text{КТР}ij}^1 + \Pi_{\text{КТР}ij}^2), \quad (130)$$

где  $\Pi_{\text{КТР}ij}^1$  - потери при выбитии трудовых ресурсов из производственной деятельности в результате их травмирования в процессе  $j$ -го пожара, руб.;

$\Pi_{\text{КТР}ij}^2$  - потери при выбитии трудовых ресурсов из производственной деятельности в результате их гибели на  $j$ -м пожаре, руб.

2.15. Потери при выбитии трудовых ресурсов из производственной деятельности в результате их травмирования в процессе  $j$ -го пожара ( $\Pi_{\text{КТР}ij}^1$ ), руб., вычисляют по формуле

$$\Pi_{\text{КТР}ij}^1 = \sum_{i=1}^n K_{\text{нд}} \cdot \sigma_{\text{г}} \cdot T_{\text{кт}i}, \quad (131)$$

где  $K_{\text{нд}}$  - коэффициент, учитывающий потерю части национального дохода;

$\sigma_{\text{г}}$  - заработная плата  $i$ -го работника, руб. дни<sup>-1</sup>;

$T_{\text{кт}i}$  - продолжительность выбития из производственной деятельности  $i$ -го травмированного, дни;

$\sigma$  - количество травмированных, чел.

2.16. Потери при выбитии трудовых ресурсов из производственной деятельности в результате их гибели на  $j$ -м пожаре ( $\Pi_{\text{КТР}ij}^2$ ), руб., вычисляют по формуле

$$\Pi_{\text{КТР}ij}^2 = \sum_{i=1}^n H_i \cdot T_{\text{рд}i}, \quad (132)$$

где  $H_i$  - доля национального дохода, недоданная одним работающим, по отраслям народного хозяйства, руб. дни<sup>-1</sup>;

$T_{\text{рд}i}$  - потеря рабочих дней в результате гибели одного работающего;

$x$  - количество погибших, чел.

2.17. Социально-экономические потери при травмировании людей под воздействием  $j$ -го пожара включают: выплаты пособий по временной нетрудоспособности (без учета выплаты по инвалидности) пострадавшим на  $j$ -м пожаре ( $S_{\text{В}j}$ ), руб., вычисляют по формуле

$$S_{\text{В}j} = \sum_{i=1}^{\sigma_{\text{в}}} W_{\text{В}i} \cdot T_{\text{В}i}, \quad (133)$$

где  $W_{\text{В}i}$  - значение  $i$ -го пособия по временной нетрудоспособности, руб. дни<sup>-1</sup>;

$T_{\text{В}i}$  - период выплаты  $i$ -го пособия по временной нетрудоспособности, дни;

$\sigma_{\text{в}}$  - количество травмированных (без оформления инвалидности), чел.

2.18. Выплаты пенсий инвалидам, пострадавшим на  $j$ -м пожаре ( $S_{\text{П}j}$ ), руб., вычисляют по формуле

$$S_{\text{П}j} = \sum_{i=1}^{\sigma_{\text{п}}} W_{\text{П}i} \cdot T_{\text{П}i}, \quad (134)$$

где  $W_{\text{П}i}$  - значение  $i$ -й пенсии инвалидам  $j$ -й группы, руб. дни<sup>-1</sup>;

$\sigma_{\text{ж}}$  - количество травмированных, получивших инвалидность, чел.;

$T_{\text{ж}i}$  - период выплаты  $i$ -й пенсии (пособия) по инвалидности, дни.

2.19. Расходы на клиническое лечение пострадавшим на  $j$ -м пожаре ( $S_{\text{кл}j}$ ), руб., вычисляются по формуле

$$S_{\text{кл}j} = \sum_{i=1}^{\sigma_{\text{ж}}} (S_{\text{д}i} + S_{\text{б}i} \cdot T_{\text{б}i}), \quad (135)$$

где  $S_{\text{д}i}$  - средняя стоимость доставки одного пострадавшего в больницу, руб.;

$S_{\text{б}i}$  - средние расходы больницы на одного пострадавшего, руб.·дни<sup>-1</sup>;

$T_{\text{б}i}$  - период нахождения в больнице  $i$ -го пострадавшего, дни;

$\sigma_{\text{ж}}$  - количество травмированных, прошедших клиническое лечение, чел.

2.20. Расходы на санаторно-курортное лечение пострадавших на  $j$ -м пожаре ( $S_{\text{с.к.п}j}$ ), руб., вычисляются по формуле

$$S_{\text{с.к.п}j} = \sum_{i=1}^{\sigma_{\text{ж}}} (S_{\text{с.к.п}i} + S_{\text{д}i}), \quad (136)$$

где  $S_{\text{с.к.п}i}$  - средние расходы на проезд в санаторий  $i$ -го пострадавшего, руб.;

$S_{\text{д}i}$  - средние расходы санатория на  $i$ -го пострадавшего, руб.;

$\sigma_{\text{ж}}$  - количество травмированных, прошедших курс лечения в санатории, чел.

2.21. Социально-экономические потери при гибели людей в результате  $j$ -го пожара включают: выплаты пособий на погребение погибших на  $j$ -м пожаре ( $S_{\text{пг}j}$ ), руб., вычисляются по формуле

$$S_{\text{пг}j} = \sum_{i=1}^4 W_{\text{пг}i} \cdot \chi_i, \quad (137)$$

где  $W_{\text{пг}i}$  - значение  $i$ -го пособия на погребение  $i$ -й группы погибших, руб./чел.<sup>-1</sup>;

$\chi_i$  - количество погибших  $i$ -й группы, чел.

2.22. Выплаты пенсий по случаю потери кормильца на  $j$ -м пожаре ( $S_{\text{пк}j}$ ), руб., вычисляются по формуле

$$S_{\text{пк}j} = \sum_{i=1}^{\chi_{\text{пк}}} W_{\text{пк}i} \cdot T_{\text{пк}i}, \quad (138)$$

где  $W_{\text{пк}i}$  - значение  $i$ -й пенсии по случаю потери кормильца  $i$ -й группы, руб.·дни<sup>-1</sup>;

$\chi_{\text{пк}}$  - количество погибших, имевших кого-либо на иждивении, чел.;

$T_{\text{пк}i}$  - период выплаты пенсии по случаю потери кормильца  $i$ -й семье погибшего, дни.

### 3. Расчет ожидаемых экономических потерь от возможного пожара

Прогноз экономических потерь от возможного пожара производится на основе расчета параметров развития пожара на объекте (в здании), а также данных об эффективности элементов и систем обеспечения пожарной безопасности.

Математическое ожидание экономических потерь от пожара ( $M(P)$ ) вычисляются по формуле

$$M(P) = M(P_{\text{жб}}) + M(P_{\text{о.р}}) + M(P_{\text{п.о}}), \quad (139)$$

где  $M(P_{\text{жб}})$  - математическое ожидание потерь от пожара части национального богатства, руб.·год<sup>-1</sup>;

$M(P_{\text{о.р}})$  - математическое ожидание потерь в результате отвлечения ресурсов на компенсацию последствий пожара, руб.·год<sup>-1</sup>;

$M(P_{\text{п.о}})$  - математическое ожидание потерь от простоя объекта, обусловленного пожаром, руб.·год<sup>-1</sup>.

3.1. Математическое ожидание потерь от пожара части национального богатства ( $M(P_{\text{жб}})$ ) вычисляются по формуле

$$M(P_{\text{жб}}) = F_{\text{ж}} (C_{\text{жб}}^{\text{м.ц}} \cdot R_{\text{ж}} + C_{\text{жб}}^{\text{р.р}} \cdot R_{\text{ж}}) \cdot Q_{\text{ж}}, \quad (140)$$

где  $F_{\text{ж}}$  - площадь возможного пожара на объекте, м<sup>2</sup>;

$C_{\text{жб}}^{\text{м.ц}}$  - удельная стоимость материальных ценностей, руб.·м<sup>-2</sup>;

$R_{\text{ж}}$  - доля уничтоженных материальных ценностей на площади пожара на объекте;

$C_{\text{жб}}^{\text{р.р}}$  - удельная стоимость ремонтных работ, руб.·м<sup>-2</sup>;

$R_{\text{ж}}$  - доля поврежденных материальных ценностей на площади пожара на объекте;

$Q_{\text{ж}}$  - вероятность возникновения пожара в объекте, год<sup>-1</sup> (см. приложение 3).

3.2. Математическое ожидание потерь в результате отвлечения ресурсов на компенсацию последствий пожара ( $M(P_{\text{о.р}})$ ) вычисляются по формуле

$$M(P_{\text{о.р}}) = F_{\text{ж}} [H_{\text{жб}} + E_{\text{ж}} (K_{\text{жб}}^3 + K_{\text{жб}}^2)] \cdot Q_{\text{ж}}, \quad (141)$$

где  $H_{\text{жб}}$  - удельные издержки при восстановительных работах, руб.·м<sup>-2</sup>;

$K_{\text{жб}}^3$  - удельные единовременные вложения в здание (сооружение), руб.·м<sup>-2</sup>;

$K_{\text{жб}}^2$  - удельные единовременные вложения в оборудование, руб.·м<sup>-2</sup>.

3.3. Математическое ожидание потерь от обусловленного пожаром простоя объекта (недополученная прибыль) ( $M(P_{\text{п.о}})$ ) вычисляются по формуле

$$M(P_{\text{п.о}}) = P_{\text{об}} \cdot T_{\text{пр}} \cdot Q_{\text{ж}}, \quad (142)$$

где  $P_{\text{об}}$  - прибыль объекта, руб.·дни<sup>-1</sup>;

$T_{\text{пр}}$  - продолжительность простоя объекта, дни.

4. Метод определения площади пожара

Настоящий метод предназначен для определения площади пожара, значение которой необходимо при расчете потерь от пожара на объекте. Расчет площади пожара проводят для горючих и легко воспламеняющихся жидкостей; она принимается равной площади размещения жидкостей или площади аварийного разлива.

4.1. Площадь пожара при свободном горении твердых горючих и трудногорючих материалов вычисляют:

для помещений с объемом  $V < 400 \text{ м}^3$  по формуле

$$F_{\text{п}} = \pi(Ht)^2 \leq F, \quad (143)$$

где  $H$  - линейная скорость распространения по поверхности материала пожарной нагрузки, м·с<sup>-1</sup>;

$t$  - текущее время, с;

$F$  - площадь, занимаемая пожарной нагрузкой, м<sup>2</sup>;

для помещений с объемом  $V > 400 \text{ м}^3$  по формуле


$$F_{\text{п}} = \left( \frac{t_i}{t_{\text{н.с.п.}}} \right)^2 \cdot F t_i \leq t_{\text{н.с.п.}}, \quad (144)$$

где  $t_i$  - время локализации пожара, с;

$t_{\text{н.с.п.}}$  - продолжительность начальной стадии пожара, с.


4.2. Минимальную продолжительность начальной стадии пожара в помещении определяют в зависимости от объема помещения, высоты помещения и количества приведенной пожарной нагрузки (черт.7, 8).

**Черт.7; Черт.8. Определение минимальной продолжительности начальной стадии пожара в помещении в зависимости от объема помещения, высоты помещения и количества приведенной пожарной нагрузки**



- $H = 6,6 \text{ м}; 1-\varepsilon = (2,4-14) \text{ кг}\cdot\text{м}^{-2}; 2-\varepsilon = (67-110) \text{ кг}\cdot\text{м}^{-2}; 3-\varepsilon = 840 \text{ кг}\cdot\text{м}^{-2};$
- - -  $H = 7,2 \text{ м}; 1-\varepsilon = (60-66) \text{ кг}\cdot\text{м}^{-2}; 2-\varepsilon = (82-155) \text{ кг}\cdot\text{м}^{-2}; 3-\varepsilon = 200 \text{ кг}\cdot\text{м}^{-2};$
- o -  $H = 8 \text{ м}; 1-\varepsilon = 60 \text{ кг}\cdot\text{м}^{-2}; 2-\varepsilon = (140-160) \text{ кг}\cdot\text{м}^{-2}; 3-\varepsilon = (210-250) \text{ кг}\cdot\text{м}^{-2}; 4-\varepsilon = (500-550) \text{ кг}\cdot\text{м}^{-2};$
- $H = 4,8 \text{ м}; \varepsilon = (169-70) \text{ кг}\cdot\text{м}^{-2}$  ( $H$  - высота помещений).

Черт.7



1 -  $H = 3 \text{ м}; 2 - H = 6 \text{ м}; 3 - H = 12 \text{ м}$

Черт.8

4.3. Количество приведенной пожарной нагрузки ( $\varepsilon$ ) вычисляют по формуле

$$\varepsilon = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i, \quad (145)$$

где  $\varepsilon_i$  - количество приведенной пожарной нагрузки, состоящей из  $i$ -го горючего и трудногорючего материала.

Значение ( $\varepsilon_i$ ) вычисляют по формуле

$$\varepsilon_i = \varepsilon_{\text{м.г.}} \frac{Q_{\text{г.г.}}^{\text{п.}}}{13,8}, \quad (146)$$

где  $\varepsilon_{\text{м.г.}}$  - количество горючего или трудногорючего  $i$ -го материала на единицу площади, кг·м<sup>-2</sup>;

$Q_{\text{г.г.}}^{\text{п.}}$  - теплота сгорания  $i$ -го материала, мДж·кг<sup>-1</sup>.

4.4. Вычисляют продолжительность начальной стадии пожара по формулам:

для помещений с объемом  $V \leq 3 \cdot 10^3 \text{ м}^3$ :

$$t_{\text{н.с.п.}} = 0,94 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{\pi}{\pi \cdot \varepsilon} \left( \frac{1}{V_{\text{ср}} \cdot Q_{\text{г.г.}}^{\text{п.}} \cdot \varepsilon^2} \right)^{1/3}, \quad (147)$$

для помещений с объемом  $V > 3 \cdot 10^3 \text{ м}^3$ :

$$t_{\text{н.с.п.}} = 0,89 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{\pi}{\pi \cdot \varepsilon} \left( \frac{0,73 + 0,01g}{V_{\text{ср}} \cdot Q_{\text{г.г.}}^{\text{п.}} \cdot \varepsilon^2} \right)^{1/3}, \quad (148)$$



где  $t_{\text{н.д.}}^{\text{пр}}$  - минимальная продолжительность начальной стадии пожара, с, определяют в соответствии с черт.7, 8;

$\gamma_{\text{ср}}$  - средняя скорость потери массы пожарной нагрузки в начальной стадии пожара,  $\text{кг}\cdot\text{м}^{-2}\cdot\text{с}^{-1}$ , вычисляют по формуле

$$\gamma_{\text{ср}} = \frac{\sum \delta_{\text{м}i} \cdot \gamma_i}{\sum \delta_{\text{м}i}}, \quad (149)$$

где  $\gamma_i$  - скорость потери массы в начальной стадии пожара  $i$ -го материала пожарной нагрузки,  $\text{кг}\cdot\text{м}^{-2}\cdot\text{с}^{-1}$ .

$Q_{\text{ср}}^{\text{пр}}$  - средняя теплота сгорания пожарной нагрузки,  $\text{МДж}\cdot\text{кг}^{-1}$ , вычисляют по формуле

$$Q_{\text{ср}}^{\text{пр}} = \frac{\sum \delta_{\text{м}i} \cdot Q_{\text{ср}i}^{\text{пр}}}{\sum \delta_{\text{м}i}}, \quad (150)$$

$u$  - линейная скорость распространения пламени,  $\text{м}\cdot\text{с}^{-1}$ .

Допускается в качестве величины  $u$  брать максимальное значение для составляющих пожарную нагрузку материалов.

Значения величин  $\gamma_{\text{ср}}$ ,  $Q_{\text{ср}}^{\text{пр}}$ ,  $u$  для основных горючих материалов приведены в табл.11, 12.

Таблица 11

**Линейная скорость распространения пламени по поверхности материалов**

Материал	Линейная скорость распространения пламени по поверхности $\times 10^2$ , $\text{м}\cdot\text{с}^{-1}$
1. Угары текстильного производства в разрыхленном состоянии	10
2. Корд	1,7
3. Хлопок разрыхленный	4,2
4. Лен разрыхленный	5,0
5. Хлопок + капрон (3:1)	2,8
6. Древесина в штабелях при влажности, %:	
8-12	6,7
16-18	3,8
18-20	2,7
20-30	2,0
более 30	1,7
7. Подвешенные ворсистые ткани	6,7-10
8. Текстильные изделия в закрытом складе при загрузке $100 \text{ кг}/\text{м}^2$	0,6
9. Бумага в рулонах в закрытом складе при загрузке $140 \text{ кг}/\text{м}^2$	0,5
10. Синтетический каучук в закрытом складе при загрузке свыше $290 \text{ кг}/\text{м}^2$	0,7
11. Деревянные покрытия цехов большой площади, деревянные стены, отделанные древесноволокнистыми плитами	2,8-5,3
12. Печные ограждающие конструкции с утеплителем из заливочного ППУ	7,5-10
13. Соломенные и камышитовые изделия	6,7
14. Ткани (холст, байка, бязь):	
по горизонтали	1,3
в вертикальном направлении	30
в направлении, нормальном к поверхности тканей, при расстоянии между ними 0,2 м	4,0
15. Листовой ППУ	5,0
16. Резинотехнические изделия в штабелях	1,7-2
17. Синтетическое покрытие "Скортон" при $T = 180 \text{ }^\circ\text{C}$	0,07
18. Торфоплиты в штабелях	1,7
19. Кабель ААШв1х120; АГВГ3х35 + 1х25; АВВГ3х35 + 1х25:	
в горизонтальном тоннеле сверху вниз при расстоянии между полками 0,2 м	0,3
в горизонтальном направлении	0,33
в вертикальном тоннеле в горизонтальном направлении при расстоянии между рядами 0,2-0,4 м	0,083

Таблица 12

Средняя скорость выгорания и низшая теплота сгорания веществ и материалов

Вещества и материалы	Скорость потери массы $\times 10^3$ , $\text{кг}\cdot\text{м}^{-2}\cdot\text{с}^{-1}$	Низшая теплота сгорания, $\text{кДж}\cdot\text{кг}^{-1}$
Бензин	61,7	41870
Ацетон	44,0	28890
Диэтиловый спирт	60,0	33500
Бензол	73,3	38520
Дизельное топливо	42,0	48870
Керосин	48,3	43540
Мазут	34,7	39770
Нефть	28,3	41870
Этиловый спирт	33,0	27200
Турбинное масло (ТТ-22)	30,0	41870
Изопропиловый спирт	31,3	30145
Изопентан	10,3	45220
Толуол	48,3	41030
Натрий металлический	17,5	10900
Древесина (бруски) 13,7%	39,3	13800
Древесина (мебель в жилых и административных зданиях 8-10%)	14,0	13800
Бумага разрыленная	8,0	13400
Бумага (книги, журналы)	4,2	13400
Книги на деревянных стеллажах	16,7	13400
Киноплёнка триацетатная	9,0	16800
Карболитовые изделия	9,5	26900
Каучук СКС	13,0	43890
Каучук натуральный	19,0	44725
Органическое стекло	16,1	27670
Полистирол	14,4	39000
Резина	11,2	33520
Текстолит	6,7	20900
Пенополиуретан	2,8	24300
Волокно штапельное	6,7	13800
Волокно штапельное в кипах 40x40x40 см	22,5	13800
Полиэтилен	10,3	47140
Полипропилен	14,5	45670
Хлопок в тюках 190 кг $\times$ м <sup>-3</sup>	2,4	16750
Хлопок разрыленный	21,3	15700
Лен разрыленный	21,3	15700
Хлопок + капрон (3:1)	12,5	16200

## вероятности возникновения пожара в (от) электрических изделиях

### ПРИЛОЖЕНИЕ 5

#### Обязательное

Настоящий метод распространяется на электротехнические изделия, радиотехническую аппаратуру и средства вычислительной техники (электрические изделия) и устанавливает порядок экспериментального определения вероятности возникновения пожара в (от) них.

Параметры и условия испытаний для конкретного изделия должны содержаться в нормативно-технической документации на изделие.

#### 1. Сущность метода

1.1. Метод разработан в соответствии с приложением 3.

1.2. Вероятность возникновения пожара в (от) электрическом(го) изделии(ях) является интегральным показателем, учитывающим как надежность (интенсивность отказов) самого изделия и его защитной аппаратуры (тепловой и электрической), так и вероятность загорания (достижения критической температуры) частями изделия, поддерживающими конструкционными материалами или веществами и материалами, находящимися в зоне его радиационного излучения либо в зоне поражения электродугой или разлетающимися раскаленными (горящими) частями (частичками) от изделия.

1.3. Изделие считается удовлетворяющим требованиям настоящего стандарта, если оно прошло испытание в характерном пожароопасном режиме и вероятность возникновения пожара в нем (от него) не превысила  $10^{-6}$  в год.

Комплектуемые изделия (резисторы, конденсаторы, транзисторы, трансформаторы, клеммные зажимы, реле и т.д.) допускаются к применению, если они отвечают требованиям пожарной безопасности соответствующих нормативно-технических документов и для них определены интенсивности пожароопасных отказов, необходимые для оценки вероятности возникновения пожара в конечном изделии.

1.4. Характерный аварийный пожароопасный режим (далее - характерный пожароопасный режим) электротехнического изделия - это такой режим работы, при котором нарушается соответствие номинальных параметров и нормальных условий эксплуатации изделия или его составных частей, приводящий его к выходу из строя и создающий условия возникновения загорания.

1.5. Характерный пожароопасный режим устанавливают в ходе предварительных испытаний. Он должен быть из числа наиболее опасных в пожарном отношении режимов, которые возникают в эксплуатации и, по возможности, имеют наибольшую вероятность. В дальнейшем выбранный пожароопасный режим указывают в методике испытания на пожарную опасность.

В зависимости от вида и назначения изделия характерные испытательные пожароопасные режимы создают путем:

увеличения силы тока, протекающего через исследуемое электрическое изделие или его составную часть (повышение напряжения, короткое замыкание, перегрузка, дуговое включение электротехнических устройств трехфазного тока, заклинивание ротора или других подвижных частей электрических машин и аппаратов и др.);

снижения эффективности теплоотвода от нагреваемых электрическим током деталей и поверхностей электрических устройств (закрывание поверхностей горючими материалами с малым коэффициентом теплопроводности, отсутствие жидкости в водоналивных приборах, выключение вентилятора в электроагрегатах и теплоэлектровентиляторах, понижение уровня масла или другой диэлектрической жидкости в маслонаполненных установках, снижение уровня жидкости, используемой в качестве теплоносителя, и др.);

увеличения переходного сопротивления (значение падения напряжения, выделяющейся мощности) в контактных соединениях или коммутационных элементах;

повышения коэффициента трения в движущихся (вращающихся) элементах (имитация отсутствия смазки, износ поверхностей и т.п.);

воздействия на детали электроустановок электрических дуг (резкое перенапряжение, отсутствие дугогасительных решеток, выход из строя элементов, шунтирующих дугу, круговой огонь коллектора);

обсыпания раскаленных (горящих) частиц, образующихся при аварийных режимах в электроустановках, на горючие элементы (частицы от оплавления никелевых электродов в лампах накаливания, частицы металлов, образующихся при коротких замыканиях в электропроводах, и т.п.);

расположения горючих материалов в зоне радиационного нагрева, создаваемого электроустановками;

пропускания тока по конструкциям и элементам, которые нормально не обтекаются током, но могут им обтекаться в аварийных условиях;

создания не предусмотренного условиями работы, но возможного в аварийном режиме нагрева за счет электромагнитных полей.

#### 2. Расчет вероятности возникновения пожара от электрического изделия

2.1. Вероятность возникновения пожара в (от) электрических изделий и условия пожаробезопасности (п.1.3) записывают следующим выражением:

$$Q_{\text{ж}} = Q_{\text{д.р.}} \cdot Q_{\text{д.з.}} \cdot Q_{\text{к.з.}} \cdot Q_{\text{в}} \leq 10^{-6}, \quad (151)$$

где  $Q_{\text{д.р.}}$  - вероятность возникновения характерного пожароопасного режима в составной части изделия (возникновения КЗ, перегрузки, повышения переходного сопротивления и т.п.), 1/год;

$Q_{\text{д.з.}}$  - вероятность того, что значение характерного электротехнического параметра (тока, переходного сопротивления и др.) лежит в диапазоне пожароопасных значений;

$Q_{\text{к.з.}}$  - вероятность несрабатывания аппарата защиты (электрической, тепловой и т.п.);

$Q_{\text{в}}$  - вероятность достижения горючим материалом критической температуры или его воспламенения.

2.2. За положительный исход опыта в данном случае в зависимости от вида электрического изделия принимают: воспламенение, появление дыма, достижение критического значения температуры при нагреве и т.п.

2.3. Вероятность возникновения характерного пожароопасного режима  $Q_{\text{д.р.}}$  определяют статистически по данным испытательных лабораторий предприятий-изготовителей и эксплуатационных служб.

При наличии соответствующих справочных данных  $Q_{п}$  может быть определена через общую интенсивность отказов изделия с введением коэффициента, учитывающего долю пожароопасных отказов.

2.4. Вероятность ( $Q_{зз}$ ) в общем виде рассчитывается по формуле

$$Q_{зз} = 1 - e^{-\lambda_f t} = 1 - P e^{-\lambda_z t} - e^{-\lambda_f t} + P e^{-\lambda_f t}, \quad (152)$$

где  $P$  - вероятность загробления защиты (устанавливается обследованием или принимается как среднестатистическое значение, имеющее место на объектах, где преимущественно используется изделие);

$\lambda_z$  - эксплуатационная интенсивность отказов аппаратов защиты, 1/ч;

$\lambda_p$  - рабочая (аппаратная) интенсивность отказов защиты (определяется по теории надежности технических систем), 1/ч;

$\lambda_z$  - интенсивность отказов загробленной защиты, 1/ч;

$t$  - текущее время работы, ч.

Для аппаратов защиты, находящихся в эксплуатации более 1,5-2 лет, для расчета ( $Q_{зз}$ ) может быть использовано упрощенное выражение:

$$Q_{зз} = \lambda_p \cdot t. \quad (153)$$

2.5. Характерный пожароопасный режим изделия определяется значением электротехнического параметра, при котором возможно появление признаков его загорания. Например, характерный пожароопасный режим - короткое замыкание (КЗ); характерный электротехнический параметр этого режима - значение тока КЗ. Замыкание изделия возможно только в определенном диапазоне токов КЗ. В общем виде:

$$Q_{зз} = N_{п} / N_{з}, \quad (154)$$

где  $N_{п}, N_{з}$  - соответственно диапазоны пожароопасных и возможных в эксплуатации значений характерного электротехнического параметра.

В случае использования для оценки зажигающей способности электротехнических факторов их энергетических характеристик - энергии, мощности, плотности теплового потока, температуры и т.п. определяется вероятность того, как часто или как долго значение соответствующего энергетического параметра за определенный промежуток времени (например в течение года) будет превышать его минимальное пожароопасное значение. Нахождение минимальных пожароопасных значений производится в ходе выполнения экспериментальных исследований при определении  $Q_{з}$ .

2.6. Вероятность  $Q_{з}$  положительного исхода опыта (воспламенения, появления дыма или достижения критической температуры) определяется после проведения лабораторных испытаний в условиях равенства  $Q_{зп} = Q_{зз} = Q_{зт} = 1$ ;

$$Q_{з} = \frac{3 + 1,3m}{n + 2}, \quad (155)$$

где  $m$  - число опытов с положительным исходом;

$n$  - число опытов.

В случае  $m \geq 0,76 (n-1)$  принимают  $Q_{з} = 1$ .

При использовании в качестве критерия положительного исхода опыта достижение горючим материалом критической температуры  $Q_{з}$  определяется из формулы

$$Q_{з} = 1 - \Theta_1, \quad (156)$$

где  $\Theta_1$  - безразмерный параметр, значение которого выбирается по табличным данным, в зависимости от безразмерного параметра  $\alpha$  в распределении Стьюдента.

$$\alpha = \frac{\sqrt{n}(\bar{T}_{гп} - T_{к})}{\sigma}, \quad (157)$$

где  $T_{к}$  - критическая температура нагрева горючего материала, К;

$\bar{T}_{гп}$  - среднее арифметическое значение температур в испытаниях в наиболее нагретом месте изделия, К;

$\sigma$  - среднее квадратическое отклонение.

В качестве критической температуры, в зависимости от вида изделия, условий его эксплуатации и возможных источников зажигания может быть принята температура, составляющая 80% температуры воспламенения изоляционного (конструкционного) материала.

2.7. Допускается при определении  $Q_{з}$  заменять создание характерного пожароопасного режима на использование стандартизованного эквивалентного по тепловому воздействию источника зажигания, т.е. с эквивалентными параметрами, характеризующими воспламеняющую способность (мощность, площадь, периодичность и время воздействия).

## Приложение 6 (справочное). Примеры расчета

### ПРИЛОЖЕНИЕ 6

#### Справочное

#### 1. Рассчитать вероятность возникновения пожара и взрыва в отделении компрессии

##### 1.1. Данные для расчета

Отделение компрессии этилена расположено в одноэтажном производственном здании размерами в плане 20x12 м и высотой 10 м. Стены здания - кирпичные с ленточным остеклением. Перекрытие - из ребристых железобетонных плит. Освещение цеха - электрическое, отопление - центральное. Цех оборудован аварийной вентиляцией с кратностью воздухообмена ( $n$ ), равной восьми.

В помещении цеха размещается компрессор, который повышает давление поступающего из магистрального трубопровода этилена с  $11 \cdot 10^5$  до  $275 \cdot 10^5$  Па. Диаметр трубопровода с этиленом равен 150 мм, температура этилена достигает  $130^\circ\text{C}$ . Здание имеет молниезащиту типа Е.

Нижний концентрационный предел воспламенения этилена ( $C_{г,плд}$ ) в смеси с воздухом равен 2,75%, поэтому в соответствии с СНиП II-90-81: производство по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории А, то есть в цехе возможно возникновение как пожара, так и взрыва. По условиям технологического процесса возникновения взрывоопасной концентрации в объеме помещения возможно только в аварийных условиях, поэтому помещение по классификации взрывоопасных зон относится к классу В-1а.

Пожарная опасность отделения компрессии складывается из пожарной опасности компрессорной установки и пожарной опасности помещения. Пожарная опасность компрессора обусловлена опасностью возникновения взрыва этиленовоздушной смеси внутри аппарата.

Пожарная опасность помещения обусловлена опасностью возникновения пожара в цехе, а также опасностью возникновения взрыва этиленовоздушной смеси в объеме цеха при выходе этилена из газовых коммуникаций при аварии.

## 1.2. Расчет

Возникновение взрыва в компрессоре обусловлено одновременным появлением в цилиндре горючего газа, окислителя и источника зажигания.

По условиям технологического процесса в цилиндре компрессора постоянно обращается этилен, поэтому вероятность появления в компрессоре горючего газа равна единице

$$Q_k(FB) = Q_k(FB_1) = Q_k(\lambda_1) = 1.$$

Появление окислителя (воздуха) в цилиндре компрессора возможно при заклинивании всасывающего клапана. В этом случае в цилиндре создается разрежение, обуславливающее подсос воздуха через сальниковые уплотнения. Для отключения компрессора при заклинивании всасывающего клапана имеется система контроля давления, которая отключает компрессор через 10 с после заклинивания клапана. Обследование показало, что за год наблюдалось 10 случаев заклинивания клапанов. Тогда вероятность разгерметизации компрессора равна

$$Q_k(S_2) = \frac{K_6}{T_p} \sum_{i=1}^m t_i = \frac{1}{525600} \cdot \frac{10 \cdot 10}{60} = 3,2 \cdot 10^{-6}.$$

Анализируемый компрессор в течение года находился в рабочем состоянии 4000 ч, поэтому вероятность его нахождения под разрежением равна

$$Q_k(S_1) = \frac{K_6}{T_p} \sum_{i=1}^m t_i = \frac{1}{525600} \cdot 2000 \cdot 60 = 2,3 \cdot 10^{-1}.$$

Откуда вероятность подсоса воздуха в компрессор составит значение

$$Q_k(b_2) = Q_k(S_1) \cdot Q_k(S_2) = 2,3 \cdot 10^{-1} \cdot 3,2 \cdot 10^{-6} = 7,4 \cdot 10^{-7}.$$

Таким образом, вероятность появления в цилиндре компрессора достаточного количества окислителя в соответствии с формулой (44) приложения 3 равна

$$Q_k(OX) = Q_k(OX_1) = Q_k(b_2) = 7,4 \cdot 10^{-7}.$$

Откуда вероятность образования горючей среды в цилиндре компрессора в соответствии с формулой (40) приложения 3 будет равна

$$Q_k(FC) = Q_k(FB) \cdot Q_k(OX) = 1 \cdot 7,4 \cdot 10^{-7} = 7,4 \cdot 10^{-7}.$$

Источником зажигания этиленовоздушной смеси в цилиндре компрессора могут быть только искры механического происхождения, возникающие при разрушении углов и деталей поршневой группы из-за потери прочности материала или при ослаблении болтовых соединений.

Статистические данные показывают, что за анализируемый период времени наблюдался один случай разрушения деталей поршневой группы, в результате чего в цилиндре компрессора в течение 2 мин наблюдалась искрение. Поэтому вероятность появления в цилиндре компрессора фрикционных искр, в соответствии с формулами (42 и 47) приложения 3, равна

$$Q_k(TF) = Q_k(TF_2) = Q_k(f_2) = \frac{K_6}{T_p} \sum_{i=1}^m t_i = \frac{1}{525600} \cdot 2 = 3,8 \cdot 10^{-6}.$$

\* Формула соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Оценим энергию искр, возникающих при разрушении деталей поршневой группы компрессора. Зная, что скорость движения этих деталей составляет 20 м с<sup>-1</sup>, а их масса равна 10 кг и более, найдем энергию соударения ( $E$ ), Дж, по формуле

$$E = \frac{mv^2}{2} = 2000.$$

Известно, что фрикционные искры твердых сталей при энергиях соударения порядка 1000 Дж поджигают метановоздушные смеси с минимальной энергией зажигания 0,28 Дж.

Минимальная энергия зажигания этиленовоздушной смеси равна 0,12 мДж, а энергия соударения тел значительно превышает 1000 Дж, следовательно:

$$Q_k(B_3) = 1.$$

Тогда вероятность появления в цилиндре компрессора источника зажигания в соответствии с формулой (46) приложения 3 равна

$$Q_k(H_3) = Q_k(TF) \cdot Q_k(B) = 3,8 \cdot 10^{-6} \cdot 1 = 3,8 \cdot 10^{-6}.$$

Таким образом, вероятность взрыва этиленовоздушной смеси внутри компрессора будет равна

$$Q_k(BTA) = Q_k(FC) \cdot Q_k(H_3) = 7,4 \cdot 10^{-7} \cdot 3,8 \cdot 10^{-6} = 2,8 \cdot 10^{-12}.$$

Наблюдение за производством показало, что трижды за год ( $m=3$ ) отмечалась разгерметизация коммуникаций с этиленом и газ выходил в объем помещения. Рассчитаем время образования взрывоопасной концентрации в локальном облаке, занимающем 5% объема цеха.

Режим истечения этилена из трубопровода при разгерметизации фланцевых соединений вычисляются из выражения

$$\frac{P_{атм}}{P_{раб}} = \frac{1 \cdot 10^5}{275 \cdot 10^3} = 0,00364 < \gamma_{кр} = 0,528,$$

где  $P_{атм}$  - атмосферное давление, Па;

$P_{раб}$  - рабочее давление в трубопроводах с этиленом, Па;

$\gamma_{кр}$  - критическое отношение.

То есть истечение происходит со звуковой скоростью  $\gamma$ , равной

$$\gamma = 3,34 \sqrt{\frac{848}{M \cdot P_{раб}}} = 3,34 \sqrt{\frac{848}{28}} = 369.$$

Площадь щели  $F$  при разгерметизации фланцевого соединения трубопровода диаметром 150 мм и толщиной щели 0,5 мм равна

$$F = \pi d \delta = 1,2 \cdot 10^{-4}.$$

Расход этилена -  $G$  через такое отверстие будет равен

$$g = 369 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1} \cdot 0,00012 \text{ м}^2 = 0,044.$$

Тогда время образования локального взрывоопасного облака, занимающего 5% объема цеха при работе вентиляции, будет равно

$$t_1 = \frac{3600}{8} \ln \left( \frac{g}{g - C_{крит}} \right) = \frac{3600}{8} \ln \left( \frac{0,044}{0,044 - \frac{2,75 \cdot 8 \cdot 0,05 \cdot 2400}{100 \cdot 2 \cdot 3600}} \right) = 0,66.$$

Учитывая, что из всей массы этилена, вышедшего в объем помещения, только 70% участвуют в образовании локального взрывоопасного облака, время образования этого облака и время его существования после устранения утечки этилена будет равно:  $t_2 = \frac{V_1}{0,7} = 0,94$ .

Время истечения этилена при имевших место авариях за анализируемый период времени было равно 4,5, 5 и 5,5 мин. Тогда общее время существования взрывоопасного облака, занимающего 5% объема помещения и представляющего опасность при взрыве для целостности строительных конструкций и жизни людей, с учетом работы аварийной вентиляции будет равно

$$\sum_{i=1}^3 t_i = m[(t_{i0} - t_2) + t_2] = m t_0 = 15.$$

Откуда вероятность появления в объеме помещения достаточного для образования горючей смеси количества этилена равна

$$Q_{Et}(TB_2) = Q_{Et}(TB_1) - Q_{Et}(t_2) = \frac{K_6}{t_p} \sum_{i=1}^3 t_i = \frac{1,25}{525600} \cdot 15 = 3,6 \cdot 10^{-5}.$$

Учитывая, что в объеме помещения постоянно имеется окислитель, получим

$$Q_{Et}(OK) = Q_{Et}(OK_1) = Q_{Et}(t_2) = 1.$$

Тогда вероятность образования горючей смеси этилена с воздухом в объеме помещения будет равна

$$Q_{Et}(TC_2) = Q_{Et}(TB_2) \cdot Q_{Et}(OK) = 3,6 \cdot 10^{-5} \cdot 1 = 3,6 \cdot 10^{-5}.$$

Основными источниками зажигания взрывоопасного этиленовоздушного облака в помещении могут быть электроприборы (в случае их несоответствия категории и группе взрывоопасной среды), открытый огонь (при проведении слесарных работ), искры от удара (при различных ремонтных работах) и разряд атмосферного электричества.

Пожарно-техническим обследованием отделения компрессии установлено, что пять электросветильников марки БЭГ в разное время в течение 120, 100, 80, 125 и 135 ч эксплуатировались с нарушением щелевой защиты.

Вероятность нахождения электросветильников в неисправном состоянии равна

$$Q_{Et}(t_3) = \frac{K_6}{t_p} \sum_{i=1}^5 t_i = \frac{1,2}{525600} \cdot 33600 = 7,7 \cdot 10^{-2}.$$

Так как температура колбы электролампочки мощностью 150 Вт равна 350 °С, а температура самовоспламенения этилена 540 °С, следовательно, нагретая колба не может быть источником зажигания этиленовоздушной смеси.

Установлено, что за анализируемый период времени в помещении 6 раз проводились газосварочные работы по 6, 8, 10, 4, 3 и 5 ч каждая. Поэтому вероятность появления в помещении открытого огня будет равна

$$Q_{Et}(TH_4) = Q_{Et}(t_4) = \frac{K_6}{t_p} \sum_{i=1}^6 t_i = \frac{1,4}{525600} \cdot 2160 = 5,8 \cdot 10^{-3}.$$

Так как температура пламени газовой горелки и время ее действия значительно превышают температуру воспламенения и время, необходимое для зажигания этиленовоздушной смеси, получаем, что

$$Q_{Et}(B_2^1) = 1.$$

Ремонтные работы с применением искроопасного инструмента в помещении за анализируемый период времени не проводились.

Вычисляем вероятность появления в помещении разряда атмосферного электричества.

Помещение расположено в местности с продолжительностью грозовой деятельности 50 с·год<sup>-1</sup>, поэтому  $n = 6 \text{ км}^{-2} \cdot \text{год}^{-1}$ . Отсюда, в соответствии с формулой (5) приложения 3 число ударов молнии в здание равно

$$N_{гм} = (1 + 6H)(S + 6H) \cdot n \cdot 10^{-6} = 3,4 \cdot 10^{-2}.$$

Тогда вероятность прямого удара молнии будет равна

$$Q_{Et}(t_2) = 1 - e^{-N_{гм}} = 3,4 \cdot 10^{-2}.$$

Вычисляем вероятность отказа исправной молниезащиты типа Б здания компрессорной по формуле (52) приложения 3

$$Q_{Et}(t_1) = 1 - \beta_6 = 1 - 0,95 = 5 \cdot 10^{-2}.$$

Таким образом, вероятность поражения здания молнией равна

$$Q_{Et}(C_1) = Q_{Et}(t_1) \cdot Q_{Et}(t_2) = 1,7 \cdot 10^{-3}.$$

Пожарно-техническим обследованием установлено, что защитное заземление, имеющееся в здании, находится в исправном состоянии, поэтому

$$Q_{Et}(C_2) = 0, \quad Q_{Et}(C_3) = 0.$$

Тогда

$$Q_{Et}(TH_1) = Q_{Et}(t_1) = 1,7 \cdot 10^{-3}.$$

Учитывая параметры молнии, получим

$$Q_{Et}(B_2^2) = 1.$$

Откуда

$$Q_{Et}(HS/TC) = [Q_{Et}(TH_1) + Q_{Et}(TH_4)] \cdot Q_{Et}(B_2^2) = (1,7 \cdot 10^{-3} + 5,8 \cdot 10^{-3}) \cdot 1 = 7,5 \cdot 10^{-3}.$$

Таким образом, вероятность взрыва этиленовоздушной смеси в объеме помещения будет равна:

$$Q_{Et}(BO) = Q_{Et}(TC_1) \cdot Q_{Et}(HS/TC) = 3,6 \cdot 10^{-5} \cdot 7,5 \cdot 10^{-3} = 2,7 \cdot 10^{-7}.$$

Рассчитаем вероятность возникновения пожара в помещении компрессорной. Наблюдение за объектом позволило установить, что примерно 255 ч·год<sup>-1</sup> в помещении компрессорной, в нарушение правил пожарной безопасности, хранились разнообразные горючие материалы (ветошь, деревянные конструкции, древесные отходы и т.п.), не предусмотренные технологическим регламентом.

Поэтому вероятность появления в помещении горючих веществ равна

$$Q_{Et}(TB_3) = Q_{Et}(TB_4) = \frac{K_6}{t_p} \sum_{i=1}^1 t_i = \frac{1}{525600} \cdot 255 \cdot 60 = 2,6 \cdot 10^{-2}.$$

Откуда вероятность образования в цехе пожароопасной среды равна

$$Q_{Et}(TC_4) = Q_{Et}(TB_3) \cdot Q_{Et}(OK) = 2,6 \cdot 10^{-2}.$$

Из зафиксированных тепловых источников, которые могут появиться в цехе, источником зажигания для твердых горючих веществ является только открытый огонь и разряды атмосферного электричества. Поэтому вероятность возникновения в отделении компрессии пожара равна

$$Q(ПО) = Q(ГЦ) \cdot Q_{\text{за}}(ИЗ/ГЦ) = 2,6 \cdot 10^{-2} \cdot 7,5 \cdot 10^{-3} = 1,9 \cdot 10^{-4}.$$

Таким образом, вероятность того, что в отделении компрессии произойдет взрыв либо в самом компрессоре, либо в объеме цеха, составит значение

$$Q(ВП) = 1 - [1 - Q_{\text{к}}(ВТА)] [1 - Q(БСО)] = 1 - (1 - 2,8 \cdot 10^{-12}) \times (1 - 2,7 \cdot 10^{-7}) = 2,7 \cdot 10^{-7}$$

Вероятность того, что в компрессорной возникнет пожар или взрыв, равна:

$$Q(ИЗ \text{ или } ВЗ) = Q(ВП) + Q(ПО) = 2,7 \cdot 10^{-7} + 1,9 \cdot 10^{-4} = 1,9 \cdot 10^{-4}.$$

### 1.3. Заключение

Вероятность возникновения в компрессорной взрыва равна  $2,7 \cdot 10^{-7}$  в год, что соответствует одному взрыву в год в 3703704 аналогичных зданиях, а вероятность возникновения в нем или взрыва, или пожара равна  $1,9 \cdot 10^{-4}$  в год, т.е. один пожар или взрыв в год в 5263 аналогичных помещениях.

## 2. Рассчитать вероятность возникновения пожара в резервуаре РВС-20000 НПС "торголи"

### 2.1. Данные для расчета

В качестве пожароопасного объекта взят резервуар с нефтью объемом 20000 м<sup>3</sup>. Расчет ведется для нормальной эксплуатации технически исправного резервуара.

Средняя рабочая температура нефти  $T = 311$  К. Нижний и верхний температурные пределы воспламенения нефти равны:  $T_{\text{ж.в.з}} = 249$  К,  $T_{\text{в.в.з}} = 285$  К. Количество оборотов резервуара в год  $N_{\text{об}} = 24$  год<sup>-1</sup>. Время существования горючей среды в резервуаре при откачке за один оборот резервуара  $t_{\text{сж}} = 10$  ч (исключая длительный простой). Радиус резервуара РВС-20000  $R = 22,81$  м. Высота резервуара  $H_p = 11,9$  м. Число ударов молний  $n = 6$  км<sup>-2</sup> год<sup>-1</sup>. На резервуаре имеется молниезащита типа Б, поэтому  $\beta_0 = 0,95$ .

Число искроопасных операций при ручном измерении уровня  $N_{\text{из}} = 1100$  год<sup>-1</sup>. Вероятность штиля (скорость ветра  $u \leq 1$  м с<sup>-1</sup>),  $Q_{\text{ш}} (u \leq 1) = 0,12$ . Число включений электрозащиток  $N_{\text{э.з}} = 40$  год<sup>-1</sup>. Число искроопасных операций при проведении техобслуживания резервуара  $N_{\text{т.о}} = 24$  год<sup>-1</sup>. Нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения нефтяных паров  $C_{\text{ж.в.з}} = 0,02\%$  (по объему),  $C_{\text{в.в.з}} = 0,1\%$  (по объему). Производительность операции наполнения  $g = 0,56$  м<sup>3</sup> с<sup>-1</sup>. Рабочая концентрация паров в резервуаре  $C = 0,4\%$  (по объему). Продолжительность выброса богатой смеси  $t_{\text{обр}} = 5$  ч.

### 2.2. Расчет

Так как на нефтепроводах средняя рабочая температура жидкости (нефти)  $T$  выше среднемесячной температуры воздуха, то за расчетную температуру поверхностного слоя нефти принимаем  $T$ .

Из условия задачи видно, что  $T > T_{\text{ж.в.з}}$ , поэтому при неподвижном уровне нефти вероятность образования горючей смеси внутри резервуара равна нулю  $Q_{\text{г}}^{\text{н}}(ГС) = 0$ , а при откачке нефти равна

$$Q_{\text{г}}^{\text{н}}(ГС) = \frac{N_{\text{об}} \cdot t_{\text{сж}}}{\tau_p} = \frac{24 \cdot 10}{8760} = 2,74 \cdot 10^{-2}.$$

Таким образом, вероятность образования горючей среды внутри резервуара в течение года будет равна

$$Q_{\text{г}}(ГС) = 1 - \prod_{i=1}^2 [1 - Q_i(ГС)] = Q_{\text{г}}^{\text{н}}(ГС) + Q_{\text{г}}^{\text{в}}(ГС) = 2,74 \cdot 10^{-2}.$$

Вычислим число попаданий молнии в резервуар по формуле (51) приложения 3

$$N_{\text{м.ж}} = (2R + 6H_p)^2 \cdot \Pi_p \cdot 10^{-6} = (2 \cdot 22,81 + 6 \cdot 11,9)^2 \cdot 6 \cdot 10^{-6} = 8,2 \cdot 10^{-2}.$$

Тогда вероятность прямого удара молнии в резервуар в течение года, вычисленная по формуле (49) приложения 3, равна

$$Q_p(t_2) = 1 - e^{-N_{\text{м.ж}} t_2} = 1 - e^{-8,2 \cdot 10^{-2} \cdot 1} = 7,9 \cdot 10^{-2}.$$

Вычислим вероятность отказа молниезащиты в течение года при исправности молниевода по формуле (52) приложения 3.

$$Q_p(t_1) = (1 - \beta_0) = 1 - 0,95 = 5 \cdot 10^{-2}.$$

Таким образом, вероятность поражения молнией резервуара, в соответствии с формулой (48) приложения 3, равна

$$Q_p(C_1) = Q_p(t_1) Q_p(t_2) = 5 \cdot 10^{-2} \cdot 7,9 \cdot 10^{-2} = 3,9 \cdot 10^{-3}.$$

Обследованное установлено, что имеющиеся на резервуаре защитное заземление находится в исправном состоянии, поэтому вероятность одновременного воздействия молнии на резервуар и заноса в него высокого потенциала равна нулю  $Q_{\text{н}}(C_2) = 0$  и  $Q_p(C_2) = 0$ .

Появление фрикционных искр в резервуаре возможно только при проведении искроопасных ручных операций при измерении уровня и отборе проб. Поэтому вероятность  $Q_p(ПЗ_3)$  в соответствии с формулами (49) и (55) приложения 3 равна

$$Q_p(ПЗ_3) = Q_p(t_3) Q(OП) = (1 - e^{-N_{\text{из}} t_3}) \cdot 1,52 \cdot 10^{-3} = (1 - e^{-1100 \cdot 1}) \cdot 1,52 \cdot 10^{-3} = 1,52 \cdot 10^{-3}.$$

В этой формуле  $Q(OП) = 1,52 \cdot 10^{-3}$  - вероятность ошибки оператора, выполняющего операции измерения уровня.

Таким образом, вероятность появления в резервуаре какого-либо теплового источника в соответствии с приложением 3 равна

$$Q_p(ПТ) = Q_p(ПТ_1) + Q_p(ПТ_2) = 5,4 \cdot 10^{-3}.$$

Полагая, что энергия и время существования этих источников достаточны для воспламенения горючей среды, т.е.  $Q_p(Б) = 1$ , из приложения 3 получим  $Q_p(ИЗ/ГЦ) = 5,4 \cdot 10^{-3}$ .

Тогда вероятность возникновения пожара внутри резервуара в соответствии с формулой (38) приложения 3 равна

$$Q_{\text{ж}}(ПЗ) = Q_p(ИЗ/ГЦ) Q_p(ГС) = 5,4 \cdot 10^{-3} \cdot 2,74 \cdot 10^{-2} = 1,5 \cdot 10^{-4}.$$

Из условия задачи следует, что рабочая концентрация паров в резервуаре выше верхнего концентрационного предела воспламенения, т.е. в резервуаре при неподвижном слое нефти находится негорючая среда. При наполнении резервуара нефтью в его окрестности образуется горючая среда, вероятность выброса которой можно вычислить по формуле (42) приложения 3

$$Q_{\text{об.р}}(ВГС) = \frac{K_{\text{в}} N_{\text{об}} t_{\text{обр}}}{\tau_p} = \frac{1 \cdot 24 \cdot 5}{8760} = 1,37 \cdot 10^{-2}.$$

Во время тихой погоды (скорость ветра меньше 1 м·с<sup>-1</sup>) около резервуара образуется взрывоопасная зона, вероятность появления которой равна

$$Q_{0P}(TC) = Q_{0P}(BTC)Q_{0a}(w < 1) = 1,37 \cdot 10^{-2} \cdot 0,12 = 1,6 \cdot 10^{-3}$$

Диаметр этой взрывоопасной зоны равен

$$D = 2R + 10 \cdot H_P \left( \frac{E \cdot C_P}{C_{кххх} \cdot H_P^2} \right)^{0,86} = 2 \cdot 22,81 + 10 \cdot 11,9 \left( \frac{0,56 \cdot 0,4}{0,02 \cdot 11,9^2} \right)^{0,86} = 59$$

Определим число ударов молнии во взрывоопасную зону

$$N_{\text{мол}}^{зона} = [D_3 + 6(H_P + 5)]^2 \cdot n \cdot 10^{-6} = [59 + 6(11,9 + 5)]^2 \cdot 6 \cdot 10^{-6} = 1,5 \cdot 10^{-1}$$

Тогда вероятность прямого удара молнии в данную зону равна

$$Q_{0z}(t_2) = 1 - e^{-N_{\text{мол}}^{зона}} = 1 - e^{-0,15} = 1,4 \cdot 10^{-1}$$

Так как вероятность отказа молниезащиты  $Q_p(t_1) = 5 \cdot 10^{-2}$ , то вероятность поражения молнией взрывоопасной зоны равна

$$Q_{0z}(C_1) = Q_p(t_1)Q_{0z}(t_2) = 5 \cdot 10^{-2} \cdot 1,4 \cdot 10^{-1} = 7 \cdot 10^{-3}$$

Откуда  $Q_{0z}(TH_1) = 7 \cdot 10^{-3}$ .

Вероятность появления около резервуара фрикционных искр равна

$$Q_{0z}(TH_2) = Q(OT) Q_{0z}(A_1) = 1,52 \cdot 10^{-3} [1 - e^{-(N_{12} - N_{12})/9}] = 1,52 \cdot 10^{-3} [1 - e^{-1100/24}] = 1,52 \cdot 10^{-3}$$

Наряду с фрикционными искрами в окрестностях резервуара возможно появление электрических искр замыкания и размыкания контактов электродвигателей. Учитывая соответствие исполнения электродвигателей категории и группе взрывоопасной смеси, вероятность появления электрических искр вычислим по формулам (49) и (54) приложения 3

$$Q_{0z}(TH_3) = Q_{0z}(e_3) = 10^{-8} (1 - e^{-N_{12} \cdot t_p}) = 10^{-8} (1 - e^{-401}) = 10^{-8}$$

Таким образом, вероятность появления около резервуара какого-либо теплового источника в соответствии с приложением 3 составит значение

$$Q_{0z}(TH) = Q_{0z}(TH_1) + Q_{0z}(TH_2) + Q_{0z}(TH_3) = 7 \cdot 10^{-3} + 1 \cdot 10^{-3} + 1,52 \cdot 10^{-3} = 8,5 \cdot 10^{-3}$$

\* Формула соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Полагая, что энергия и время существования этих источников достаточны для зажигания горючей среды, из формулы (49) приложения 3 получим при  $Q_0 = 1$

$$Q_{0z}(HS/TC) = 8,5 \cdot 10^{-3}$$

Тогда вероятность возникновения взрыва в окрестностях резервуара в соответствии с формулой (39) приложения 3 равна

$$Q_0(BP) = Q_{0P}(TC)Q_{0z}(HS/TC) = 1,4 \cdot 10^{-4}$$

Откуда вероятность возникновения в зоне резервуара либо пожара, либо взрыва составит значение

$$Q(ПВП) = 1 - [1 - Q_0(ПР)][1 - Q_0(BP)] = Q_0(ПР) + Q(БР) = 2,9 \cdot 10^{-4}$$

\* Формула соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

### 2.3. Заключение

Вероятность возникновения в зоне резервуара пожара или взрыва составляет  $2,9 \cdot 10^{-4}$ , что соответствует одному пожару или взрыву в год в массиве из 3448 резервуаров, работающих в условиях, аналогичных расчетному.

## 3. Определить вероятность воздействия ОФП на людей при пожаре в проектируемой 15-этажной гостинице при различных вариантах системы противопожарной защиты

### 3.1. Данные для расчета

В здании предполагается устройство вентиляционной системы противодымной защиты (ПДЗ) с вероятностью эффективного срабатывания  $R_1 = 0,95$  и системы оповещения людей о пожаре (ОЛП) с вероятностью эффективного срабатывания  $R_2 = 0,95$ . Продолжительность пребывания отдельного человека в объекте в среднем  $18 \text{ ч} \cdot \text{сут}^{-1}$  независимо от времени года. Статистическая вероятность возникновения пожара в аналогичных объектах в год равна  $4 \cdot 10^{-4}$ . В качестве расчетной ситуации принимаем случай возникновения пожара на первом этаже. Этаж здания рассматриваем как одно помещение. Ширина поэтажного коридора 1,5 м, расстояние от наиболее удаленного помещения этажа до выхода в лестничную клетку 40 м, через один выход эвакуируются 50 человек, ширина выхода 1,2 м. Нормативную вероятность  $Q_{0z}^*$  принимаем равной  $1 \cdot 10^{-6}$ , вероятность  $P_{0z}$  равной  $1 \cdot 10^{-3}$ .

### 3.2. Расчет

Оценку уровня безопасности определяем для людей, находящихся на 15-м этаже гостиницы (наиболее удаленном от выхода в безопасную зону) при наличии систем ПДЗ и ОЛП. Так как здание оборудовано вентиляционной системой ПДЗ, его лестничные клетки считаем незадымляемыми. Вероятность  $Q_0$  вычисляем по формуле (33) приложения 2

$$Q_0 = 0,0004 [1 - (1 - (1 - 0,95)(1 - 0,95))] = 1 \cdot 10^{-6}$$

Учитывая, что отдельный человек находится в гостинице 18 ч, то вероятность его присутствия в здании при пожаре принимаем равной отношению  $\frac{18}{24} = 0,75$ . С учетом этого окончательное значение будет равно

$0,75 \cdot 10^{-6}$ , что меньше  $Q_{0z}^*$ . Условие формулы (2) приложения 2 выполняется, поэтому безопасность людей в здании на случай возникновения пожара обеспечена. Рассмотрим вариант комплексной противопожарной защиты без системы оповещения. При этом время блокирования эвакуационных путей  $t_{0z}$  на этаже пожара принимаем равным 1 мин в соответствии с требованиями строительных норм и правил проектирования зданий и сооружений. Расчетное время эвакуации  $t_p$ , определенное в соответствии с теми же нормами, равно 0,47 мин. Время начала эвакуации  $t_{0z}$  принимаем равным 2 мин. Вероятность эвакуации  $P_{0z}$  для этажа пожара вычисляем по формуле (5) приложения 2

$$P_{0z} = \frac{1 - 0,47}{2} = 0,265$$

Вероятность  $Q_0$  вычисляем по формуле (3) приложения 2

$$Q_0 = 0,0004 [1 - (1 - (1 - 0,265)(1 - 0,001))](1 - 0,95) = 146 \cdot 10^{-7}$$



Поскольку  $C_0 > C_{\text{г}}^*$ , то условие безопасности для людей по формуле (2) приложения 2 на этапе пожара не отвечает требуемому и, следовательно, в рассматриваемом объекте не выполняется при отсутствии системы оповещения.

**4. Определить категорию и класс взрывоопасной зоны помещения, в котором размещается технологический процесс с использованием ацетона**

**4.1. Данные для расчета**

Ацетон находится в аппарате с максимальным объемом заполнения  $V_{\text{дн}}$ , равным 0,07 м<sup>3</sup>, и в центре помещения над уровнем пола. Длина  $L_1$  напорного и обводного трубопроводов диаметром  $d$  0,05 м равна соответственно 3 и 10 м. Производительность  $q$  насоса 0,01 м<sup>3</sup>·мин<sup>-1</sup>. Отключение насоса автоматическое. Объем  $V_{\text{д}}$  помещения составляет 10000 м<sup>3</sup> (48х24х8,7). Основные строительные конструкции здания железобетонные, и предельно допустимый прирост давления  $\Delta P_{\text{пред}}$  для них составляет 25 кПа. Кратность  $A$  аварийной вентиляции равна 10 ч<sup>-1</sup>.

Скорость воздушного потока  $u$  в помещении при работе аварийной вентиляции равна 1,0 м·с<sup>-1</sup>. Температура ацетона равна температуре воздуха и составляет 293 К. Плотность  $\rho$  ацетона 792 кг·м<sup>-3</sup>.

**4.2. Расчет**

Объем ацетона, м<sup>3</sup>, вышедшего из трубопроводов, составляет

$$V_{\text{тр}} = q\tau + \frac{\pi d^2}{4} L_1 = 0,01 \cdot 2 + \frac{3,14 \cdot 0,05^2}{4} \cdot 13 = 0,046,$$

где  $\tau$  - время автоматического отключения насоса, равное 2 мин.

Объем поступившего ацетона, м<sup>3</sup>, в помещение

$$V_{\text{а}} = V_{\text{тр}} + V_{\text{дн}} = 0,046 + 0,07 = 0,116.$$

Площадь разлива ацетона принимаем равной 116 м<sup>2</sup>.

Скорость испарения ( $W_{\text{исп}}$ ), кг·с<sup>-1</sup> м, равна

$$W_{\text{исп}} = 1,0 \cdot 10^{-6} \cdot 7,7 \sqrt{58,08} \cdot 24,54 = 1,44 \cdot 10^{-3}.$$

Масса паров ацетона ( $M_{\text{а}}$ ), кг, образующихся при аварийном разливе, равна

$$M_{\text{а}} = 1,44 \cdot 10^{-3} \cdot 116 \cdot 3600 = 601,3.$$

Следовательно, принимаем, что весь разлившийся ацетон, кг, за время аварийной ситуации, равное 3600 с, испарится в объем помещения, т.е.

$$m_{\text{а}} = 0,116 \cdot 792 = 91,9.$$

Стехиометрическая концентрация паров ацетона при  $\beta=4$  равна

$$C_{\text{ст}} = \frac{100}{1 + 4,84 \cdot 4} = 4,91 \text{ (по объему)}.$$

Концентрация насыщенных паров получается равной

$$C_{\text{н}} = 100 \cdot \frac{24,54}{101,3} = 24,22 \text{ (по объему)}.$$

Отношение  $C_{\text{н}} / (1,9 \cdot C_{\text{ст}}) > 1$ , следовательно, принимаем  $Z=0,3$ .

Свободный объем помещения, м<sup>3</sup>

$$V_{\text{св}} = 0,8 \cdot 10000 = 8000.$$

Время испарения, ч, составит

$$T = \frac{91900}{1,44 \cdot 116} = 550 = 0,153 \cdot$$

\* Формула соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Коэффициент получается равным

$$K = 10 \cdot 0,153 + 1 = 2,53.$$

Максимально возможная масса ацетона, кг

$$m_{\text{max}} = \frac{25 \cdot 4,91 \cdot 8000 \cdot 2,414 \cdot 2,53}{800 \cdot 100 \cdot 0,3} = 249,8.$$

Поскольку  $m_{\text{а}} (91,9 \text{ кг}) < m_{\text{max}} (249,8 \text{ кг})$ , то помещение в целом относится к невзрывопожароопасным.

Расстояния  $X_{\text{к.л.в}}$ ,  $Y_{\text{к.л.в}}$  и  $Z_{\text{к.л.в}}$  составляют при уровне значимости  $Q = 5 \cdot 10^{-2}$

$$X_{\text{к.л.в}} = Y_{\text{к.л.в}} = V_{\text{к.л.в}} \cdot 48 \left( \frac{550}{3800} \ln \frac{1,27 \cdot 2,59}{2,91} \right)^{0,5} = 7,85;$$

$$Z_{\text{к.л.в}} = 0,3536 \cdot 8,7 \left( \frac{550}{3800} \ln \frac{1,27 \cdot 2,59}{2,91} \right)^{0,5} = 0,42,$$


$$\text{где } C_0 = 24,22 \left( \frac{91,9 \cdot 100}{2,53 \cdot 24,22 \cdot 2,414 \cdot 8000} \right) = 2,59 \text{ (по объему)}.$$

**4.3. Заключение**

Таким образом, взрывобезопасные расстояния составляют соответственно  $R_0 > 7,85$  м и  $Z_0 > 3$  м.

Взрывоопасная зона с размерами  $R_0 \leq 7,85$  м и  $Z_0 \leq 3$  м относится к классу В-1а. Схематически взрывоопасная зона изображена на черт.9.

**Черт.9. Схема взрывоопасной зоны**



1 - помещение; 2 - аппарат; 3 - взрывоопасная зона

Черт.9

**5. Определить категорию производства, в котором находится участок обработки зерна и циклон для определения зерновой пыли в системе вентиляции**

5.1. Данные для расчета

Масса зерновой пыли, скапливающейся в циклоне,  $m_3$ , составляет 20000 г. Производительность циклона  $q$  по пыли составляет 100 г/мин. Время  $t$  автоматического отключения циклона  $P$  не более 2 мин\*. Свободный объем помещения  $V_{св}$  равен 10000 м<sup>3</sup>. Остальные исходные данные:  $m_2=500$  г;  $\beta_1=1$ ;  $\beta_2=0,6$ ;  $n=14$ ;  $K_{гв}=0,6$ ;  $K_{гс}=1$ ;  $K_{гз}=1$ ;  $K_{гп}=1$ ;  $Q=16700$  кДж · кг<sup>-1</sup>;  $T_0=300$  К;  $C_{гв}=1,0$  кДж · кг<sup>-1</sup>;  $T_0=300$  К;  $C_{гс}=1,0$  кДж · кг<sup>-1</sup>;  $\rho_3=1,29$  кг · м<sup>-3</sup>;  $P_{доп}=25$  кПа;  $P_0=101$  кПа;  $Z=1,0$ .

\* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

5.2. Расчет

Масса отложившейся пыли к моменту очередной уборки,  $g$ , составит

$$m_{от} = \frac{500}{1+1+0,6} \left[ 14 \cdot 1 \cdot 0,6 + \frac{1-(1-0,6)^{14}}{0,6} \right] = 3146.$$

Расчетная масса пыли,  $g$ , участвующей в образовании взрывоопасной смеси, равна

$$m_{гв} = m_{от} \cdot K_{гв} + (m_3 + q \cdot t) K_{гп} = 23346.$$

Максимально возможную массу горючей пыли,  $kg$ , вычисляем по формуле

$$m_{макс} = \frac{\Delta P_{доп} \cdot T_0 \cdot C_{гв} \cdot V_{св}}{R_0 \cdot QZ} = 57,4.$$

5.3. Заключение

Значение  $m_{гв}$  не превышает  $m_{макс}$ , следовательно, помещение не относится к взрывопожароопасным.

6. Рассчитать вероятность возникновения пожара от емкостного пускорегулирующего аппарата (ПРА) для люминесцентных ламп на  $U=40$  Вг и  $U=220$  В

6.1. Данные для расчета приведены в табл.13.

В результате испытаний получено:

Таблица 13

Температура оболочки в наиболее нагретом месте при работе в аномальных режимах, К			
Параметр	Длительный пусковой режим	Режим короткозамкнутым конденсатором	Длительный пусковой режим короткозамкнутым конденсатором
$T$	375	380	430
$\sigma$	6,80	5,16	7,38

6.2. Расчет

Расчет возникновения пожара от ПРА ведем по приложению 5. ПРА является составной частью изделия с наличием вокруг него горючего материала (комплауд, клеммная колодка); произведем вероятностей  $Q(ПР) \times Q(ИЗ)$  обозначим через  $Q(a_j)$ ; тогда из приложения 5 можно записать

$$Q_a = Q(B) \left[ \sum_{j=1}^k Q(a_j) \cdot Q(T_j) \right].$$

где  $Q_a$  - нормативная вероятность возникновения пожара при воспламенении аппарата, равная  $10^{-6}$ ;

$Q(B)$  - вероятность воспламенения аппарата или выброса из него пламени при температуре поверхности ПРА (в наиболее нагретом месте), равной или превышающей критическую;

$Q(a_j)$  - вероятность работы аппарата в  $j$ -м (пожароопасном) режиме;

$Q(T_j)$  - вероятность достижения поверхностью аппарата (в наиболее нагретом месте) критической (пожароопасной) температуры, которая равна температуре воспламенения (самовоспламенения) изоляционного материала;

$k$  - число пожароопасных аномальных режимов работы, характерное для конкретного исполнения ПРА.

Для оценки пожарной опасности проводим испытание на десяти образцах ПРА. За температуру в наиболее нагретом месте принимаем среднее арифметическое значение температур в испытаниях

$$T_{ср} = \frac{\sum_{j=1}^{10} T_j}{10}.$$

Дополнительно определяем среднее квадратическое отклонение

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{10} (T_j - T_{ср})^2}{y}}.$$

Вероятность ( $Q(T_j)$ ) вычисляем по формуле (156) приложения 5

$$Q(T_j) = 1 - \Phi_j,$$

где  $\Phi_j$  - безразмерный параметр, значение которого выбирается по табличным данным, в зависимости от безразмерного параметра  $\alpha_j$  в распределении Стьюдента.

Вычисляем ( $\alpha_j$ ) по формуле

$$\alpha_j = \frac{\sqrt{10}(T_j - T_{крит})}{\sigma},$$

где  $T_{крит}$  - критическая температура.

Значение ( $T_{крит}$ ) применительно для ПРА вычисляем по формуле

$$T_{крит} = \frac{\sum_{j=1}^{10} (T_{гв} + T_{гп})}{20},$$

где  $T_{гв}, T_{гп}$  - температура  $j$ -го аппарата (в наиболее нагретом месте), соответственно, при появлении первого дыма и при "выходе" аппарата из строя (прекращении тока в цепи).

Значение  $Q(B)$  вычисляем по формуле (155) приложения 5 при  $n=10$ .

Значение критической температуры ( $T_{крит}$ ) составило 442,1 К, при этом из десяти испытуемых аппаратов у двух был зафиксирован выброс пламени ( $n=1$   $Q(B)=0,36$ ).

Результаты расчета указаны в табл.14.

Таблица 14

Параметр*	Длительный пусковой режим ( $i=1$ )	Режим короткозамкнутому конденсатором ( $i=2$ )	Длительный пусковой режим короткозамкнутому конденсатором ( $i=3$ )
	0,06	0,1	0,006
	30,9	37,8	4,967
	1	1	0,99967
	0	0	0,00033

\* Графа таблицы соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

### 6.3. Заключение

Таким образом, расчетная вероятность возникновения пожара от ПРА равна  $Q_{\Sigma} = 1(0,06 \cdot 0 + 0,1 \cdot 0 + 0,006 \cdot 0,00033) \cdot 0,36 = 7,1 \cdot 10^{-7}$ , что меньше  $1 \cdot 10^{-6}$ , т.е. ПРА пожаробезопасен.

## Приложение 7 (справочное). Требования пожарной безопасности по совместному хранению веществ и материалов

### ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Справочное

Требования предназначены для всех предприятий, организаций и объектов независимо от их ведомственной подчиненности, имеющих склады или базы для хранения веществ и материалов.

Требования не распространяются на взрывчатые и радиоактивные вещества и материалы, которые должны храниться и перевозиться по специальным правилам.

Ведомственные документы, регламентирующие пожарную безопасность при хранении веществ и материалов, должны быть приведены в соответствие с настоящими Требованиями.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Возможность совместного хранения вещества и материалов определяется на основании количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также однородности средств пожаротушения.

1.2. В зависимости от сочетания свойств, перечисленных в п.1.1, вещества и материалы могут быть совместимыми или несовместимыми друг с другом при хранении.

1.3. Несовместимыми называются такие вещества и материалы, которые при хранении совместно (без учета защитных свойств тары или упаковки):

увеличивают пожарную опасность каждого из рассматриваемых материалов и веществ в отдельности;

вызывают дополнительные трудности при тушении пожара;

усугубляют экологическую обстановку при пожаре (по сравнению с пожаром отдельных веществ и материалов, взятых в соответствующем количестве);

вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных веществ.

1.4. По потенциальной опасности вызывать пожар, усилить опасные факторы пожара, отравить среду обитания (воздух, воду, почву, флору, фауну и т.д.), воздействовать на человека через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей путем непосредственного контакта или на расстоянии как при нормальных условиях, так и при пожаре, вещества и материалы делятся на разряды:

безопасные;

малоопасные;

опасные;

особоопасные.

В зависимости от разряда вещества и материала назначаются условия его хранения (см. п.1.5-1.9).

1.5. К безопасным относят негорючие вещества и материалы в герметичной упаковке, которые в условиях пожара не выделяют опасных (горючих, ядовитых, едких) продуктов разложения или окисления, не образуют взрывчатых или пожароопасных, ядовитых, едких, экзотермических смесей с другими веществами.

Безопасные вещества и материалы следует хранить в помещениях или на площадках любого типа (если это не противоречит техническим условиям на вещество).

1.6. К малоопасным относят такие горючие и труднгорючие вещества и материалы, которые не относятся к безопасным (п.1.5) и на которые не распространяются требования [ГОСТ 19433](#).

Малоопасные вещества разделяют на следующие группы:

а) жидкие вещества с температурой вспышки более 90 °С;

б) твердые вещества и материалы, воспламеняющиеся от действия газовой горелки в течение 120 с и более;

в) вещества и материалы, которые в условиях специальных испытаний способны самонагреться до температуры ниже 150 °С за время более 24 ч при температуре окружающей среды 140 °С;

г) вещества и материалы, которые при взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы с интенсивностью менее 0,5 дм<sup>3</sup> кг<sup>-1</sup> ч<sup>-1</sup>;

д) вещества и материалы ядовитые со среднесмертельной дозой при введении в желудок более 500 мг·кг<sup>-1</sup> (если они жидкие) или более 2000 мг·кг<sup>-1</sup> (если они твердые) или со среднесмертельной дозой при нанесении на кожу более 2500 мг·кг<sup>-1</sup> или со среднесмертельной дозой при вдыхании более 20 мг·дм<sup>-3</sup>;

е) вещества и материалы слабые едкие и (или) коррозионные со следующими показателями: время контакта в течение которого возникает видимый некроз кожной ткани животных (белых крыс), более 24 ч, скорость коррозии стальной (Ст3) и алюминиевой (А6) поверхности менее 1 мм в год.

1.7. К малоопасным относятся также негорючие вещества и материалы по п.1.6 в горючей упаковке.

Малоопасные вещества и материалы допускается хранить в помещениях всех степеней огнестойкости (кроме V степени).

1.8. К опасным относятся горючие и негорючие вещества и материалы, обладающие свойствами, проявление которых может привести к взрыву, пожару, гибели, травмированию, отравлению, облучению, заболеванию людей и животных, повреждению сооружений, транспортных средств. Опасные свойства могут проявляться как при нормальных условиях, так и при аварийных, как у веществ в чистом виде, так и при взаимодействиях их с веществами и материалами других категорий по ГОСТ 19433.

Опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости.

1.9. К особо опасным относятся такие опасные (см. п.1.8) вещества и материалы, которые имеют несколько видов опасностей по ГОСТ 19433.

Особо опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости преимущественно в отдельно стоящих зданиях.

## 2. УСЛОВИЯ СОВМЕСТНОГО ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

2.1. Вещества и материалы, относящиеся к разряду особоопасных, при хранении необходимо располагать так, как указано в табл.15.

Таблица 15

### Разделение особоопасных веществ и материалов при хранении

Класс	Подкласс	Индекс категории	Наименование категории особоопасных грузов по ГОСТ 19433	212																					
2	2.1	212	Невоспламеняющиеся неядовитые окисляющие газы,	1	222																				
		222	Ядовитые окисляющие газы,	1	1	224																			
	224	Ядовитые окисляющие, едкие и (или) коррозионные газы,	1	1	1	312																			
3	3.1	312	ЛВЖ ( $t_{\text{всп}} < -18^{\circ}\text{C}$ ) ядовитые	4	4	4	1	314																	
		314	ЛВЖ ( $t_{\text{всп}} < -18^{\circ}\text{C}$ ) едкие и (или) коррозионные	4	4	4	1	1	322																
	3.2	322	ЛВЖ ( $-18^{\circ}\text{C} < t_{\text{всп}} \leq +23^{\circ}\text{C}$ ) ядовитые	4	4	4	1	1	1	323															
		323	ЛВЖ ( $-18^{\circ}\text{C} < t_{\text{всп}} < +23^{\circ}\text{C}$ ) едкие и (или) коррозионные	4	4	4	1	1	1	1	324														
		324	ЛВЖ ( $t$ от $-18$ до $+23^{\circ}\text{C}$ ) едкие и (или) коррозионные	4	4	4	1	1	1	1	1	412													
4	4.1	412	ЛВТ ядовитые	4	4	4	3	3	3	3	3	3	1	415											
		415	ЛВТ саморазлагающиеся при $t > 50^{\circ}\text{C}$ с опасностью разрыва упаковки	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	416										
		416	ЛВТ саморазлагающиеся при $t < 50^{\circ}\text{C}$	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	417									
		417	ЛВТ саморазлагающиеся при $50^{\circ}\text{C}$ с опасностью разрыва упаковки	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	422									
	4.2	422	Саморазлагающиеся вещества ядовитые	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	433							
	4.3	433	Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с $\text{H}_2\text{O}$ , ЛВ	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	434						
		434	Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы с $\text{H}_2\text{O}$ , самовоспламеняющиеся и ядовитые	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	436					
		436	Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с $\text{H}_2\text{O}$ , ЛВ и едкие	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	437					
437		Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы, самовозгорающиеся	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	512						
5	5.1	512	Окисляющие вещества, ядовитые	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	514					
		514	Окисляющие вещества, ядовитые, коррозионные, едкие	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	515				
		515	Окисляющие вещества, едкие и (или) коррозионные	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	521				
	5.2	521	Органические пероксиды взрывоопасные, саморазлагающиеся при $t < 50^{\circ}\text{C}$	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	522				
		522	Органические пероксиды саморазлагающиеся при $t > 50^{\circ}\text{C}$	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	523			
		523	Органические пероксиды взрывоопасные	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	524		
		524	Органические пероксиды без дополнительного вида опасности	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	525

6	6.1	525	Органические пероксиды едкие для глаз	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	526											
		526	Органические пероксиды легко воспламеняющиеся	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	527										
		527	Органические пероксиды легко воспламеняющиеся, едкие для глаз	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	611										
		611	Ядовитые вещества летучие без дополнительного вида опасности	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	612								
		612	Ядовитые вещества летучие, ЛВ ( $t_{всп} < 23\text{ }^{\circ}\text{C}$ )	4	4	4	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	1	613								
8	8.1	613	Ядовитые вещества летучие, ЛВ ( $23\text{ }^{\circ}\text{C} < t_{всп} < 61\text{ }^{\circ}\text{C}$ )	4	4	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	1	614									
		614	Ядовитые вещества летучие едкие и (или) коррозионные	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	615								
		615	ЯВ летучие едкие и (или) коррозионные ЛВ ( $23\text{ }^{\circ}\text{C} < t_{всп} < 61\text{ }^{\circ}\text{C}$ )	4	4	4	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	1	812								
		812	Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) ядовитые и окисляющие	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	1	814						
		814	Едкие и (или) коррозионные (кислые) легко воспламеняющиеся ( $23\text{ }^{\circ}\text{C} < t_{всп} < 61\text{ }^{\circ}\text{C}$ )	4	4	4	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	3	1	815		
8.2	8.2	815	Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) окисляющие	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	1	816				
		816	Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) ядовитые	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	824				
		824	Едкие и (или) коррозионные вещества, ЛВ основные ( $23\text{ }^{\circ}\text{C} < t_{всп} < 61\text{ }^{\circ}\text{C}$ )	4	4	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	832	
		832	Разные едкие и (или) коррозионные вещества ядовитые, окисляющие	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	1	833		
		833	Разные едкие и (или) коррозионные вещества, ЛВ ( $t_{всп} < 23\text{ }^{\circ}\text{C}$ )	4	4	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	1	834		
8.3	8.3	834	Разные едкие и (или) коррозионные вещества ( $23\text{ }^{\circ}\text{C} < t_{всп} < 61\text{ }^{\circ}\text{C}$ )	4	4	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	1	834		
		ГОСТ 19433	Категория	212	222	224	312	314	322	323	324	412	415	416	417	422	433	434	436	437	512	514	515	521	522	523	524	525	526	527	611	612	613	614	615	812	814	815	816	824	832	833	834
		Подкласс	2.1	2.2	3.1	3.2		4.1		4.2	4.3					5.1					5.2									6.1					8.1				8.2	8.3			
		Класс	2		3			4								5														6					8								

Примечания:

1. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но быть не менее 5 м.

2. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но быть не менее 10 м.

3. Вещества и материалы должны находиться в разных отсеках склада (т.е. должны быть разделены противопожарной перегородкой 1-го типа) или на разных площадках.

4. Вещества и материалы должны находиться в разных складах или на разных площадках.

ЛВЖ - легко воспламеняющиеся жидкости;

ЛВТ - легко воспламеняющиеся твердые вещества;

ЛВ - легко воспламеняющиеся вещества;

ЯВ - ядовитые вещества;

$t_{всп}$  - температура вспышки в закрытом титле;

$t$  - температура

2.2. Вещества и материалы, относящиеся к разряду опасных, при хранении необходимо располагать так, как указано в табл.16.

Таблица 16

Разделение опасных веществ и материалов при хранении

Класс	Подкласс	Индекс категории	Наименование категории опасных грузов
			211





t<sub>всп</sub> - температура вспышки в закрытом титле;

t - температура

2.3. В порядке исключения допускается хранение особоопасных и опасных веществ и материалов в одном складе. При этом их необходимо располагать так, как указано в табл.17.

Таблица 17

**Разделение опасных и особоопасных веществ и материалов при хранении**

Основной опасности	вид	пожарной опасности	Агрегатное состояние	Дополнительные виды опасности	Категории опасности по ГОСТ 19433	N	п/п																																																																																																																																																																																																																																																																							
							1																																																																																																																																																																																																																																																																							
Окисляющие вещества	Негорючие или трудногорючие	Газы	Неядовитые и (или) коррозионные едкие	Неядовитые и (или) коррозионные едкие	212, 222, 224 *	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																							
								Твердые и жидкие	Без дополнительного вида опасности или слабоядовитые	511, 513	2	1	+	3																																																																																																																																																																																																																																																																
															Ядовитые и (или) коррозионные	512, 514, 515 *	3	1	1	1	4																																																																																																																																																																																																																																																									
																						Едкие, коррозионные, сильные окислители	812, 815 *	4	2	1	1	5																																																																																																																																																																																																																																																		
																													Едкие, коррозионные, слабые окислители	818	5	2	1	1	+	6																																																																																																																																																																																																																																										
																																					Разные едкие и коррозионные, основания	828	6	2	+	1	2	2	+	7																																																																																																																																																																																																																																
																																															Разные едкие и коррозионные, ядовитые	832 *	7	2	1	1	1	1	1	1	8																																																																																																																																																																																																																					
																																																										Разные едкие и коррозионные, неядовитые	838, 914	8	2	1	1	1	1	1	1	+	9																																																																																																																																																																																																									
																																																																						Горючие органические пероксиды	Взрывоопасные или саморазлагающиеся	521, 522, 523 *	9	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	10																																																																																																																																																																																										
																																																																																					Легковоспламеняющиеся	524, 525, 526, 527 *	10	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	11																																																																																																																																																																												
	Легковоспламеняющиеся и самозагорающиеся вещества	Газы	В аэрозольной упаковке, сжатые или сжиженные	231, 232, 241, 911	11	4	4																																																															4	4	4	4	4	4	4	4	4	+	12																																																																																																																																																																																														
Жидкие								Слабоядовитые	311, 315, 321, 325, 331, 335	12	4	4	4	3																																																																			2	2	3	2	4	3	4	+	13																																																																																																																																																																																					
															Ядовитые, коррозионные	312, 314, 322, 323, 324 *	13	4	4	4	3																																																																					3	3	3	4	3	4	1	1	14																																																																																																																																																																												
																						Сильнодействующие ядовитые вещества	612, 613, 615 *	14	4	4	4	3																																																																							3	3	3	4	4	4	1	2	1	15																																																																																																																																																																		
																													Кислоты	814 *	15	4	4	4	3	2																																																																									3	3	4	4	4	1	2	2	1	16																																																																																																																																																								
																																					Основания	824 *	16	4	4	4	2	3	2	2																																																																									3	4	3	4	1	2	2	1	17																																																																																																																																															
																																															Разные едкие	833, 834 *	17	4	4	4	2	2	2	2	3																																																																							4	3	4	1	2	2	2	1	18																																																																																																																																						
																																																										Твердые	Неядовитые слабоядовитые	411, 413, 912	18	4	3	3	2	2	3	2	3																																																																				4	1	2	3	2	2	+	19																																																																																																																														
																																																																																																																																																	Саморазлагающиеся и (или) ядовитые	412, 415, 416, 417, 422 *	19	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	+	+	20																																																																																																										
																																																																																																																																																																					Саморазлагающиеся	418	20	4	3	3	2	2	3	2	3	4	1	2	3	3	3	1	+	21																																																																																						
																																																																																																																																																																																									Ядовитые нелетучие	618	21	4	3	3	3	3	3	3	3	4	1	2	3	3	3	+	2	+	22																																																																	
	Выделяют горючие газы при взаимодействии с водой	431, 432, 435, 913	22	4	3	3	2																																																															2	3	2	3	4	2	2	3	2	2	2																																																																																																																														2	+	23																																																														
Выделяют горючие газы при взаимодействии с водой								433, 434, 436, 437 *	23	4	3	3	3	3																																																																			3	3	3	4	3	3	3	3	3																																																																																																																								3	2	2	1	24																																																									
															Выделяют горючие газы при взаимодействии с водой	921	24	4	3	3	1																																																																					1	1	3	3	4	1	1	2	2																																																																																																																				2	1	1	+	1	+	25																																																		
																						Самозагорающиеся	421, 423, 424, 425	25	4	3	3	2																																																																							2	3	2	3	4	3	3	3	3	3																																																																																																																	3	3	1	+	26																																													
																													Прочие опасные горючие и негорючие вещества	Газы	Негорючие, неядовитые	211	26	1	2	2																																																																									2	2	2	2	2	1	3	3	3	3																																																																																																												3	3	3	3	2	3	+	27																																					
																																					Ядовитые, коррозионные	221, 223	27	1	3	3	2	2	2	2																																																																									2	2	1	3	3	3	3	3	3																																																																																																											3	3	2	3	1	+	28																														
																																															Жидкие и твердые	Сильнодействующие ядовитые вещества	611, 614 *	28	2	2	2	3	3	2	3																																																																							3	2	4	1	2	2	2	2	2																																																																																																									2	1	2	2	1	2	2	1	29																					
																																																										Ядовитые	616, 915	29	2	2	2	+	+	+	3	3	4																																																																				+	+	1	1	1	1	+	+																																																																																																										+	1	1	1	2	2	1	+	30												
																																																																																																																																																	Ядовитые и едкие	617	30	2	2	2	+	1	1	3	3	4	1	2	2	2	2	+	+	+																																																																																															1	1	1	2	2	1	+	31				
																																																																																																																																																																					Опасные при хранении навалом	922, 923	31	2	2	2	+	+	+	1	1	4	1	2	2	2	2	+	1	+																																																																																			+	1	1	+





т.е. представляет собой с точностью до постоянного множителя произведение двух отношений - эффективной площади разгерметизации к внутренней поверхности сферического сосуда равного объема и скорости звука в исходной смеси к начальной нормальной скорости пламени. В выражении для комплекса подобия  $W$  (160):

$\kappa_0$  - число Пир;

$\mu$  - коэффициент расхода при истечении свежей смеси и (или) продуктов сгорания через устройство взрыворазрешения (предохранительная мембрана, клапан, разгерметизатор и т.п.);

$F$  - площадь разгерметизации (сброшеного сечения), м<sup>2</sup>;

$V$  - максимальный внутренний объем сосуда, в котором возможно образование горючей газопаровой смеси, м<sup>3</sup>;

$R = 8314$  Дж/моль<sup>-1</sup> К<sup>-1</sup> - универсальная газовая постоянная;

$T_{гр}$  - температура горючей смеси, К;

$M_1$  - молекулярная масса горючей смеси, кг/моль<sup>-1</sup>;

$u_{н0}$  - нормальная скорость распространения пламени при начальных значениях давления и температуры горючей смеси, м/с<sup>-1</sup>.

Другие обозначения в формулах (158) и (159):

$\pi_m = \frac{P_m}{P_0}$  - относительное максимально допустимое давление в аппарате, которое не приводит к его деформации и (или) разрушению;

$P_m$  - абсолютное максимально допустимое давление внутри аппарата, которое не приводит к его деформации и (или) разрушению, Па;

$P_0$  - абсолютное начальное давление горючей смеси в аппарате, при котором происходит иницирование горения, Па;

$P^*$  - абсолютное давление в пространстве, в котором происходит истечение, в момент достижения максимального давления взрыва внутри аппарата (атмосфера, буферная емкость и т.п.), Па;

$\pi_x = \frac{P_x}{P_0}$  - относительное максимальное давление взрыва данной горючей смеси в замкнутом сосуде;

$P_x$  - абсолютное максимальное давление взрыва данной горючей смеси в замкнутом сосуде при начальном давлении смеси  $P_0$ , Па;

$E_1$  - коэффициент расширения продуктов сгорания смеси при начальных значениях давления и температуры;

$\chi$  - фактор турбулизации, представляющий собой в соответствии с принципом Гун-Мивельсона отношение действительной поверхности фронта пламени в аппарате к поверхности сферы, в которую можно собрать продукты сгорания, находящиеся в данный момент времени внутри сосуда.

2.2. Формулы (158) и (159) могут быть использованы как для определения безопасной площади разгерметизации при проектировании оборудования по максимально допустимому относительному давлению взрыва в аппарате  $\pi_m$  (прямая задача), так и для определения максимально допустимого начального давления горючей смеси  $P_0$  в аппарате, рассчитанном на максимальное давление  $P_m$ , с уже имеющимся сбросным люком площадью  $F$ , например при анализе аварий (обратная задача).

2.3. Формулы (158) и (159) охватывают весь диапазон возможных давлений взрыва в оборудовании с различной степенью негерметичности ( $1 < \pi_m \leq \pi_x$ ).

2.4. Формулы (158) и (159) записаны в безразмерных независимых переменных, вытекающих из условия автомодельности процесса развития взрыва в негерметичном сосуде, что делает их более универсальными и наглядными. Максимальное давление взрыва в негерметичном сосуде является инвариантом решения системы уравнений динамики развития взрыва при постоянном отношении фактора турбулизации  $\chi$  к комплексу подобия  $W$ .

Погрешность определения диаметра сброшеного сечения по инженерным формулам (158), (159) в сравнении с точным компьютерным решением системы дифференциальных уравнений динамики развития взрыва составляет около 10%.

### 3. СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА БЕЗОПАСНУЮ ПЛОЩАДЬ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ

3.1. В настоящем методе реализован единый подход к расчету площади сброшеного сечения, заключающийся в учете влияния различных параметров и условий на величину безопасной площади разгерметизации посредством соответствующего изменения значения фактора турбулизации.

3.2. Фактор турбулизации - основной параметр, оказывающий определяющее влияние на величину безопасной площади разгерметизации.

Погрешность определения термодинамических параметров -  $E_1$ ,  $\kappa_x$ ,  $\gamma_0$ , где  $\gamma_0$  - показатель адиабаты продуктов сгорания смеси, входящих в расчетные формулы (158) и (159), составляет проценты, погрешность определения коэффициента расхода  $\mu$ , молекулярной массы горючей смеси и нормальной скорости распространения пламени составляет десятки процентов. Ошибка в выборе значений объема аппарата, температуры и давления смеси также не превышает процентов или десятков процентов. Погрешность же в определении значения фактора турбулизации может составлять сотни процентов.

3.3. Расчет безопасной площади разгерметизации проводят для наиболее взрывоопасных (околостехиометрических) смесей, если не доказана невозможность их образования внутри аппарата.

### 4. ЗАВИСИМОСТЬ ФАКТОРА ТУРБУЛИЗАЦИИ ОТ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ВЗРЫВА

4.1. Зависимость фактора турбулизации от условий развития горения может быть представлена формулой

$$\chi = (1 + a_1 V)^{a_2} \left( 1 + a_2 \frac{F}{V^{2/3}} \right)^{a_3} + a_4 \frac{\pi_x - \pi_m}{\pi_x - 2}, \quad (161)$$

в которой эмпирические коэффициенты  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $a_4$  определяют по табл.18.

Таблица 18

#### Эмпирические коэффициенты для расчета фактора турбулизации\*

\* Для отсутствующих в таблице условий развития горения, например для оборудования объемом более 200 м<sup>3</sup>, значение фактора турбулизации определяют экспериментально.

Условия развития горения*	Эмпирические коэффициенты			
	$a_1$	$a_2$	$a_3$	$a_4$
Объем сосуда $V$ до 10 м <sup>3</sup> , степень негерметичности $K' / V^{2/3}$ ** до 0,25	0,15	4	1	0
Объем сосуда $V$ до 200 м <sup>3</sup> , $1 < \pi_m < 2$ :				

начально открытые сечения	сбросные	0	0	2	0
начально закрытые сечения	сбросные	0	0	8	0
Объем сосуда $V$ до 200 м <sup>3</sup> , $2 \leq \pi_m < \pi_c$ ;					
начально открытые сечения	сбросные	0	0	0,8	1,2
начально закрытые сечения	сбросные	0	0	2	6
Объем сосуда $V$ до 10 м <sup>3</sup> ; степень негерметичности $p/p^{2/3}$ до 0,04; наличие сбросного трубопровода, $1 < \pi_m < 2$ ;					
без орошения истекающих газов		0	0	4	0
с орошением истекающих газов		0,15	4	1	0

\* Если в условиях развития горения значение какого-либо параметра не оговорено, то оно может быть любым в допустимом диапазоне.

\*\* Текст соответствует оригиналу. - Примечания изготовителя базы данных.

#### 4.2. Влияние объема аппарата

Для полых аппаратов объемом менее 1 м<sup>3</sup> значение фактора турбулизации  $\chi \approx 1+2$ .

С ростом объема аппарата значение фактора турбулизации увеличивается и для полых аппаратов объемом около 10 м<sup>3</sup>  $\chi \approx 2,5-5$  в зависимости от степени негерметичности (отношение  $p/p^{2/3}$ ) аппарата.

Для сосудов объемом до 200 м<sup>3</sup> различной формы с незначительными встроенными внутрь элементами значение фактора турбулизации не превышает  $\chi = 8$ .

#### 4.3. Влияние формы аппарата

Для технологического оборудования с отношением длины к диаметру до 5:1 можно считать, что форма аппарата не влияет на значение фактора турбулизации, так как увеличение поверхности пламени из-за вытягивания по форме аппарата компенсируется уменьшением поверхности в результате более раннего касания пламенем стенок сосуда.

#### 4.4. Влияние начальной герметизации аппарата

Для полых аппаратов объемом до 200 м<sup>3</sup> с начально открытыми сбросными сечениями, например люками, значение фактора турбулизации не превышает  $\chi = 2$ , для аппаратов с начально закрытыми сбросными сечениями (мембраны, разгерметизаторы и т.д.) не превышает  $\chi = 8$ .

#### 4.5. Влияние степени негерметичности аппарата $p/p^{2/3}$

Увеличение степени негерметичности  $p/p^{2/3}$  в 10 раз (от 0,025 до 0,25), что равнозначно увеличению площади разгерметизации в 10 раз для одного и того же аппарата, приводит к возрастанию фактора турбулизации в 2 раза (для аппаратов объемом около 10 м<sup>3</sup> с  $\chi = 2,5$  до  $\chi = 5$ ).

#### 4.6. Влияние максимально допустимого давления взрыва в аппарате (корректирует с влиянием давления разгерметизации)

При увеличении относительного максимально допустимого давления взрыва внутри оборудования (прочности оборудования) в диапазоне  $1 < \pi_m \leq 2$  значение фактора турбулизации не изменяется. С ростом относительного максимально допустимого давления взрыва выше  $\pi_m > 2$  (до  $\pi_m = \pi_c$ ) для начально открытых сбросных сечений значение фактора турбулизации снижается с 2 до 0,8, для начально закрытых - с 8 до 2. Этот результат согласуется с физическими представлениями о том, что при большем значении давления взрыва, которое выдерживает аппарат, меньшая площадь сбросного сечения, а следовательно, фронт пламени подвергается меньшему возмущающему воздействию.

#### 4.7. Влияние условий истечения

Если истечение горючей смеси и продуктов сгорания осуществляется через сбросный трубопровод, расположенный за разгерметизирующим элементом и имеющий диаметр, приблизительно равный диаметру сбросного отверстия, то значение фактора турбулизации вне зависимости от объема сосуда (до 15 м<sup>3</sup>) принимают  $\chi = 4$  (для сосудов со степенью негерметичности  $p/p^{2/3}$  около 0,015-0,035, когда оснащение сосудов сбросным трубопроводом оправдано по соотношениям разумного соотношения характерных размеров сосуда и трубопровода) при условии  $\pi_m < 2$ .

При оснащении системы разгерметизации оросителем или другим аналогичным устройством, установленным в трубопроводе непосредственно за разгерметизатором для подачи хладагента в истекающую из аппарата смесь, значение фактора турбулизации принимают таким же, как при истечении непосредственно из аппарата в атмосферу. Эффект интенсификации горения в сосуде при сбросе газов через трубопровод исчезает при увеличении давления разгерметизации до 0,2 МПа при начальном давлении 0,1 МПа.

#### 4.8. Влияние условий разгерметизации

"Мгновенное" вскрытие сбросного сечения повышает вероятность возникновения вибрационного горения внутри аппарата. Амплитуда в акустической волне вибрационного горения может достигать значений до 0,1 МПа. Перемешивание смеси, например вентилятором, в процессе развития взрыва приводит к уменьшению амплитуды колебаний давления.

Плавное вскрытие сбросного отверстия, например с помощью мажоритарных газов, снижает значение фактора турбулизации. В тех случаях, когда время срабатывания разгерметизирующего устройства соизмеримо с временем горения смеси в сосуде, при определении безопасной площади разгерметизации необходимо учитывать динамику вскрытия сбросного отверстия.

#### 4.9. Влияние препятствий и турбулизаторов

Вопрос о влиянии различных препятствий на пути распространения пламени и турбулентности в смеси перед фронтом пламени является одним из определяющих в выборе значения фактора турбулизации. Наиболее правильным методом определения значения фактора турбулизации при наличии внутри аппарата сложных препятствий и турбулосодержащей смеси можно считать метод, основанный на сравнении расчетной и экспериментальной динамики (зависимость давление - время) взрыва.

Ускорение пламени на специальных препятствиях достигает значений  $\chi \sim 15$  и более уже в сосудах объемом около  $10 \text{ м}^3$ .

Для углеводородовоздушных смесей турбулентное распространение пламени с автономной генерацией турбулентности внутри зоны горения характеризуется максимальным значением фактора турбулизации  $\chi = 3 \div 4$ .

При искусственно создаваемой изотропной турбулентности максимальное значение фактора турбулизации при точечном зажигании не превышает  $\chi = 4 \div 6$ . Дальнейшее увеличение степени изотропной турбулентности приводит к гашению пламени.

Для сосудов со встроенными и подвижными элементами, влияние которых на значение фактора турбулизации не может быть в настоящее время оценено, например с использованием литературных данных или экспертным методом, выбор фактора турбулизации должен быть ограничен снизу значением  $\chi = 8$ .

#### 4.10. Коэффициент расхода $\mu$

Коэффициент расхода  $\mu$  является эмпирическим коэффициентом, учитывающим влияние реальных условий истечения на величину расхода газа, определенную по известным теоретическим модельным соотношениям.

Для предохранительных мембран и разгерметизирующих устройств с непосредственным сбросом продуктов взрыва в атмосферу, как правило,  $\mu = 0,6 \div 1$ . При наличии сбросных трубопроводов  $\mu = 0,4 \div 1$  (включая случаи с подачей хладагента в трубопровод непосредственно за мембраной).

Значение коэффициента расхода возрастает в указанном диапазоне с увеличением скорости истечения и температуры истекающего газа, с ростом фактора турбулизации.

Произведение коэффициента расхода на площадь разгерметизации  $\mu F$  представляет собой эффективную площадь разгерметизации.

#### 4.11. Аналог принципа Ле Шателье-Брауна

Согласно критериальному соотношению (158) относительное избыточное давление взрыва

$$\left(\kappa_{\text{ж}} - 1\right) \sim \left(\frac{\chi}{\mu F}\right)^2 \quad (162)$$

Теоретические и экспериментальные исследования процесса сгорания газа в негерметичном сосуде позволили установить аналог принципа Ле Шателье-Брауна: газодинамика горения газа в негерметичном сосуде реагирует на внешнее изменение условий протекания процесса в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется. Так, увеличение с целью снизить давление взрыва площади разгерметизации  $F$  в 10 раз в сосуде объемом порядка  $10 \text{ м}^3$  сопровождается увеличением фактора турбулизации  $\chi$  в 2 раза. Физическое объяснение наблюдаемого явления достаточно простое: с увеличением площади разгерметизации возрастает возмущающее воздействие на фронт пламени.

Избыточное давление взрыва коррелирует согласно критериальному соотношению (162) с отношением  $(\chi/\mu)^2$ , а не просто  $\chi$ . Уменьшение размера ячейки турбулизаторной решетки, приводящее к возрастанию фактора турбулизации в 1,75 раза (с 8 до 14), сопровождается существенно меньшим увеличением отношения  $\chi/\mu$  - лишь в 1,11 раза. Сказанное необходимо учитывать при значениях фактора турбулизации  $\chi \geq 5$ .

### 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

5.1. Нормальная скорость характеризует реакционную способность горючих газовых смесей при фронтальных режимах горения. Наиболее перспективным является экспериментально-расчетный метод оптимизации, позволяющий определять нормальную скорость в бомбе постоянного объема в широком диапазоне температур и давлений. Метод изложен в [ГОСТ 12.1.044](#).

Входящие в критериальные соотношения (158) и (159) в составе комплекса  $W$  значение нормальной скорости распространения пламени  $S_{\text{н}}$  при давлении и температуре, соответствующих началу развития взрыва, может быть определено экспериментально на аттестованном оборудовании или взято из научно-технической литературы, прошедшей оценку достоверности приведенных в ней данных. Если данные о нормальной скорости при характерных для технологического процесса давлении  $P$  и температуре  $T$  отсутствуют, то в ограниченном диапазоне экстраполяции можно воспользоваться для оценки формулой

$$S_{\text{н}} = S_{\text{н}0} \left(\frac{P}{P_0}\right)^n \left(\frac{T}{T_0}\right)^m \quad (163)$$

где  $S_{\text{н}0}$  - известное значение нормальной скорости при давлении  $P_0$  и температуре  $T_0$ ;

$n$  и  $m$  - соответственно барического и температурный показатели.

В диапазоне давлений 0,04-1,00 МПа и температур 293-500 К для стехиометрических смесей метана, пропана, гексана, гептана, ацетона, изопропанола и бензола с воздухом значение барического показателя с ростом давления и температуры свежей смеси увеличивается и лежит в интервале  $-0,5 \div 0,2$ , а значение температурного показателя уменьшается и находится в диапазоне  $0,1 \div 0,6$ . При значениях давления и температуры, близких к атмосферным, значения барического и температурного показателей для горючих газопаровоздушных смесей могут быть приняты в первом приближении соответственно  $n = -0,5$  и  $m = 2,0$ .

5.2. Термодинамические параметры  $E_i$ ,  $\kappa_i$ ,  $\gamma_i$  определяют путем термодинамического расчета, например на компьютерах, по известным методикам.

Значение коэффициента расширения по определению

$$E_i = \frac{M_i T_{\text{н}}}{M_{\text{н}} T_{\text{и}}}$$

где  $T_{\text{н}}$  и  $M_{\text{н}}$  - соответственно температура и молекулярная масса продуктов сгорания горючей смеси при начальных давлении и температуре. Молекулярную массу смеси идеальных газов определяют по формуле

$$M = \sum_j M_j n_j \quad (164)$$

где  $M_j$  и  $n_j$  - соответственно молекулярная масса и молярная доля  $j$ -го компонента смеси.

Значения коэффициента расширения могут быть также определены из приближенного уравнения

$$E_i = 1 + \frac{\kappa_i - 1}{\gamma_i} \quad (165)$$

В табл.19 приведены рассчитанные на компьютере значения термодинамических параметров для некоторых стехиометрических газопаровых смесей в предположении, что продукты сгорания состоят из следующих 19 компонентов в газовой фазе:  $\text{H}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{Ar}$ ,  $\text{C}$ ,  $\text{H}$ ,  $\text{O}$ ,  $\text{N}$ ,  $\text{CO}$ ,  $\text{CH}_4$ ,  $\text{HCN}$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{O}_3$ ,  $\text{OH}$ ,  $\text{NO}$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{HNO}_3$ . Стехиометрическую концентрацию горючего  $\varphi_{\text{ст}}$  в воздухе средней влажности определяли по известной формуле

$$\varphi_{\text{ст}} = \frac{100}{4,8445\theta + 1} \quad (166)$$

где  $\beta$  - стехиометрический коэффициент, равный количеству молекул кислорода, необходимых для сгорания молекулы горючего.

Таблица 19

Результаты расчета значений  $\pi_x$ ,  $\gamma_3$ ,  $E_3$ ,  $T_{3n}$  и экспериментальные значения нормальной скорости  $S_{3n}$  для некоторых стехиометрических газопаровых смесей при начальном давлении 0,1 МПа и температуре 298,15 К

Горючее	Формула	$\nu_{\text{O}_2}$ , об.	$\pi_x$ , %	$\gamma_3$	$E_3$	$T_{3n}$	$S_{3n}$ , м·с <sup>-1</sup>
Метан	CH <sub>4</sub>	9,355	8,71	1,25	7,44	2204	0,305
Пропан	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	3,964	9,23	1,25	7,90	2245	0,32
н-Гексан	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	2,126	9,38	1,25	8,03	2252	0,29
н-Гептан	C <sub>7</sub> H <sub>16</sub>	1,842	9,40	1,25	8,05	2253	0,295
Ацетон	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O	4,907	9,28	1,25	7,96	2242	0,315
Изопропанол	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O	4,386	9,34	1,24	8,00	2220	0,295
Бензол	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	2,679	9,30	1,25	7,99	2321	0,36

Для многокомпонентных смесей и смесей, проведение расчетов по которым по тем или иным причинам вызывает трудности, определение максимального относительного давления взрыва  $\pi_x$ , а следовательно, и коэффициента расширения  $E_3$  по формуле (165) проводят по соответствующей методике [ГОСТ 12.1.044](#).

## 6. ВЛИЯНИЕ СБРОСНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

6.1. Сбросные трубопроводы используются для отвода продуктов горения в безопасное место, например в приемную буферную емкость или за территорию цеха, что позволяет существенно снизить вероятность возникновения внутри производственных помещений вторичных пожаров и взрывов, ущерб от которых значительно выше, чем потери от первичных взрывов.

6.2. Наличие сбросного трубопровода может приводить к значительному (на порядок) увеличению избыточного давления взрыва в сравнении со случаем разгерметизации аппарата непосредственно в атмосферу. Характерное значение фактора турбулизации при использовании сбросного трубопровода с диаметром, равным диаметру предохранительной мембраны, и без орошения истекающих газов хладагентом  $X=4$  вне зависимости от объема защищаемого логического оборудования с нетурбулизованной смесью.

Прочностные характеристики сбросного трубопровода должны быть не ниже соответствующих характеристик защищаемого аппарата.

6.3. При проектировании систем сброса газообразных продуктов в случае взрыва газопаровых смесей внутри технологического оборудования необходимо принимать во внимание возможность интенсивного догорания вакуумируемой смеси в сбросном трубопроводе, являющегося причиной турбулизации горения внутри защищаемого объема.

Наилучший способ ликвидировать эффект увеличения давления взрыва при наличии в системе противозрывной защиты технологического оборудования методом разгерметизации сбросного трубопровода - подана хладагента с интенсивностью  $(0,1-0,5) 10^{-2} \text{ м}^3 \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$  в поперечное сечение трубопровода непосредственно за мембраной до ее срабатывания или одновременно с ним. При наличии орошения в трубопроводе и использовании приемной емкости, находящейся под разрежением, длина трубопровода (по результатам экспериментов - до 30 м) не оказывает заметного влияния на максимальное давление взрыва.

Увеличение давления разгерметизации до ~0,2 МПа (при начальном давлении технологической среды 0,1 МПа) также приводит к исчезновению эффекта интенсификации взрыва.

Увеличение диаметра сбросного трубопровода относительно диаметра сбросного сечения способствует снижению воздействия данного эффекта на интенсификацию взрыва.

## 7. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

Пример 1. Полный технологический аппарат объемом 12 м<sup>3</sup> рассчитан на максимальное избыточное давление 0,2 МПа (абсолютное давление 0,3 МПа) и предназначен для работы при атмосферном давлении с содержащей ацетон реакционной массой. Аппарат имеет рубашку обогрева (80 °С). Необходимо определить безопасную площадь разгерметизации.

Нормальная скорость распространения пламени наиболее опасной оклостехиометрической ацетон-воздушной смеси при атмосферном давлении и температуре (298 К) составляет 0,32 м·с<sup>-1</sup>. Следовательно, при температуре в аппарате 80 °С (353 К) максимальное значение нормальной скорости распространения пламени в соответствии с формулой (163)

$$S_{3n} = 0,32(353/298)^2 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1} \approx 0,45 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}.$$

Для стехиометрической ацетон-воздушной смеси  $\pi_x = 9,28$ ;  $E_3 = 7,96$ ;  $M_3 = (58 \times 0,05 + 28 \times 0,95) \text{ кг} \cdot \text{кмоль}^{-1} = 29,5 \text{ кг} \cdot \text{кмоль}^{-1}$ . Поскольку  $\pi_{\text{н}} = 0,3 \text{ МПа}$ ,  $0,1 \text{ МПа} = 3$  превышает значение 2, то для вычисления безопасной площади разгерметизации воспользуемся критериальным соотношением (159). Выражение для комплекса подобия  $W$  в соответствии с формулой (160) и определенными значениями  $S_{3n}$  и  $M_3$  может быть записано в виде

$$W = \frac{1}{(36 \times 3,14)^{1/3}} \frac{\mu F}{12^{2/3}} \left( \frac{8314 \times 353}{29,5} \right)^{1/2} \frac{1}{0,45} \approx 28 \mu F,$$

где  $F$  измеряют в м<sup>2</sup>.

Следовательно, критериальное соотношение (159) относительно  $F$  можно записать в виде

$$F \geq \frac{X}{\mu} \frac{0,9}{28} \frac{9,28 - 3}{\sqrt{7,95}} = 0,07 \frac{X}{\mu} \text{ м}^2.$$

С увеличением степени негерметичности сосуда объемом около  $10 \text{ м}^3$   $PIV^{2/3}$  от 0,025 до 0,25 значение фактора турбулизации возрастает от 2,5 до 5. Предположим, что  $\chi=2,5$  при  $\mu=1$ . При этом минимальная площадь разгерметизации  $F=0,175 \text{ м}^2$ , а значит  $PIV^{2/3}=0,03$ . Последнее подтверждает, что значение фактора турбулизации выбрано правильно. Действительно, если бы мы предположили, что  $\chi=5$ , то получили бы слишком низкое для такой степени турбулизации значение  $PIV^{2/3}=0,06$  (вместо 0,25). Итак, безопасная площадь разгерметизации составляет в данном случае  $0,175 \text{ м}^2$ , что равнозначно сбросному отверстию диаметром  $0,47 \text{ м}$ .

Пример 2. Сосуд объемом  $4 \text{ м}^3$  без встроивших внутри элементов для хранения бензола, рассчитанный на максимальное абсолютное давление  $0,2 \text{ МПа}$ , необходимо оснастить надежной системой сброса давления взрыва с отводом продуктов взрыва по трубопроводу в безопасное место.

Для бензола-воздушной смеси стехиометрического состава при атмосферных условиях  $S_{ст}=0,36 \text{ м с}^{-1}$ ;  $E_1=7,99$ ;  $M_1=(78 \times 0,027+28 \times 0,973) \text{ кг кмоль}^{-1}=29,35 \text{ кг кмоль}^{-1}$ . Для систем разгерметизации со сбросным трубопроводом без орошения истекающих продуктов хладагентом вне зависимости от объема сосуда  $\chi=4$ . Так как  $\pi_m=0,2 \text{ МПа}$ ,  $0,1 \text{ МПа}=2$ , то расчет площади разгерметизации проводим по критериальному соотношению (158). Выбрав в качестве значения коэффициента расхода  $\mu=0,4$ , получаем выражение

$$F \geq \frac{(36 \times 3,14)^{1/3} \times 4^{2/3} \left( \frac{29,35}{8314 \times 298} \right)^{1/2} \times 0,36}{0,4} \times \frac{4(7,99-1)}{\sqrt{7,99(2-1)}} = 0,37 \text{ м}^2,$$

т.е. диаметр сбросного трубопровода должен составлять около  $0,7 \text{ м}$ , что слишком много для сосуда, эквивалентный диаметр которого (диаметр сферы объемом  $4 \text{ м}^3$ )  $1,97 \text{ м}$ .

Поэтому система сброса давления, включая трубопровод, должна быть снабжена системой орошения. При этом может быть принято  $\chi=1,5$ , а значит, как нетрудно вычислить, диаметр сбросного трубопровода будет равен  $0,4 \text{ м}$ , что вполне приемлемо для данного сосуда, рассчитанного на достаточно низкое давление.

Пример 3. Реактор вместимостью  $6 \text{ м}^3$ , в котором возможно образование изопропанола-воздушной стехиометрической смеси при давлении  $0,2 \text{ МПа}$ , содержит сложное вращающееся детали. Требуется определить безопасную площадь разгерметизации при условии, что реактор рассчитан на избыточное давление  $0,4 \text{ МПа}$  (абсолютное давление  $0,5 \text{ МПа}$ ).

Так как  $\pi_m=0,5 \text{ МПа}$ ,  $0,2 \text{ МПа}=2,5$  больше 2, то расчет ведем по формуле (159). Для стехиометрической изопропанола-воздушной смеси  $M_1=(60 \times 0,044+28 \times 0,956) \text{ кг кмоль}^{-1}=29,4 \text{ кг кмоль}^{-1}$ ;  $S_{ст}=0,295(0,2/0,1)^{-0,5}=0,21 \text{ м с}^{-1}$ ;  $\pi_1=9,3$ ;  $E_1=8,0$ . Поскольку влиение встроившихся деталей на турбулизацию однозначно неизвестно и объем реактора относительно невелик, выбираем значение  $\chi=8$ . При значении коэффициента расхода  $\mu=1$  имеем

$$F \geq \frac{(36 \times 3,14)^{1/3} \times 8^{2/3} \left( \frac{29,4}{8314 \times 298} \right)^{1/2} \times 0,21}{1} \times 0,9 \times \frac{8(9,3-2,5)}{\sqrt{8}} \approx 0,2 \text{ м}^2.$$

Отсюда нетрудно вычислить, что диаметр предохранительной мембраны должен быть равен  $0,5 \text{ м}$ .

Пример 4 (обратная задача). В лабораторном сосуде объемом  $0,01 \text{ м}^3$ , рассчитанном на давление  $2,0 \text{ МПа}$  и имеющем сбросное отверстие для установки предохранительной мембраны диаметром  $2,5 \text{ см}$ , проводят исследования по определению нормальных скоростей распространения пламени для стехиометрических метано-воздушных смесей при различных давлениях. Требуется определить, до какого максимального начального давления можно подавать в сосуд горючую смесь, чтобы после ее воспламенения в центре сосуда давление взрыва не превысило допустимого давления  $2,0 \text{ МПа}$ .

Так как с ростом давления нормальная скорость падает, то с некоторым запасом в качестве  $S_{ст}$  выбираем значение  $0,305 \text{ м с}^{-1}$ , полученное для атмосферного давления. Для стехиометрической метано-воздушной смеси  $M_1=(16 \times 0,094+20 \times 0,906) \text{ кг кмоль}^{-1}=26,9 \text{ кг кмоль}^{-1}$ ;  $E_1=7,4$ ;  $\pi_1=8,7$ . Значения фактора турбулизации и коэффициента расхода могут быть приняты соответственно  $\chi=1$  и  $\mu=0,8$ .

Искомое значение начального давления взрыва в сосуде входит в значение  $\pi_m = P_m / E_1$ , причем  $P_m = 2,0 \text{ МПа}$  в соответствии с условиями задачи. Записанное относительно  $\pi_m$  критериальное соотношение (159) принимает вид

$$\pi_m \geq \pi_1 - \frac{W \sqrt{E_1}}{0,9 \chi},$$

а следовательно, максимально допустимое начальное давление горючей смеси в сосуде

$$\pi_1 - \left( \frac{W \sqrt{E_1}}{0,9 \chi} \right)^{-1} = 2,0 \text{ МПа} \left( \frac{3,7 - 1,775 \sqrt{7,4}}{0,9} \right)^{-1} = 0,6 \text{ МПа},$$

т.е. не должно превышать  $0,6 \text{ МПа}$ .

(Введено дополнительно, Изм. N 1).

Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: официальное издание М.: Стандартинформ, 2006